

Rapportage van Carnas BUVA.txt

Berekening conform het bouwbesluit 2012
Minimale luchttoevoer van buiten: 50%

Gebied/Ruimte	Oppervlakte	Buiten %	Afvoer	Benodigd	Toevoer van buiten	Status	Tekort
Verblijfsgebied1	72.74	50	Ja	65.47	53.72	OK	
Werkruimte	9.10	100	Nee	7.00	17.59	OK	
Verblijfsruimte	63.64	50	Ja	44.55	36.13	OK	
Verblijfsgebied2	14.60	100	Nee	13.14	16.38	OK	
Slaapkamer1	8.87	100	Nee	7.00	9.37	OK	
Slaapkamer2	5.73	100	Nee	7.00	7.00	OK	
Verblijfsgebied3	13.35	100	Nee	12.02	16.38	OK	
Slaapkamer3	5.73	100	Nee	7.00	7.00	OK	
Slaapkamer4	7.62	100	Nee	7.00	9.37	OK	
Sanitairgebied		50	Ja	21.00	0.00	OK	
BadRuimte (evt.		50	Ja	14.00	0.00	OK	
Toiletruimte		50	Ja	7.00	0.00	OK	

OVERZICHT PER VERBLIJFSGEBIED

Verblijfsgebied: Verblijfsgebied1

 Vloeroppervlakte : 72.74 m2
 Minimaal vereiste nominale capaciteit : 65.47 l/s
 Afvoer aanwezig : Ja
 Minimaal vereist percentage van buiten : 50 %

AanwezigeRuimtes:

Verblijfsruimte: Werkruimte

Vloeroppervlakte : 9.10 m2
 Minimaal vereiste nominale capaciteit : 7.00 l/s
 Minimaal vereist percentage van buiten : 100 %
 Toevoer van buiten boven 1.8m : 17.59 l/s
 Draairooster : BUVA Fitstream 21-ZR: 854 mm.

Verblijfsruimte met kook- of warmwatertoestel: Verblijfsruimte met kook- of warmwatertoestel

Vloeroppervlakte : 63.64 m2
 Minimaal vereiste nominale capaciteit : 44.55 l/s
 Minimaal vereist percentage van buiten : 50 %
 Toevoer van buiten boven 1.8m : 36.13 l/s
 Draairooster : BUVA Fitstream 21-ZR: 854 mm.
 Draairooster : BUVA Fitstream 21-ZR: 900 mm.

Er is 11.74 l/s geleend van andere verblijfsgebieden
 Er is geen ventilatiecapaciteit uitgeleend aan andere gebieden
 In de ventilatiebehoefte is voldaan

Verblijfsgebied: Verblijfsgebied2

 Vloeroppervlakte : 14.60 m2
 Minimaal vereiste nominale capaciteit : 13.14 l/s
 Afvoer aanwezig : Nee
 Minimaal vereist percentage van buiten : 100 %

AanwezigeRuimtes:

Verblijfsruimte: Slaapkamer1

Vloeroppervlakte : 8.87 m2
 Minimaal vereiste nominale capaciteit : 7.00 l/s
 Minimaal vereist percentage van buiten : 100 %
 Toevoer van buiten boven 1.8m : 9.37 l/s
 Draairooster : BUVA Fitstream 21-ZR: 455 mm.

Verblijfsruimte: Slaapkamer2

Carnas BUVA.txt

Vloeroppervlakte	:	5.73 m2
Minimaal vereiste nominale capaciteit	:	7.00 l/s
Minimaal vereist percentage van buiten	:	100 %
Toevoer van buiten boven 1.8m	:	7.00 l/s
Kleprooster	:	Velux rooster
Kleprooster	:	Velux rooster
	:	427 mm.
	:	427 mm.

Er is geen ventilatiecapaciteit geleend van andere verblijfsgebieden.
 Er is 16.38 l/s beschikbaar voor andere gebieden
 In de ventilatiebehoefte is voldaan

Verblijfsgebied: Verblijfsgebied3

Vloeroppervlakte	:	13.35 m2
Minimaal vereiste nominale capaciteit	:	12.02 l/s
Afvoer aanwezig	:	Nee
Minimaal vereist percentage van buiten	:	100 %

AanwezigeRuimtes:

Verblijfsruimte: Slaapkamer3

Vloeroppervlakte	:	5.73 m2
Minimaal vereiste nominale capaciteit	:	7.00 l/s
Minimaal vereist percentage van buiten	:	100 %
Toevoer van buiten boven 1.8m	:	7.00 l/s
Kleprooster	:	Velux rooster
Kleprooster	:	Velux rooster
	:	427 mm.
	:	427 mm.

Verblijfsruimte: Slaapkamer4

Vloeroppervlakte	:	7.62 m2
Minimaal vereiste nominale capaciteit	:	7.00 l/s
Minimaal vereist percentage van buiten	:	100 %
Toevoer van buiten boven 1.8m	:	9.37 l/s
Draairooster	:	BUVA Fitstream 21-ZR:
	:	455 mm.

Er is geen ventilatiecapaciteit geleend van andere verblijfsgebieden.
 Er is 16.38 l/s beschikbaar voor andere gebieden
 In de ventilatiebehoefte is voldaan

Sanitairgebied: Sanitairgebied

Vloeroppervlakte	:	0.00 m2
Minimaal vereiste nominale capaciteit	:	21.00 l/s
Afvoer aanwezig	:	Ja

AanwezigeRuimtes:

BadRuimte (evt. met toilet): BadRuimte (evt. met toilet)

Vloeroppervlakte	:	0.00 m2
Minimaal vereiste nominale capaciteit	:	14.00 l/s

Toiletruimte: Toiletruimte

Vloeroppervlakte	:	0.00 m2
Minimaal vereiste nominale capaciteit	:	7.00 l/s

Er is 21.00 l/s geleend van andere verblijfsgebieden
 Er is geen ventilatiecapaciteit uitgeleend aan andere gebieden
 In de ventilatiebehoefte is voldaan