

Lozingssituatie

De bestaande lozingssituatie zoals vergund middels de Watervergunning betreft het volgende:

- a. Afvalwater van de opslag van bewerkte wrakken, hetgeen onbelast afvalwater betreft dat via een drain wordt geloosd op het oppervlaktewater (sloot). Deze lozing blijft ongewijzigd.
- b. Bedrijfsafvalwater (hemelwater) van de onoverdekte vloeistofdichte betonvloer (oppervlakte 3240 m²), waarop bodembedreigende activiteiten plaatsvinden gekoppeld aan het autodemontagebedrijf zoals vergund, dat via een olie-afscheider (20 l/s), een slibvangput (18000 l) door een leiding Ø 125 mm en een bak met coalescentiefilters tijdelijk wordt opgeslagen in een buffertank (6000 l) en vervolgens gedoseerd wordt geloosd op het gemeentelijk persriool (debiet 0,5 l/s) en in incidentele gevallen op het oppervlaktewater (sloot). Deze incidentele gevallen betreffen het niet kunnen lozen op het gemeentelijk persriool door capaciteitsgebrek of tijdelijke uitval van perspompen. Deze lozing blijft ongewijzigd.
- c. Hemelwater van de met betonplaten verharde opslag voor containers, bewerkte wrakken, materiaal en materieel op het noordwestelijke deel van het terrein (zie tekening 974020-MS-1). Dit betreft onbelast hemelwater hetgeen onder afschot in de grond loopt en via de drain voor de afvoer van onbelast water afkomstig van het terreinoppervlakte waar bewerkte wrakken zijn opgeslagen wordt afgevoerd op oppervlaktewater (sloot). Deze lozing blijft ongewijzigd.
- d. Hemelwater van de met betonplaten verharde opslag voor het plaatsen van occasions voor de verkoop op het noordoostelijke deel van het terrein (zie tekening 974020-MS-1). Dit betreft onbelast hemelwater hetgeen onder afschot wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater (sloot). Deze lozing blijft ongewijzigd.
- e. Sanitair afvalwater. Deze lozing blijft ongewijzigd.
- f. Hemelwater van daken. Deze lozing blijft ongewijzigd.