

Ventilatieberekening van Dam 046.15
Tekening 950x1350-046.15 d.d. 13-06-2015

Verblijfsgebied	personen
1	2,00
2	4,00
6	2,00
8	2,00

Sanitairgebied	m ²
4	3,70
5	1,29

Ventilatie-eis per verblijfsruimte > 12 dm³ /s per persoon

Ventilatie-eis toiletruimte > 7 dm³ /s

Ventilatie-eis badruimte > 14 dm³ /s

Ventilatie-eis keuken > 21 dm³ /s

VG	Ventilatioerooster	Mechanische ventilatie	benodigd in dm ³ /s	Lengte ventilatioerooster	Ventilatie capaciteit dm ³ /s	Ventilatie capaciteit x m1 ventilatioerooster	Bouwbesluit eis
1	Ducosmart 12,7 dm ³ /s per m1		24,00	2,70	12,70	34,29	Voldoet
1		21dm ³ /s					Voldoet
2	Ducosmart 12,7 dm ³ /s per m1		48,00	5,45	12,7	69,215	Voldoet
4		14dm ³ /s					Voldoet
5		7dm ³ /s					Voldoet
6	Ducosmart 12,7 dm ³ /s per m1		24,00	2,25	12,70	28,575	Voldoet
8	Ducosmart 12,7 dm ³ /s per m1		24,00	3,26	12,70	41,402	Voldoet