

Daglichtberekening van Dam 046.15
Tekening 950x1350-046.15 d.d. 13-06-2015

Verblijfsgebied	m ²
1	17,42
2	19,70
6	13,66
8	21,77

daglichttoetreding per verblijfsgebied 0,1 m² per m² vloer

VG	Kozijn	Afmeting	benodigd in m ²	α in°	β in °	Cb vlgs. NEN 2057	Cu vlgs. NEN 2057	Ad = LxB glasopp.	Ae = Cb*Cu*Ad	
1	DDK-v	1600x1200		20	45,6	0,66	1,00	1,24	0,82	
	DD56/BW660	1800x2234		20	35,5	0,72	1,00	1,82	1,31	
			1,74					Totaal	2,13	Voldoet
2	DDK-v	1600x1751		20	35,5	0,72	1,00	1,91	1,38	
	DDK-v	1600-1751		20	35,5	0,72	1,00	1,91	1,38	
	DK-v	1000x1751		20	35,5	0,72	1,00	1,22	0,88	
	DK-v	1000x1751		20	35,5	0,72	1,00	1,22	0,88	
	DD56/BW660	1800x2234		20	35,5	0,72	1,00	1,82	1,31	
			1,97					Totaal	5,82	Voldoet
6	DDK-v	1800x1200		20	45,6	0,66	1,00	1,44	0,95	
	DK-v	1000x1200		20	53,2	0,58	1,00	0,77	0,45	
			1,37					Totaal	1,40	Voldoet
8	DDK-v	1600x1751		20	35,5	0,72	1,00	1,22	0,88	
	DDK-v	1600x1751		20	35,5	0,72	1,00	1,22	0,88	
	D56/BW660	1035x2234		20	35,5	0,72	1,00	1,02	0,73	
			2,18					Totaal	2,49	Voldoet