



ONTWERPBESLUIT

Omgevingsvergunning (ambtshalve intrekking)

datum: 29 juni 2015

Gemeente Bronckhorst

nr. Z71898

Onderwerp

Op 13 februari 1990 is voor de locatie Kruisbergseweg 12A in Zelhem een omgevingsvergunning (revisie) verleend voor een tankstation voor het wegverkeer, inclusief opslag en afleveren van LPG. Deze vergunning is op 7 november 2007 ambtshalve geactualiseerd.

Op 18 oktober 2011 is de LPG-tankinstallatie bij het tankstation gasvrij gemaakt en is de afleverzuil verwijderd. Vanaf deze datum vindt er geen opslag van LPG en aflevering van LPG aan motorvoertuigen voor het wegverkeer meer plaats.

Wij hebben de mogelijkheid om een omgevingsvergunning (gedeeltelijk) in te trekken, indien gedurende 3 jaar geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning. In uw e-mail van 6 mei 2015 heeft u aangegeven dat er vanuit TinQ geen plannen zijn om de verkoop van LPG op deze locatie te hervatten en dat u geen bezwaar heeft tegen het intrekken van de vergunning m.b.t. het LPG gedeelte.

De procedure is geregistreerd met de volgende kenmerken:

- zaaknummer gemeente: Z71898;
- zaaknummer Omgevingsdienst Achterhoek: V2015-0569.

Besluit

Wij hebben het voornemen te besluiten de omgevingsvergunningen afgegeven door burgemeester en wethouders van Bronckhorst bij besluit van 13 februari 1990, ambtshalve gewijzigd d.d. 7 november 2007, in te trekken. De intrekking heeft betrekking op de opslag van LPG en het afleveren van LPG aan motorvoertuigen voor het wegverkeer.

De procedurele en inhoudelijke aspecten zijn opgenomen in bijlage 1 en 2.

Hengelo, 29 juni 2015

het college van burgemeester en wethouders van Bronckhorst,
namens deze

Petra G.M. van Oosterbosch
directeur Omgevingsdienst Achterhoek



BIJLAGE 1: PROCEDURELE ASPECTEN

Projectbeschrijving

Het project waarvoor intrekking van de vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het intrekken van de omgevingsvergunning die op 13 februari 1990 is verleend voor een tankstation voor het wegverkeer met opslag en afleveren van LPG op de locatie Kruisbergseweg 12A in Zelhem. Deze vergunning is op 7 november 2007 ambtshalve geactualiseerd.

Bevoegd gezag

Gelet op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij behorende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om te besluiten tot intrekking van de omgevingsvergunning (milieu).

Procedure

De beschikking wordt voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure. Dit leiden wij af uit artikel 3.15, lid 3 Wabo, met verwijzing naar paragraaf 3.3 Wabo. Iedereen kan tegen het ontwerpbesluit zienswijzen indienen. Zienswijzen moeten binnen zes weken na publicatiedatum worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Bronckhorst. Eventuele ingekomen zienswijzen worden verwerkt in het definitief besluit.



BIJLAGE 2: INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Vergunningsituatie

Op 13 februari 1990 voor de locatie Kruisbergseweg 12A in Zelhem een omgevingsvergunning (revisie) verleend voor een tankstation voor het wegverkeer, inclusief opslag en afleveren van LPG. Deze vergunning is op 7 november 2007 ambtshalve geactualiseerd.

Op 1 oktober 2010 is de Wabo in werking getreden. Uit artikel 1.2 lid 1, 2 en 3 van de Invoeringswet Wabo volgt dat een vergunning of ontheffing, die is verleend op grond van het recht zoals dat gold voor de inwerkingtreding van de Wabo, gelijkgesteld wordt met een omgevingsvergunning voor de betrokken activiteit.

Intrekking van de vergunning

Wij hebben de mogelijkheid om een omgevingsvergunning (gedeeltelijk) in te trekken indien gedurende 3 jaar geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning. In uw e-mail van 6 mei 2015 heeft u aangegeven dat er vanuit TinQ geen plannen zijn om de verkoop van LPG op deze locatie te hervatten en dat u geen bezwaar heeft tegen het intrekken van de vergunning m.b.t. het LPG gedeelte.

Overwegingen

Op 18 oktober 2011 is de LPG-tankinstallatie bij het tankstation gasvrij gemaakt en is de afleverzuil verwijderd. Vanaf deze datum vindt er geen opslag van LPG en aflevering van LPG aan motorvoertuigen voor het wegverkeer meer plaats. Er zijn langer dan 3 jaar geen handelingen verricht met gebruikmaking van de vergunning.

Op een LPG-tankstation is het Besluit externe veiligheid inrichtingen van toepassing. Op grond van dit besluit en de Regeling externe veiligheid moet worden voldaan aan veiligheidsafstanden voor het plaatsgebonden risico (contour plaatsgebonden risico) en het groepsrisico (contour invloedsgebied). Binnen deze contouren mogen geen nieuwe (beperkt)kwetsbare objecten worden gerealiseerd. Zolang de omgevingsvergunning voor het LPG-tankstation in stand blijft moet bij (ruimtelijke) ontwikkelingen in de omgeving met de risicocontouren rekening worden gehouden. Gewenste ontwikkelingen kunnen daardoor worden belemmerd.

Nu de opslag van LPG en het afleveren van LPG aan motorvoertuigen voor het wegverkeer niet meer plaatsvindt, en er vanuit de vergunninghouder geen plannen zijn om deze activiteiten te hervatten, kan de vergunning worden ingetrokken.

Omdat de opslag van LPG en het afleveren van LPG aan motorvoertuigen voor het wegverkeer zijn beëindigd leidt het intrekken van de omgevingsvergunning niet tot een situatie waardoor het milieu wordt bedreigd. Nadat de vergunning is ingetrokken moet de inrichting op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer worden aangemerkt als een type B inrichting. Dit betekent dat inrichting volledig onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit valt. Hiermee wordt het milieu in voldoende mate beschermd.

Het belang van de bescherming van het milieu verzet zich niet tegen het intrekken van deze omgevingsvergunning milieu.