

Aan het College van Burgemeester en
Wethouders Bronkhorst
t.a.v. dhr. J. Denkers
Raadhuisstraat 20
7255 BN Hengelo (Gld)

Toldijk, 26 mei 2015

Betreft: bouwplan 2015-0814 uitbreiding veestaltoldijk
--

Geachte heer Denkers,

Bij deze brief treft u de gevraagde gegevens aan voor de aanvraag aan voor de omgevingsvergunning voor het vergroten van de ligboxenstal op perceel Muizengatweg 7 te Toldijk.

Het betreft een uitbreiding van een bestaande ligboxenstal met 3 spantvakken op exacte de zelfde wijze als de bestaande bouw. De spanten worden 1 profiel zwaarder uitgevoerd dan de bestaande. Bestaande was IPE 180 en de nieuwe spanten worden IPE-200. De kelder wordt gelijk aan de bestaande kelder in gewapend beton uitgevoerd.

Abusievelijk zijn niet alle tekeningen bij de aanvraag aan u doorgezonden waarvoor mijn excuses. Een en andere is al besproken met de tekenaar van het bouwplan. Deze heeft ondertussen de resterende stukken aan u doorgezonden.

De tekeningen zijn vervolgens nog aangepast met betrekking tot een aantal telefonisch besproken onderdelen.

De onderdelen 1,2,4,5,6,7,8,9,15,16,17,18 en 19 uit uw brief "verzoek om aanvulling" zijn daarmee aangeleverd.

De opmerking over de lichtplaten punt 3 is als volgt op tekening aangegeven. De lichtplaten worden in hetzelfde stramien gelegd als op de bestaande stal (deze staan echter niet op de oorspronkelijke vergunning ingetekend. (en zijn ook vergunningsvrij)).

Bij punt 8 is het antwoorde dat het bouwwerk kleiner is dan 1000 m2 en derhalve geen brandcompartimering aan de orde is;
Vluchtroutes punt 9 zijn niet aan de orde, he gebouw is geheel open;

Mbt bluswatervoorziening 11 en brandblusser 10 volgt nog nader informatie.

De statische berekeningen punt 12-13-14 worden binnenkort aangeleverd. De spanten worden 1 profiel zwaarder als die van de bestaande stal. De berekening van de bestaande stal is al bijgevoegd en opdrijving e.d. is minimaal gelijk aan de bestaande stal.



Flora en fauna is niet aan de orde omdat de stal op een stukje erfverharding/weiland zonder begroeiing o.i.d. wordt aangebouwd achter de bestaande stal. Zie ook bovenstaande foto.

Er is geen sprak van sloop of asbestverwijdering

Ik ga er vanuit dat ik u voldoende gegevens heb aangeleverd en ik ga er van uit dat de ik de gevraagde omgevingsvergunning zo spoedig mogelijk tegemoet kan zien. Mocht u nog vragen hebben omtrent deze aanvraag en de aangeleverde gegevens dan verzoek ik u zo spoedig mogelijk contact op te nemen.

Met vriendelijk groeten

G. Luesink
Muizengastweg 7
7227 DN Toldijk
(tel.: 0575-451939 06-12357422)