

Kantoor Eibergen

Bezoekadres
Nieuwstraat 4
Eibergen

Postadres
Postbus 18
7270 AA Borculo

Telefoon
(0545) 28 50 00

Internet
www.prowonen.nl

proWonen

De heer S.J.H. Roording
Mevrouw E. Waarle
Het Wiemelink 15
7251 CW VORDEN

Datum 16 juni 2015
Uw kenmerk
Ons kenmerk WNW/245
Onderwerp VG Wonen naar wens
toestemming

Geachte heer Roording en mevrouw Waarle,

Op 15 juni 2015 hebben wij uw aanvraagformulier ontvangen. Hierin vraagt u toestemming voor het plaatsen van het verwijderen van een dragende wand. In deze brief ga ik hierop in.

Wij verlenen hiervoor onze toestemming. Voorwaarde is wel dat u akkoord gaat met de volgende afspraken.

Bouwkundige- en veiligheidseisen

- Voor u start met de werkzaamheden informeert u bij uw gemeente (via www.omgevingsloket.nl) of u een vergunning nodig heeft. In deze vergunning staan de bouwkundige eisen waaraan u zich moet houden.
- Zodra u met de werkzaamheden start, moet overleg plaatsvinden met onze medewerker beheer, Wil Gerritsen.
- Bij een opening groter dan 1.50 meter moet er een HEA balk of toog geplaatst worden. Zoals in uw aanvraag beschreven zo voert u de werkzaamheden uit.
- Houd met uw bouwplannen ook rekening met de burens. Het is verstandig om vooraf met de burens te overleggen.

Onderhoudstechnische eisen

U verricht de werkzaamheden voor eigen rekening en verantwoording.

Verhuurbaarheidseisen

Bij een verhuizing hoeft u de dragende wand niet terug te plaatsen. U krijgt van Prowonen geen vergoeding voor de gemaakte onkosten.