



BESCHIKKING

Omgevingsvergunning (milieuneutrale wijziging)

datum: 6 juli 2015

Gemeente Bronckhorst

nr. 1854053

Aanvraag

Op 19 juni 2015 hebben wij een aanvraag voor een vergunning op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) ontvangen voor het wijzigen van het drinkwaterpompstation op het adres Venneweg 2 in Hengelo. In de aanvraag is abusievelijk Venneweg 3 vermeld in plaats van Venneweg 2. Het betreft een aanvraag voor de activiteit "milieu" (artikel 2.1, lid 1 onder e), voor het vervangen van diverse installaties door energiezuiniger exemplaren.

De aanvraag is geregistreerd met de volgende kenmerken:

- zaaknummer gemeente: 2015-1286;
- zaaknummer Omgevingsdienst Achterhoek: V2015-0772.

Besluit

Wij hebben besloten de door u gevraagde vergunning te verlenen. De volgende documenten maken deel uit van de vergunning:

- aanvraagformulier OLO nr. 1854053;
- plattegrondtekening Nr. RF07005008 Wijz B, gedateerd 19 maart 2007, gewijzigd 8 oktober 2008.

De vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd.

De procedurele en inhoudelijke aspecten zijn opgenomen in bijlage 1 en 2.

Bijlage 3 bij dit besluit vervangt, op de in de bijlage genoemde punten, het renvooi van de genoemde plattegrondtekening.

Hengelo, 6 juli 2015

het college van burgemeester en wethouders van Bronckhorst,
namens deze

Petra G.M. van Oosterbosch
directeur Omgevingsdienst Achterhoek



Rechtsmiddelen

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u hiertegen schriftelijk bezwaar maken. Ook kunt u verzoek om een voorlopige voorziening indienen.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met ons besluit, dan kunt u hiertegen schriftelijk bezwaar maken. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze zes weken gaan in, één dag na het versturen van dit besluit. Uw bezwaarschrift stuurt u naar het college van burgemeester en wethouders van Bronckhorst, postbus 200, 7255 ZJ, Hengelo.

Wat moet er altijd in uw bezwaarschrift staan?

- uw naam en adres;
- de datum waarop u uw bezwaarschrift verstuurt;
- een omschrijving van het besluit (met kenmerk) waartegen het bezwaar is gericht;
- de reden waarom u bezwaar maakt.

Let erop dat u een handtekening onder uw bezwaarschrift zet.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet: het besluit treedt toch in werking. Als u vindt dat de werking van het besluit moet worden tegengehouden, kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter. Regels voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening:

- u richt uw verzoek aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Via het digitaal loket bestuursrecht op www.rechtspraak.nl kunt u met gebruik van DigiD ook digitaal een voorlopige voorziening vragen;
- geef duidelijk aan waarom u van mening bent dat er sprake is van onverwijlde spoed en een voorlopige voorziening nodig is;
- een verzoek om voorlopige voorziening wordt alleen in behandeling genomen als u tevens een bezwaarschrift heeft ingediend. Als bewijs hiervan is het nodig dat u een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van het bestreden besluit meestuurt; aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffiekosten verbonden. U ontvangt hiervoor een acceptgiro van de Rechtbank.



BIJLAGE 1: PROCEDURELE ASPECTEN

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het milieuneutraal wijzigen van een drinkwaterpompstation waarvoor eerder een omgevingsvergunning voor het aspect milieu is verleend.

Bevoegd gezag

Op basis van de ingediende gegevens blijkt dat het college van burgemeester en wethouders bevoegd is om een beslissing te nemen over de aanvraag (artikel 2.4 van de Wabo). De Omgevingsdienst Achterhoek heeft het mandaat gekregen om de vergunning al of niet te verlenen.

Volledigheid van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving.

Procedure

De beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure. De mogelijkheid hiervoor leiden wij af uit artikel 3.10, lid 3 Wabo.



BIJLAGE 2: INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting is voor de activiteit "milieu" eerder de volgende vergunning verleend: revisievergunning op grond van artikel 8.4 Wet milieubeheer (beschikkingsdatum: 13 mei 2011).

Toetsingskader

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Dit betekent dat de gevraagde vergunning kan worden verleend als de verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

1. niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend;
2. niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
3. geen aanleiding bestaat tot het opstellen van een milieueffectrapport.

ad 1. Toetsing andere inrichting

Eerder is een omgevingsvergunning verleend voor een drinkwaterpompstation. Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

ad 2. Toetsing gevolgen voor het milieu

Om te beoordelen of de wijzigingen van de inrichting leiden tot andere of grotere gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan, overwegen wij het volgende: d

De aanvraag richt zich op een aantal wijzigingen binnen de inrichting. De wijzigingen ten opzichte van de reeds vergunde situatie zijn in hoofdzaak het vervangen van een aantal compressoren door compressoren met een lager vermogen.

Wij concluderen dat de hierboven genoemde wijzigingen niet zullen leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan. Wij komen tot deze conclusie, omdat de wijziging alleen ziet op het vervangen van een aantal energiezuinigere compressoren. De wijzigingen hebben ten opzichte van de reeds vergunde situatie geen gevolgen voor de geur-, geluid- en/of stofemissie.

ad 3. Toetsing milieueffectrapportage (m.e.r.)

De activiteiten binnen het bedrijf zijn genoemd in Bijlage C of D van het Besluit milieueffectrapportage, namelijk onder *C15.1 De infiltratie van water in de bodem of onttrekking van grondwater aan de bodem alsmede de wijziging of uitbreiding van bestaande infiltraties en onttrekkingen*. Echter, de verandering is zodanig dat het opstellen van een milieueffectrapport niet aan de orde is. De wijziging heeft geen betrekking op de te onttrekken hoeveelheden grondwater.

Voorschriften

In de vergunning van 13 mei 2011 zijn voorschriften opgenomen. Deze voorschriften hebben betrekking op de gehele bedrijfsvoering. Gelet op de voorgenen wijzigingen hoeven geen nieuwe voorschriften te worden opgelegd en hoeven geen voorschriften te worden gewijzigd. De voorschriften van de vergunning van 13 mei 2011 blijven onverminderd van kracht voor die activiteiten waarvoor het Activiteitenbesluit niet van toepassing is.



Omgevingsdienst
Achterhoek

Bij de vergunning van 13 mei 2011 is een plattegrondtekening (Nr. RF07005008 Wijz B) opgenomen. Bijlage 3 bij dit besluit vervangt, op de in de bijlage genoemde punten, het renvooi van de genoemde plattegrondtekening.

Conclusie

De aangevraagde verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu ten opzichte van de vergunde bedrijfssituatie. Verder leidt de verandering niet tot een andere inrichting dan waarvoor op 13 mei 2011 vergunning is verleend. De wijzigingen binnen de inrichting leiden daarnaast niet tot het opstellen van een milieueffectrapport.



Omgevingsdienst
Achterhoek

BIJLAGE 3: VOORSCHRIFTEN



LAAT WATER VOOR JE WERKEN

Mededeling

Aan : Gemeente Bronkhorst
Van : Marjon Geertsma - Vitens
Betreft : Wijziging opgestelde vermogens Pb 't Klooster
Datum : 19 juni 2015
Kenmerk : 't Klooster

Bijlage 1 behorende bij Omgevingsaanvraag: milieu neutrale melding

De E-nummers staan op milieutekening 2 van 19-3-2007 welke in uw bezit is.

E02 compressor wordt 1,10 kW
E03 compressor wordt 1,10 kW

E07 reinwaterpomp2 wordt 132 kW, reinwaterpomp 5 wordt op deze positie geplaatst.
E09 reinwaterpomp4 wordt 132 kW
E10 reinwaterpomp5 wordt 132 kW

E24 reactorpomp1 wordt 18,5 kW
E24 reactorpomp2 wordt 18,5 kW

E33 beluchtingscompressor4 wordt 0,37 kW
E34 beluchtingscompressor3 wordt 0,37 kW
E35 beluchtingscompressor2 wordt 0,37 kW
E36 beluchtingscompressor1 wordt 0,37 kW

E39 beluchtingscompressor5 wordt 1,10 kW
E40 beluchtingscompressor6 wordt 1,10 kW
E41 beluchtingscompressor7 wordt 1,10 kW
E42 beluchtingscompressor8 wordt 1,10 kW