



Stichting Regionaal Openbaar Basisonderwijs Surplus
De heer A. Dekkers
Postbus 394
1740 AJ SCHAGEN

Onderwerp Omgevingsvergunning

Pagina
1/3

Verzenddatum
20 juli 2015
Ons kenmerk
Z-101423 /DOC.014441
Uw kenmerk

Uw brief van

Contact
Serina Klein

T 088-321 5000

Geachte heer Dekkers,

Op 24 maart 2015 hebben wij uw aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het brandveilig gebruik voor het tijdelijk plaatsen van een noodlokaal voor ongeveer 3 jaar bij de Meertuin op het perceel Langeweg naast 91 in Slootdorp. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z-101423.

Besluit

Wij hebben besloten de omgevingsvergunning te verlenen. Dit besluit heeft betrekking op de activiteiten:

1. *Brandveilig gebruik* (artikel 2.1, lid 1 onder d Wabo).

Vorbereidingsprocedure

Gelet op artikel 3.10 lid 1 sub a van de Wabo is voor deze omgevingsvergunning de *uitgebreide* voorbereidingsprocedure van toepassing.

Overwegingen

Bij het nemen van dit besluit hebben wij het volgende overwogen:

1. Activiteit Brandveilig gebruik.

Voor de activiteit brandveilig gebruik moet het plan volgens artikel 2.13 van de Wabo voldoen aan de volgende criteria:

- het Bouwbesluit.

Bezoekadres

De Verwachting 1
1761 VM Anna Paulowna

Correspondentieadres

Postbus 8
1760 AA Anna Paulowna

Contact

T 088-321 5000
www.hollandskroon.nl

Overige gegevens

IBAN: NL82 BNGH 0 28.51.52.785
BIC: BNGHNL2G
KvK Alkmaar 54477506

Voorwaarden

- Voor zover in deze vergunning niet anders is bepaald, gelden de eisen inzake brandveilig gebruik uit het Bouwbesluit 2012.
- **Maximaal toegestaan:** 50 personen
- Geadviseerd word om licht lichtreflecterende (fotoluminescente) stickers met het pictogram  op de deur van het leslokaal en entree te plaatsen.
- Het blusmiddel wat in de entree dient te worden opgehangen is een sproeischuimblusser met een inhoud van 6 liter.
- Indien de afstand tot belendende bouwwerken minimaal 5 meter bedraagt is er geen kans op brandoverslag en is er geen brandwerendheid vereist van gevels.

Ter inzage legging

De ontwerp omgevingsvergunning met bijbehorende stukken heeft voor iedereen vanaf 27 mei 2015 zes weken ter inzage gelegen. Binnen de termijn van ter inzage legging zijn er geen zienswijzen ingediend

Leges

Volgens de Legesverordening bent u voor het in behandeling nemen van uw aanvraag omgevingsvergunning leges verschuldigd. Voor betaling van dit bedrag ontvangt u een nota. Bij deze nota wordt vermeld hoe u eventueel bezwaar kunt aantekenen tegen de hoogte van het legesbedrag en de gehanteerde grondslagen.

Publicatie

De vergunning wordt gepubliceerd in de Staatscourant en in het digitale gemeentebblad. Deze publicatie kunt u vinden op www.officiëlebekendmakingen.nl Tevens wordt deze vergunning, inclusief aanverwante bijlagen, voor de duur van 6 weken, vanaf een nader in de publicatie te noemen datum, ter inzage gelegd.

In werking treding vergunning

De vergunning treedt niet eerder in werking dan zes weken na de publicatiedatum van de verleende vergunning. U kunt in de tussentijd nog geen gebruik maken van de vergunning.

Beroep

Gedurende de termijn van inzage kunnen belanghebbenden die hun zienswijze hebben gegeven op de ontwerp omgevingsvergunning, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren hebben gebracht, gemotiveerd beroep aantekenen bij de president van de Rechtbank Noord-Holland, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Voor het in behandeling nemen van dit verzoek is griffierecht verschuldigd.

Voorlopige voorziening

Ook kan degene die beroep heeft ingesteld een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de hiervoor genoemde sector.

De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders,



Serina Klein,
medewerker Wabo
afdeling Dienstverlening

Van toepassing zijnde stukken:

- Aanvraagformulier, ingediend op 24 maart 2015
- Tekening P-200 datum 22 juni 2015
- Aandachtspunten bij (ver)bouwen