

ARCHIEFEXEMPLAAR

WATERSCHAP
vechtstromen

Vitens N.V.
T.a.v. de heer Brockhuis
Oude veerweg 1
8019 BE ZWOLLE

postadres
Postbus 5006
7600 GA Almelo

bezoekadres
Kooikersweg 1
Almelo

t 088-2203333
e info@vechtstromen.nl
www.vechtstromen.nl

contactpersoon
Tri Si Vo
doorkiesnummer
088-2203507

uw kenmerk

ons kenmerk
Z-154248/u11643

datum
13 JUL 2015
bijlage(n)
twee

onderwerp
watervergunning uitwateringsbuis

Geachte heer Brockhuis,

Het dagelijks bestuur heeft op 2 juni 2015 een aanvraag van u ontvangen voor een vergunning voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. Hierop is de Keur waterschap Vechtstromen van toepassing.

De aanvraag betreft:

Het aanbrengen en hebben van een spuileiding (c.q. uitwateringsbuis) in de retentievijver (WV/20130124/1) gelegen ten westen van de kruising van de Horstlindelaan en de Pompstationweg te Enschede. De retentievijver staat in verbinding met waterloop 20-13-1-4. De vijver bevindt zich op het perceel bekend als Lonneker, sectie B, nummer 4107.

Bij het telefonisch gesprek tussen u en onze medewerker de heer Vo op 8 juli 2015, heeft u aangegeven dat in geval van calamiteiten, zal Vitens de leiding doorspoelen en het water lozen op de vijver. De leiding betreft een PVC (drinkwater)transportleiding die van de Deurningestraat naar de universiteit gaat. De leiding heeft een diameter van 0,35 m en heeft een lengte van circa 2,5 km.

Wij willen u erop attenderen dat deze watervergunning is afgegeven voor het aanbrengen en hebben van een uitwateringsbuis in de retentievijver.

Voor het lozen van spoelwater bij calamiteit is het Besluit lozen buiten inrichtingen van toepassing. Bij calamiteit moet u het Besluit lozen buiten inrichtingen raadplegen of u al dan niet een melding zou moeten doen bij het waterschap voor de lozing.

BESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur om:

Op grond van artikel 3.2, lid 1, onder a. van de Keur waterschap Vechtstromen aan Vitens N.V. te Zwolle vergunning te verlenen voor het aanbrengen en hebben van een uitwateringsbuis in het talud in de retentievijver WV/20130124/1, zoals weergegeven op bijlage 1 - Aanleggen spuileiding nabij de Horstlindelaan te Enschede.



Besluit Bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en/of baggerspecie op of in de bodem en in het oppervlaktewater moet een melding worden gedaan in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit.

De melding moet worden gedaan bij het meldpunt:

→ <https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl/>

Via deze module komt de melding, als dat aan de orde is, bij het waterschap terecht.

Het waterschap heeft de taak om toe te zien:

- Op de meldingen;
- Of de werkzaamheden uitgevoerd worden conform het Besluit Bodemkwaliteit;
- Op de kwaliteit van de toegepaste bouwstoffen, grond en baggerspecie.

Voorschriften

Aan dit besluit worden de volgende voorschriften verbonden.

Voorschriften algemeen

1. Tenminste één week voordat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen, dient u de datum van aanvang van de werkzaamheden te melden aan de met het toezicht belaste medewerker G. Huzen, telefoonnummer 088-2203251. Tenzij hierna anders wordt bepaald moeten de werken overeenkomstig de aanvraag worden uitgevoerd met en volgens nadere aanwijzingen van deze medewerker.
2. Een exemplaar van de vergunning dient bij de uitvoering van het werk aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde ambtenaar.
3. Na afloop van de werkzaamheden dient u gereedmelding te doen bij bovengenoemde medewerker.
4. Het waterschap is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade toegebracht aan derden, die voortvloeit uit de aanwezigheid dan wel het gebruik van de door de houder van de ontheffing aangebrachte voorzieningen.

Voorschriften uitwateringsbuis

1. De uitmonding van de uitwateringsbuis moet gelijk met het talud van de waterloop worden afgeschuind.
2. Er moet een voorziening worden getroffen om uitspoeling van het talud ter plaatse van de uitmonding van de uitwateringsbuis te voorkomen.
3. De gegraven sleuven in de onderhoudsberm en in het talud van de waterloop dienen met de ontgraven grond te worden aangevuld. Deze grond moet in lagen van 30 cm met een verdichtingsapparaat worden verdicht.
4. Er dient voor te worden gezorgd dat de waterafvoer en het onderhoud aan de waterloop ongehinderd kan plaatsvinden.
5. Alle schade veroorzaakt door het maken en het gebruik van de waterstaatswerken en de daarbij behorende werken, dient door u binnen een door het waterschap te bepalen redelijke termijn te worden hersteld.
6. De voorzieningen dient minimaal 0,50 meter onder maaiveld te worden aangelegd.
7. De leiding mag uitsluitend gebruikt worden voor de afvoer van spoelwater, dat afkomstig is van het spoelen van transportleiding bij calamiteit zoals hierboven is beschreven.
8. Wanneer de uitwateringsbuis wordt vernieuwd, gewijzigd of opgeruimd, dient u het waterschap daarvan schriftelijk in kennis te stellen.

Overwegingen

Het besluit is getoetst aan:

- de Keur van waterschap Vechtstromen;
- de Beleidsregels voor watervergunningen.



Keur waterschap Vechtstromen

Het volgende artikel van de Keur waterschap Vechtstromen is van toepassing:

Artikel 3.2, lid 1, sub a

Het is verboden zonder watervergunning van het bestuur gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie(s), daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen.

Beleidsregels voor watervergunningen

Doorstroming en berging

1. De afvoercapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam mag als gevolg van de lozing niet worden belemmerd of verslechterd.
2. Een permanente uitstroomvoorziening en bijbehorende constructies dienen buiten het natte profiel van het oppervlaktewaterlichaam te worden aangebracht.

Onderhoud

3. Een permanente lozingsvoorziening met bijbehorende werken dient zodanig te zijn ontworpen dat de beschermingszone/onderhoudsstrook vrij bereikbaar en vrij van obstakels blijft ten behoeve van het onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam.

Stabiliteit

4. Ter plaatse van het lozingspunt moeten waar nodig het talud en/of de bodem en het tegenover gelegen talud tegen instabiliteit, afkalving en erosie worden beschermd.

Ecologie

5. Het toegenomen afvoerdebiet mag in oppervlaktewaterlichamen met de functie natuur geen nadelige gevolgen hebben op de ecologische kwaliteit

Conclusie

De door u aan te brengen uitwateringsbuis is niet in strijd met één of meerdere criteria onder de beleidsregels voor watervergunningen. Dit betekent dat er geen negatieve gevolgen zijn voor het watersysteem. Er bestaan, mede door de gestelde voorschriften, daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Afschrift

Een afschrift van deze brief is verzonden aan gemeente Enschede, postbus 20, 7500 AA te Enschede.

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen,
namens deze,

b.a.

D. Santing, teamleider Toetsen en Vergunnen



Bezwaar

U kunt binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wie een bezwaarschrift indient, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle.

ARCHIEFEXEMPLAAR



Aanleggen spuileiding nabij de Horstlindelaan te Enschede



ARCHIEFEXEMPLAAR

Onderwerp:
gereedmelding

Geachte heer, mevrouw,

Aan u is een watervergunning in het kader van de Keur waterschap Vechtstromen verleend.

Wanneer de op basis daarvan vergunde werkzaamheden afgerond zijn, wil het waterschap hier graag een melding van ontvangen.

Dit in verband met het controleren en eventueel inmeten van de uitgevoerde werken door het team Toezicht en Handhaven.

Wij verzoeken u de voltooiing van de werkzaamheden te melden door middel van het invullen van de antwoordstrook aan de onderzijde van deze brief.

De gereedmelding kunt u door middel van de bijgevoegde antwoordenvolop kosteloos opsturen. U kunt de gereedmelding uiteraard ook via de e-mail sturen naar info@vechtstromen.nl, onder vermelding van het zaakdossier nummer.

Gereedmeldingskaart behorende bij zaakdossier nummer: Z-154248

Ondergetekende:
Plaats:
Telefoonnummer:

Ik deel u hierbij mee dat de werkzaamheden behorende bij het genoemde zaakdossier nummer op zijn afgerond.

Datum:

Ondertekening: