

Gasunie Transport Services B.V.
t.a.v. de heer A. van Loon
Postbus 181
9700 AD GRONINGEN

postadres
Postbus 5006
7600 GA Almelo

bezoekadres
Kooikersweg 1
Almelo

t 088-2203333
e info@vechtstromen.nl
www.vechtstromen.nl

contactpersoon
H. van der Geize

uw kenmerk

datum
21 juli 2015

doorkiesnummer
088-2203508

ons kenmerk
Z-154457/u1511904

bijlage(n)
gereedmelding

onderwerp

aanleg leidingen afsluiterschema S-4928 Huttenbelt, Stieltjeskanaal te Coevorden

Geachte heer Van Loon,

Het dagelijks bestuur heeft op 26 juni 2015 een aanvraag van u ontvangen voor een vergunning voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. Hierop is de Keur waterschap Vechtstromen van toepassing.

De aanvraag betreft het vervangen van afsluiterschema S-4928 'Huttenbelt' (modificatie 4-X1) te Coevorden, op de linkeroever van waterloop OD068 (Stieltjeskanaal), ter plaatse van het perceel kadastraal bekend als gemeente Dalen, sectie K, nummers 573, 618, 619, 675 en 755 zoals weergegeven op de bij de aanvraag gevoegde tekeningen. Tevens wordt in waterloop WW0000002 dam met duiker KDUWW0074 verplaatst. Waterlopen OD069 en WW0000002 maken onderdeel uit van het watersysteem van waterschap Vechtstromen.

BESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur om:

op grond van artikel 3.2, lid 1, onder a. van de Keur waterschap Vechtstromen aan Gasunie Transport Services B.V. te Groningen vergunning te verlenen voor betreft het vervangen van afsluiterschema S-4928 'Huttenbelt' (modificatie 4-X1) te Coevorden.

De werken dienen te worden uitgevoerd zoals aangegeven op de bij de aanvraag gevoegde documenten.

Besluit Bodemkwaliteit

Een melding voor het Besluit Bodemkwaliteit is nodig, wanneer:

- meer dan 50 m³ schone grond wordt toegepast, of

- grond/baggerspecie met classificatie 'wonen', 'industrie', 'A' of 'B' wordt toegepast.

Deze melding doet u via <https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl>

Via het meldpunt komt de melding, als dat aan de orde is, bij het waterschap terecht.

Het waterschap heeft de taak om toe te zien:

- Of de werkzaamheden uitgevoerd worden conform het Besluit Bodemkwaliteit;
- Op de kwaliteit van de toegepaste grond en baggerspecie.

Aan dit besluit worden de volgende voorschriften verbonden.

Voorschriften

Voorschriften algemeen

1. Tenminste één week voordat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen, dient u de datum van aanvang van de werkzaamheden te melden aan de met het toezicht belaste medewerker J. Klaassen, via telefoonnummer 088-2203557. Tenzij hierna anders wordt bepaald moeten de werken overeenkomstig de aanvraag worden uitgevoerd met en volgens nadere aanwijzingen van deze medewerker.
2. Een exemplaar van de vergunning dient bij de uitvoering van het werk aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde ambtenaar.
3. Na afloop van de werkzaamheden dient u gereedmelding te doen bij de onder 1. genoemde medewerker.
4. Het waterschap is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade toegebracht aan derden, die voortvloeit uit de aanwezigheid dan wel het gebruik van de door de houder van de ontheffing aangebrachte voorzieningen.

Voorschriften vervangen afsluiterschema

1. De vergunninghouder is verplicht alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat het waterschap dan wel derden als gevolg van het gebruik van de vergunning schade lijden.
2. Eventueel benodigde tijdelijke (hulp)constructies dienen met de gebiedsbeheerder dhr. M. Veldhuizen te worden afgestemd.
3. Zodra de onder 2. genoemde tijdelijke constructies niet meer nodig zijn, dienen deze te worden verwijderd en moeten de waterstaatswerken ter plaatse te worden afgewerkt conform de oorspronkelijk situatie.
4. Wanneer tijdens of na de uitvoering van het werk blijkt dat ten behoeve van de waterhuishouding bijzondere voorzieningen nodig zijn, die naar het oordeel van het waterschap in direct verband staan met de verleende vergunning, dan moeten deze voorzieningen binnen door hem te stellen termijn door en op kosten van vergunninghouder worden getroffen.
5. Werkstroken, oneffenheden, verzakkingen en beschadigingen in/aan het waterstaatswerk, inclusief beschermingszone(s), als gevolg van het gemaakte werk en/of werkzaamheden dan wel activiteiten, moeten door de vergunninghouder worden hersteld en met het graszaadmengsel B3 worden ingezaaid en worden onderhouden totdat er een gesloten grasmat aanwezig is.
6. Verschillen in grondsoorten die vrijkomen bij de ontgravingen moeten per soort in depot worden gezet en na voltooiing van de werkzaamheden in omgekeerde volgorde terug worden gebracht en mechanisch worden verdicht.
7. Er dient er voor te worden gezorgd dat de waterafvoer en het onderhoud aan de waterlopen ongehinderd kan plaatsvinden.

8. De verplaatsing van dam met duiker KDUWW0074 dient als volgt te worden uitgevoerd:
 - a. de exacte nieuwe locatie dient in overleg met het waterschap en H.R. Lubbers te worden bepaald;
 - b. inwendige afmetingen overeenkomstig de bestaande duiker: 2,5m x 1,0m;
 - c. binnenonderkant van de duiker op een hoogte van ca. 8,25 meter + N.A.P.;
 - d. de duikerelementen dienen sluitend en waterdicht te worden aangebracht. Hiervoor dienen nieuwe rubber ringen te worden toegepast. De oude rubber ringen mogen niet worden hergebruikt;
 - e. de oude locatie van de verplaatste dam met duiker dient onder eenzelfde profiel te worden gebracht als aanwezig in waterloop WW0000002.
9. Alle schade veroorzaakt door het maken en het gebruik van de waterstaatswerken en de daarbij behorende werken, dient door u binnen een door het waterschap te bepalen redelijke termijn te worden hersteld.
10. Wanneer het bouwwerk wordt vernieuwd, gewijzigd of opgeruimd, dient u het waterschap daarvan schriftelijk in kennis te stellen.
11. Alle grondroeringen die bij het aanbrengen van de werken worden gedaan, moeten worden ingezaaid met een bermmengsel.
12. Gedurende de periode 15 oktober tot en met 15 april mogen er geen werkzaamheden verricht worden in of nabij waterkerende waterstaatswerken.
13. De door middel van deze vergunning uit te voeren werken moeten voltooid zijn voor 15 oktober en dient de integriteit van de kering weer gewaarborgd zijn.

Overwegingen

Het besluit is getoetst aan:

- de Keur waterschap Vechtstromen;
- de Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen;

Keur waterschap Vechtstromen

De volgende artikelen van de Keur waterschap Vechtstromen zijn van toepassing:

Artikel 3.2, lid 1, sub a

Het is verboden zonder watervergunning van het bestuur gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie(s), daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen.

Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen

Toetsingscriteria

Algemeen

1. Met uitzondering van bruggen en duikers worden bouwwerken in of op oppervlaktewaterlichamen (inclusief onderhoudsstroken) niet toegestaan.
2. Het werk mag geen belemmering vormen voor toekomstige, vastgestelde plannen van het waterschap.

Beschermingszone

3. Nieuw aan te leggen werken dienen zodanig te worden gefundeerd dat deze geen invloed uitoefenen op bodem en taluds van het oppervlaktewaterlichaam.
4. Een oppervlaktewaterlichaam moet altijd voor onderhoud en inspecties aan beide zijden bereikbaar blijven. Vergunningen voor het plaatsen van werken aan een zijde van het oppervlaktewaterlichaam zijn mogelijk mits:

- a. het oppervlaktewaterlichaam vanaf de andere zijde goed kan worden onderhouden,
- b. aan de zijde van het geplande werk nog altijd een vrije strook met een breedte van minimaal 1,00 meter aanwezig is,

Meanderzone

5. Bouwwerken en duurzame obstakels in een meanderzone zijn alleen toegestaan aan de rand van of op voldoende grote afstand van het oppervlaktewaterlichaam indien deze redelijkerwijs niet buiten de meanderzone gerealiseerd kan worden en verwacht mag worden dat meandering ook in de toekomst (binnen de technische levensduur van het bouwwerk) niet gehinderd wordt. In de vergunning kan worden voorgeschreven dat obstakels en bouwwerken niet tegen meandering worden beschermd.

Conclusie

Het door u te vervangen afsluiterschema S-4928 'Huttenbelt' (modificatie 4-X1) te Coevorden is niet in strijd met één of meerdere criteria onder de Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen. Dit betekent dat er geen negatieve gevolgen zijn voor het watersysteem. Er bestaan, mede door de gestelde voorschriften, daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Afschrift

Wij adviseren u om voorafgaand aan de werkzaamheden toestemming te verkrijgen van de eigenaar van het perceel Dalen, K, 620. Een afschrift van deze vergunning is daarom verzonden naar de heer H.R. Lubbers, Ossehaarseweg 7, 7756 PL Stieltjeskanaal.

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen,
namens deze,

D. Santing, teamleider Toetsen en Vergunnen

Bezwaar

U kunt binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wie een bezwaarschrift indient, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle.