



Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

uw kenmerk:  
uw brief van: 15 mei 2015  
ons kenmerk: 15.053791 / V61761  
bijlagen: 1  
inlichtingen: Th. van Urk  
doorkiesnummer: (071) 306 34 89

Borghese Logistics  
Postbus 1049  
3860 BA NIJKERK

onderwerp: Besluit met maatwerkvoorschriften  
aanbrengen en hebben van een  
brandput en melding voor het lozen  
van grondwater op  
oppervlaktewater in het kader van  
het Besluit lozen buiten inrichtingen  
Kaapectadweg 3 te Amsterdam

Leiden, 14 JULI 2015

Geachte heer/mevrouw,

Op 15 mei 2015 heb ik een melding op grond van Rijnlands Keur ontvangen voor een grondwateronttrekking voor het aanbrengen en hebben van een brandblusvoorziening (brandput).

De melding heeft betrekking op:

- het onttrekken van grondwater voor het aanbrengen en ontwikkelen van de bron en het kunnen onttrekken van grondwater met een capaciteit van maximaal 60 m<sup>3</sup> per uur ten behoeve van de brandblusvoorziening en het jaarlijks testen van de onttrekkingsbron;
- het aanbrengen en hebben van een onttrekkingsbron Ø 200 mm en het hierbij doorboren van afsluitende en/of scheidende lagen in de bodem in gebieden met sterke kwel/wegzijging in de Houtrakpolder;
- het lozen van het onttrokken grondwater op oppervlaktewater.

dit ten behoeve van het aanbrengen en hebben van een brandblusvoorziening (brandput) ter plaatse van de Kaapectadweg 3 te Amsterdam.

Bij bestudering van de melding bleek dat de noodzakelijke indieningsvereisten, zoals dit is vermeld in artikel 6.27 van de Waterregeling en in de Keur van Rijnland 2015 (artikelen 3.1 en 3.2 onder n) en zoals opgenomen in de Uitvoeringsregel 24 Grondwater: onttrekkingen en infiltraties, ontbraken. De melding kon derhalve niet in behandeling genomen worden en is aan u bij brief d.d. 9 juni 2015 met nr. 15.045623 verzocht om alsnog aanvullende gegevens te overleggen.

Op 23 juni 2015 ontving ik aanvullende gegevens bestaande uit:

- situatietekening;
- wijze van aanbrengen en afdichten bron ter plaatse van scheidende en/of storende lagen in de bodem, dit conform SIKB BLR 2100 protocol 2101;
- opgave te onttrekken debiet;
- te naamstelling melding.

Archimedesweg 1  
postadres:  
postbus 156  
2300 AD Leiden  
telefoon (071) 3 063 063  
telefax (071) 5 123 916  
KvK nummer: 51137747

internet : [www.rijnland.net](http://www.rijnland.net)  
e-mail: [post@rijnland.net](mailto:post@rijnland.net)

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.



## Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Met deze brief deel ik u mede dat ik op basis van de aangeleverde informatie heb geconcludeerd dat de voorgenomen activiteiten vallen onder:

- A. de zorgplicht met erkende maatregel voor grondwateronttrekkingen (uitvoeringsregel 24 Grondwateronttrekkingen en grondwaterinfiltraties) met betrekking tot onttrekken van grondwater voor het aanbrengen en ontwikkelen van de bron en het kunnen onttrekken van grondwater met een capaciteit van maximaal 60 m<sup>3</sup> per uur ten behoeve van de brandblusvoorziening en het jaarlijks testen van de onttrekkingsbron.
- B. de algemene regel met maatwerkvoorschriften voor het uitvoeren van werken in kwelgevoelig gebied (uitvoeringsregel 20 Grondverzet).
- C. het lozen van het onttrokken grondwater op oppervlaktewater op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen.

Voor de door u geplande activiteit onder B. pas ik maatwerk toe, omdat de activiteit afwijkt van de voorschriften uit de algemene regel 4 uit de uitvoeringsregel 20 Grondverzet.

Voor de lozing van het onttrokken grondwater op oppervlaktewater zijn de voorschriften uit de algemene regels van toepassing. De voor u geldende voorschriften treft u aan in de bijlage 3.

### **Besluit**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Algemene wet bestuursrecht, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland en de daarbij behorende uitvoeringsregels besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

Maatwerk te verlenen aan: Borghese Logistics, Postbus 1049, 3860 BA Nijkerk.

voor:

- het aanbrengen en hebben van een onttrekkingsbron Ø 200 mm en het hierbij doorboren van afsluitende en/of scheidende lagen in de bodem in gebieden met sterke kwel/wegzijging in de Houtrakpolder;

conform artikel 6 van de algemene regel 4 uit de uitvoeringsregel 20 Grondverzet waarin maatwerk mogelijk wordt gemaakt, vanwege de volgende overweging(en):

### **Overweging**

- Het aanbrengen van de bron wordt uitgevoerd conform SIKB BLR 2100 protocol 2101 en leidt niet tot risico's voor een toename van kwel, verzilting of opbarsten van de bodem.



## Maatwerkvoorschriften

1. De onttrekkingsbron mag uitsluitend worden toegepast voor brandblusdoeleinden.
2. Het aanbrengen en weer verlaten/afsluiten van de onttrekkingsbron moet worden uitgevoerd conform BRL SIKB 12000 en BRL SIKB 2100 protocol 2101.
3. De onttrekkingsbron mag alleen door middel van het (zuig/luchtlift- of spoelboring) boren (of pulsen) worden aangebracht, het (voor)sputten is niet toegestaan.
4. Doorboring c.q. perforatie van ondoorlatende lagen moet onmiddellijk worden hersteld. Afsluitende veenlagen en scheidende lagen moeten worden afgedicht door middel van het aanbrengen van een kleistop (bentoniet).
5. Na afloop van de werkzaamheden moeten alle gemaakte boorgaten en/ of locaties gecontroleerd worden op eventuele kwel. De houder moet de resultaten van deze controle tezamen met tekeningen waarop de locaties van de sonderingen, boringen en meetbuizen (volgens de coördinaten van de Rijksdriehoekmeting of op "as built" tekeningen) zijn weergegeven binnen 1 maand na afloop van de werkzaamheden aan het hoofd van de afdeling Handhaving overleggen.
6. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na besluitdatum blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan dan wel een toename van de kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld. De houder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.
7. Als de onttrekkingsbron buiten werking wordt gesteld:
  - a. moet dit door de houder terstond worden gemeld aan het hoogheemraadschap;
  - b. dient de houder er zorg voor te dragen dat de putten, die tot de inrichting behoren, op een zodanige wijze worden afgesloten respectievelijk worden afgedicht, dat verontreiniging van grondwater wordt voorkomen;
  - c. moet het afdichten of afwerken van de onttrekkingsput gebeuren middels het toepassen van bentoniet of een vergelijkbaar materiaal.



Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

Voor de voorgenomen activiteit heeft u wellicht ook toestemming nodig van bijvoorbeeld de gemeente. Het verwerven van informatie over benodigde vergunningen/toestemmingen bij andere overheden is uw eigen verantwoordelijkheid.

Ik verzoek u bij correspondentie bovengenoemd nummer te vermelden.

Wij vragen u uiterlijk **5 dagen** voor aanvang van de activiteiten de definitieve start- en einddatum van de activiteiten te melden. U meldt deze informatie via [grondwater@rijnland.net](mailto:grondwater@rijnland.net).

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de bovenaan deze brief genoemde contactpersoon.

Een afschrift van deze brief is verzonden aan:

- Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied;
- Gemeente Amsterdam;
- Duratherm Nederland Bv, Uiterwaardenstraat 21, 8081 HJ Elburg;
- Belasting Samenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR), Postbus 1142, 2302 BC Leiden.

Hoogachtend,

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp,  
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving,  
Teamleider Noord



## Hoogheemraadschap van **Rijnland**

### Bijlage 1 Procedure

#### Bezwaar indienen

Iedere belanghebbende kan bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift kunt u digitaal indienen via [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar). Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DIGID). Eventueel kunt u het bezwaar ook schriftelijk indienen. Dit bezwaar moet dan ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

#### Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek om een voorlopige voorziening digitaal indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Ook kunt u de voorlopige voorziening indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.



# Hoogheemraadschap van **Rijnland**

## Bijlage 2 Algemene Mededelingen

### Controle

De houder van dit maatwerkbesluit moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor maatwerk is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de houder van het maatwerkbesluit verstrekt.

### Intrekking en wijziging

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden kan een maatwerkbesluit intrekken en/of wijzigen.

### Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit maatwerkbesluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden  
Behandelaar : Th. van Urk  
Doorkiesnummer : (071) 306 34 89  
E-mail : Theo.Urk@rijnland.net



## Bijlage 3

### A. Heffingplicht

Voor het lozen van grondwater op een rioolstelsel of in oppervlaktewater is heffing verschuldigd. De verschuldigde heffing wordt vastgesteld op basis van de geloosde hoeveelheid grondwater en de coëfficiënt 0,0016 (klasse 2 van de tabel afvalwatercoëfficiënten). **Het is daarom belangrijk dat u de hoeveelheid geloosd bemalingswater meet en registreert!**

In een aantal gevallen wordt de verschuldigde heffing vastgesteld op basis van de geloosde hoeveelheid grondwater en de resultaten van bemonstering en analyse van het geloosde grondwater. Dit is het geval bij lozingen van meer dan 400.000 m<sup>3</sup> grondwater in een kalenderjaar, of bij lozingen van grondwater vanaf een verdachte locatie. In een dergelijke situatie ontvangt u van het hoogheemraadschap van Rijnland hiervoor een meetbeschikking. In deze meetbeschikking zijn de eisen voor de bemonstering, de analyse en de rapportage van de resultaten nader beschreven.

Indien deze gegevens niet beschikbaar zijn bij het opleggen van de aanslag zal de aanslag worden opgelegd op basis van de ons bekende gegevens betreffende de hoeveelheid geloosd bemalingswater en de verwachte vuillast.

Als heffingsplichtig wordt aangemerkt degene die de vergunning heeft aangevraagd dan wel opdrachtgever is. Indien u heffingsplichtig bent zult u over de hoogte van de aanslag worden geïnformeerd door het hoofd van de Belastingssamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) te Leiden.

Nadere informatie hierover kunt u vinden op [BSGR.nl](http://BSGR.nl) onder wet- & regelgeving.

### B. Grondwaterlozing

#### B1. Kwaliteitsdeel grondwaterlozing

Voor lozing van de zich in het onttrokken grondwater bevindende stoffen zijn algemene regels van toepassing die zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer of in het Besluit lozen buiten inrichtingen.

U gaat lozen vanuit een ontwatering in een inrichting. U dient rekening te houden met artikel 3.2 van het **Activiteitenbesluit milieubeheer**.

U bent eveneens gehouden de zorgplicht na te leven zoals die is geformuleerd in artikel 2.1. van het **Activiteitenbesluit milieubeheer**.

Het lozen van grondwater afkomstig van een ontwatering in oppervlaktewater is overeenkomstig artikel 3.2 van het Activiteitenbesluit milieubeheer toegestaan, indien:

- het gehalte onopgeloste stoffen in enig steekmonster ten hoogste 50 milligram per liter bedraagt; en
- als gevolg van het lozen geen visuele verontreiniging optreedt.



## Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Voor de inhoud van het vorengenoemde artikelen uit het **Activiteitenbesluit milieubeheer** verwijs ik u naar [www.wetten.nl](http://www.wetten.nl).

De controle op de voorwaarden, waaronder de lozing van afvalwater in het oppervlaktewater, valt onder de bevoegdheid van het hoogheemraadschap van Rijnland.

### **B2. Bemonsterings- en analyseplicht.**

Voor meldplichtige kwantiteitslozingen gelden algemene regels.

Bij een van lozing van meer dan 400.000 m<sup>3</sup> grondwater per kalenderjaar of bij lozing van grondwater vanaf een verdachte locatie geldt een bemonsterings- en analyseplicht. In dergelijke situaties zal door het hoogheemraadschap van Rijnland een meetbeschikking aan u worden toegezonden. In deze meetbeschikking is de monsternamerequentie, te analyseren parameters, analysemethode en wijze van rapportage beschreven. Indien u een dergelijke meetbeschikking niet heeft ontvangen hoeft u voor het vaststellen van de vuillast geen bemonstering en analyse uit te voeren.