



Plaatselijke Verordening

Besluit d.d. 19-8-2015

Wij verlenen een vergunning en/of ontheffing voor het organiseren van een familiefeest.
activiteiten : Brandveilig gebruik (vergunning)
Adres : Schooltinkweg 7, 7021MA Zelhem
Ontvangst aanvraag : 13-07-2015
Datum evenement : 21-8-2015 van 20.30 uur tot 01.00 uur de dag daarop volgende
Kenmerk : SXO28051735

Dit besluit treedt de dag na bekendmaking in werking.

A. Brandveilig gebruik van een tent

Vergunningsplicht

Een gebruiksvergunning is nodig omdat de aanvraag gaat over het in gebruik hebben van een tent waar meer dan 100 personen tegelijk aanwezig zullen zijn (Brandveiligingsverordening 2011, art. 2,1 onder a)

Beoordeling van gegevens

De aanvraag voldoet aan de gestelde indieningsvereisten, waardoor deze met de aangeleverde gegevens en de bij de gemeente beschikbare gegevens inhoudelijk kan worden beoordeeld (Algemene Wet Bestuursrecht, artikel 4:2 en 4:4).

Motivering

De wijze van gebruik van de tent geeft voldoende zekerheid dat er direct opgetreden kan worden om de brand te blussen en snel en veilig gevlucht kan worden:

- Brandveilige materialen: Een beginnende brand mag zich niet te snel verspreiden. Daarvoor moet het tentdoek, de materialen van de zijwanden en het tussendoek een minimale brandvoortplantingsklasse hebben. Voor het tentdoek minimaal B1 volgens de Duitse norm of M2 volgens de Franse norm
- Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding: Om een tent bij een calamiteit, waaronder brand, snel en veilig te kunnen verlaten is enige mate van oriëntatie nodig. Bij stroomuitval is hiervoor in de tent een verlichtingssterkte nodig van minimaal 1 lux. Vluchtrouteaanduiding is nodig om de bezoekers van de tent of evenemententerrein duidelijkheid te geven over het verloop van de vluchtroutes en (nood-) uitgangen
- Aantal bezoekers: Bezoekers, maar ook personeel en andere gebruikers moeten bij een brand of andere calamiteit veilig kunnen vluchten. Naast de uitgangsbreedte is de snelheid van vluchten in grote mate bepalend voor de doorstroomcapaciteit. Zowel de bouwkundige onderdelen als de aanwezigheid en de opstelling van inventaris (tafels, stoelen, kasten, plantenbakken e.d.) geven geen belemmering bij het vluchten
- Blusmiddelen: Om een beginnende brand snel en goed te kunnen blussen moeten er voldoende blusmiddelen aanwezig zijn. Uitgangspunt is dat per 200 m² een blusmiddel aanwezig is. Deze zijn aanwezig op goed zichtbare en bereikbare plaatsen
- Veilig vluchten: Bezoekers, maar ook personeel en andere gebruikers moeten kunnen bij een brand of andere calamiteit veilig vluchten. Dit houdt in dat er voldoende uitgangsbreedte van de tent is en/of andere uitgangen onmiddellijk geopend kunnen worden
- Bereikbaarheid en bluswatervoorziening: In geval van een incident kunnen de hulpverleningsdiensten snel, veilig en effectief op treden. Binnen een afstand van ca. 100 meter van het evenemententerrein en/of tent is bluswatervoorziening aanwezig is.

Ook is er een goede bereikbaarheid. In de regel is dat tot ca. 40 meter van de toegang tot dit terrein en/of tent

Met inachtneming van aannames en overwegingen, vinden wij een brandveilig gebruik aannemelijk en zien wij geen reden om de activiteiten te weigeren (Brandbeveiligingsverordening 2011, art 3).

Voorschriften

Het brandveilig gebruik van de inrichting wordt gewaarborgd door het stellen van voorschriften (Brandbeveiligingsverordening 2011, art 2, lid 3 en art 3.).

B. Brandveilig gebruik van het gebouw

Meldingsplicht

Een gebruiksmelding is nodig wanneer in een gebouw meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zullen zijn. De melding gaat over het houden van een evenement in een gebouw waarbij op één moment meer dan 50 personen worden verwacht.

Beoordeling van gegevens

De melding gaat over het brandveilig gebruiken van een gebouw tijdens een evenement. In de gebruiksmelding moeten gegevens en bescheiden worden verstrekt voor zover dit naar het oordeel van het bevoegd gezag nodig is. Uit de melding en de bij de gemeenten beschikbare gegevens moet beoordeeld kunnen worden of voldaan kan worden aan de rechtstreeks werkende voorschriften uit het bouwbesluit 2012.

De ingediende melding en de bij de gemeente beschikbare gegevens bevatten voldoende informatie zodat voldaan wordt aan de indieningsvereisten van het Bouwbesluit 2012.

Voorschriften

In het Bouwbesluit zijn rechtstreeks werkende voorschriften opgenomen die van toepassing zijn voor het brandveilig gebruik van het gebouw. Deze voorschriften zijn te raadplegen via www.overheid.nl. Bij een controle kan door een toezichthoudend ambtenaar van de gemeente Bronckhorst worden getoetst of aan de voorschriften wordt voldaan.

Documenten

Bij de beoordeling van de aanvraag is gebruik gemaakt van:

- Aanvraagformulier ingediend d.d. 13-07-2015

De volgende documenten maken onderdeel uit van de vergunning:

- Voorschriften behorende bij het besluit met kenmerk: SXO28051735

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het adres is Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld). Een derde-belanghebbende kan eveneens binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen.

In het bezwaarschrift vermeldt u: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt, de reden waarom u bezwaar maakt. Vergeet niet uw handtekening onder het bezwaarschrift te zetten.

Voorlopige voorziening

U moet er rekening mee houden dat het besluit blijft gelden gedurende de behandeling van uw bezwaarschrift. Het besluit geldt namelijk vanaf het moment dat wij het aan de aanvrager bekend maken. U kunt de voorzieningenrechter vragen om de werking van het besluit uit te stellen of een andere voorlopige voorziening te treffen totdat er een beslissing op uw bezwaar is. U kunt dan een brief schrijven naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Meer informatie staat in de folder 'Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Bronckhorst' die u kunt afhalen bij het gemeentehuis of downloaden via www.bronckhorst.nl.

Namens burgemeester en wethouders van Bronckhorst,



de heer R.H.J. Tolkamp
cluster Vergunningen

Kopie aan:
Archief

Bijlage Voorschriften

Deze voorschriften behoren bij de omgevingsvergunning met kenmerk: SXO28051735

Algemeen

1. De contactpersoon gedurende het evenement is de heer H. Stapelbroek. Deze persoon is gedurende het evenement voor politie, brandweer en hulpdiensten bereikbaar op telefoonnummer 06-332 359 19.
2. De eindtijden voor alle evenementen zijn:

	zondag t/m donderdag	vrijdag, zaterdag en algemeen erkende feestdagen
einde muziek	24.00 uur	01.00 uur de dag daaropvolgend
einde drankverstrekking / evenement	00.30 uur de dag daarop volgend	01.30 uur de dag daaropvolgend
sluiting eetgelegenheden	01.00 uur de dag daarop volgend	02.00 uur de dag daaropvolgend

A. Brandveilig gebruik van de tent

Algemeen

1. In de tent en het gebouw mogen gedurende het evenement maximaal 175 personen tegelijkertijd aanwezig zijn
2. In, of in de directe nabijheid van de tent(en) moet een aansluiting op het plaatselijk telefoonnet of mobiele telefoon aanwezig of bereikbaar zijn
3. Gedurende de tijd dat de personen in de tent aanwezig zijn, moet een voor de naleving van eisen van de vergunning verantwoordelijk persoon aanwezig zijn die de aanwijzingen van de met de controle belaste ambtenaren op eerste aanzegging uitvoert of doet uitvoeren

Open ruimte en de omgeving van de tent

4. De toegangen tot het terrein en de tent(en) moeten worden vrijgehouden van geparkeerde auto's, (brom)fietsen en overige obstakels
5. De tent(en) moet(en) voor brandweervoertuigen tot op een afstand van minimaal 40 meter bereikbaar zijn
6. De ligging van de tent(en) moet met inbegrip van eventuele benodigde scheerlijnen enz. zodanig zijn, dat voldoende ruimte (minimaal 5 meter) beschikbaar is voor een snelle en veilige ontluchting vanuit de tent(en) naar de openbare weg
7. De afstand tussen een opstellingsplaats buiten de tent voor een bak- en braadinrichting of bakwagen dient minimaal 5 meter te bedragen
8. De tent(en) moet(en) zonder verdiepingen zijn uitgevoerd
9. Brandkranen en andere waterwinplaatsen moeten vrij worden gehouden en bereikbaar zijn voor brandweervoertuigen

Indeling en constructie van de tent

10. De constructie-materialen van een tent (inclusief tentdoek, vaste zijpanelen e.d. moeten:
 - voor het beperken van ontwikkeling van brand, bepaald overeenkomstig NEN 6065, ten minste behoren tot klasse 4 van de in die norm bedoelde bijdrage tot brandvoort-planting
 - voor het beperken van het ontstaan van rook, bepaald overeenkomstig NEN 6066, geen grotere rookdichtheid hebben dan 10m⁻¹
11. Het minimum aantal (nood)uitgangen per tent moet twee bedragen

11. De vrije breedte van een (nood)uitgang moet minimaal 90 cm bedragen
12. De vrije hoogte van een (nood)uitgang moet minimaal 200 cm bedragen
13. Voor elke 100 personen is 90 cm aan vrije (nood) uitgang-breedte vereist
14. De (nood)uitgangen moeten zover mogelijk van elkaar gelegen zijn, met dien verstande dat de loopafstand tot enige uitgang niet groter dan 30 meter mag zijn
15. De paden naar de (nood)uitgangen moeten over een breedte van tenminste twee meter worden vrijgehouden van obstakels. Dit geldt ook voor de buitenzijde van de tent(en)
16. Een hoogteverschil van meer dan 0,21 meter tussen de vloer in de tent en het aansluitende terrein ter plaatse van de uitgangen, moeten zijn overbrugd door een trap of hellingbaan; de breedte moet tenminste gelijk zijn aan de breedte van de uitgang, vermeerderd met 0,5 meter; de trap of hellingbaan moet steeds voldoende stroef zijn
17. De (nood)uitgangen moeten met één handeling (zonder gebruik te maken van losse voorwerpen) over de volle breedte te openen zijn en draaien in de richting van de vluchtroute

Verlichting, noodverlichting, transparantverlichting en installaties

18. Direct boven de (nood)uitgang(en) van de tent(en) moet een transparantverlichting worden aangebracht met het opschrift 'UIT' c.q. 'NOODUIT' of pictogram, c.f. NEN 6088. De transparantverlichting moet binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit overschakelen op een noodstroomvoorziening
19. De transparantverlichting moet goed zichtbaar zijn en permanent branden indien er publiek aanwezig is
20. Er moet een noodverlichtingsinstallatie zijn aangebracht die is aangesloten op een voorziening voor noodstroom die binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit gedurende tenminste 30 minuten een verlichtingssterkte kan geven van tenminste 1 lux op de vloer gemeten
21. Voor de verlichting mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van elektrische verlichting
22. De elektrische gloeilampen, schijnwerpers enz. moeten zodanig zijn opgehangen, geplaatst of beschermd, dat zij onder geen omstandigheid met brandbare goederen of stoffen in aanraking kunnen komen
23. De elektrische installatie moet voldoen aan het gestelde in NEN 1010
24. Kachels of verwarmingselementen met open vuur, open gloeidraden of open verwarmingselementen zijn verboden
25. Het is verboden verplaatsbare ruimte- en verwarmingstoestellen, straalkachels en direct gestookte hete luchtkanonnen in de tent(en) te doen of laten gebruiken
26. Brandbare vloeistoffen en gassen, alsmede licht brandbare stoffen, mogen niet in de tent(en) aanwezig zijn. De opslag van deze stoffen moet tenminste 5 meter van de tent(en) zijn gesitueerd
27. Bij aansluiting van gasverbruikende toestellen mag uitsluitend gebruik gemaakt worden van gaslangen, voorzien van GIVEG-keur. In afwijking van artikel 72, lid c, van NEN 3324, uitgave 1965 mag de maximale slanglengte voor een tijdelijke opstelling maximaal 10 meter bedragen. De slang moet met deugdelijke slangklemmen op de slangpilaren bevestigd zijn
28. De opstelling van een kooktoestel moet brandveilig zijn
29. Daar waar het gevaar bestaat dat over gasleidingen gelopen wordt, moeten deze beschermd worden door houten lijsten die als een slangenbrug zijn uitgevoerd

Stoffering, versiering

30. Indien er versiering wordt aangebracht, moet tussen het vloeroppervlak en de versiering een vrije hoogte van minimaal 2,5 meter overblijven
31. Versieringen van papier, dennengroen, weefsels of andere gemakkelijk ontvlambare stoffen, mogen niet zijn aangebracht tenzij wordt voldaan aan de uitgangspunten als

- bedoeld onder aandachtspunt I. Door middel van een certificaat of kwaliteitsverklaring moet worden aangetoond dat aan deze uitgangspunten wordt voldaan
32. Lopers, matten en dergelijke die in de vluchtwegen zijn bevestigd, moeten vast aan de vloer (grond) zijn bevestigd

Blusmiddelen

33. Bij elke (nood)uitgang moet op een goed zichtbare en bereikbare plaats een handbrand-blusapparaat zijn aangebracht met een inhoud van tenminste 6 kg. De minimale dekking van het aantal blussers in de tent dient tenminste één per 200 m² te bedragen
34. Bij het gebruik op het terrein van pannen of toestellen voor bakken en braden, moet een goed sluitende deksel en/of een branddeken aanwezig zijn alsmede een daarvoor geschikte handbrandblusmiddel met een inhoud van tenminste 6 kg

Opstellingsplannen

35. Van het object c.q. objecten waarin meer dan 100 personen gelijktijdig kunnen verblijven dient een door de gemeente goedgekeurd opstellingsplan aanwezig te zijn
36. Bij in rijen opgestelde zitplaatsen moeten tussen de rijen een vrije ruimte aanwezig zijn van tenminste 0,40 meter, gemeten tussen de loodlijnen door de elkaar dichtsnaderende gedeelten van de rijen
37. Indien in een rij opgestelde zitplaatsen tafeltjes zijn geplaatst, moet de genoemde vrije ruimte ter plaatse van de tafeltjes doorlopen
38. Bij in rijen opgestelde zitplaatsen moeten, indien een rij meer dan 4 stoelen bevat en 4 of meer rijen achter elkaar zijn geplaatst, deze zo zijn gekoppeld dat wel aan de vloer zijn bevestigd dat deze ten gevolge van gedrang niet kunnen verschuiven of omvallen. De stoelkoppeling moet ten genoegen van burgemeester en wethouders zijn uitgevoerd
39. Een rij zitplaatsen, die slechts aan één einde op een gangpad of uitgang uitkomt, mag niet meer dan 8 zitplaatsen bevatten
40. Een rij zitplaatsen die aan beide einden op een gangpad of een uitgang uitkomt, mag ten hoogste bevatten
- 16 zitplaatsen, indien de vrije ruimte tussen de rijen kleiner is dan 0,45 meter
 - 32 zitplaatsen, indien de vrije ruimte tussen de rijen groter is dan 0,45 meter
 - 50 zitplaatsen, indien de vrije ruimte tussen de rijen groter is dan 0,45 meter en er bovendien aan beide einden van de rijen per 4 rijen een uitgang met een breedte van tenminste 1,10 meter aanwezig is
42. Meubelen en voor aankleding of versiering dienende voorwerpen op en op minder dan 2,5 meter hoogte boven de vloer van het object c.q. objecten waarin personen verblijven mogen - voor meubelen gemeten bij gebruik daarvan – in loodrechte projectie op de vloer van het object c.q. objecten slechts een zodanige ruimte beslaan dat ten minste:
- 0,25m² vloeroppervlakte beschikbaar blijft voor iedere persoon waarvoor geen zitplaats aanwezig is
 - 0,30 m² vloeroppervlakte beschikbaar blijft voor iedere persoon waarvoor een zitplaats aanwezig is die zodanig is of is aangebracht dat deze ten gevolge van gedrang niet kan verschuiven of omvallen
 - 0,50m² vloeroppervlakte beschikbaar blijft voor iedere persoon waarvoor een zitplaats aanwezig is die niet zodanig is of is aangebracht dat deze ten gevolge van gedrang niet kan verschuiven of omvallen
43. Meubelen en voor aankleding of versiering dienende voorwerpen in het object c.q. objecten waarin personen verblijven, moeten indien de vrije vloeroppervlakte minder dan 0,50m² per persoon bedraagt, zodanig zijn aangebracht dat zij ten gevolge van gedrang niet kunnen verschuiven of omvallen

Stoffering en versiering

43. Voor afvalbakken (prullenbakken) mogen uitsluitend dichtwandige metalen bakken worden gebruikt
44. Stoffering en versiering moeten vrijgehouden worden van spots en andere warm wordende apparatuur, waarvan de oppervlaktetemperatuur meer dan 80 °C bedraagt
45. Vloer- en trapbedekkingen in vluchtwegen en in ruimten waarin meer dan 100 personen gelijktijdig kunnen verblijven moeten zodanig zijn aangebracht dat zij niet kunnen verschuiven, omkrullen of oprollen en mogen in generlei opzicht gevaar voor uitglijden, struikelen of vallen kunnen veroorzaken
46. Gordijnen en andere verticale stofferingen in ruimten waarin meer dan 100 personen gelijktijdig kunnen verblijven moeten 0,10 meter vrij van de vloer worden gehouden
47. Tussen het vloeroppervlak van een ruimte en de aangebrachte versiering moet een vrije ruimte van minimaal 2,50 meter overblijven. Deze versiering mag niet gemakkelijk ontvlambaar zijn, in geval van brand mag geen druppelvorming plaatsvinden
48. Met brandbaar gas gevulde ballonnen mogen niet aanwezig zijn
49. De toe te passen, verticaal op te hangen textielproducten moeten in vluchtwegen en in ruimten waarin meer dan 100 personen gelijktijdig kunnen verblijven, een navlamduur hebben van ten hoogste 15 seconden en een nagloeiduur van ten hoogste 60 seconden, bepaald volgens de normen NEN-EN-ISO 6940 en 6941, uitgaven 1995. Middels een certificaat moet worden aangetoond dat aan de genoemde voorwaarden wordt voldaan
50. De toegepaste bekledingsmaterialen moeten voldoen aan:
 - NEN 1775, uitgave 1991, klasse T1 t.b.v. vloeren
 - NEN 6065, uitgave 1991, klasse 2 t.a.v. overige aankleding en versiering
 - NEN 1722, uitgave 1986, en NEN 1722a (aanvulling op NEN1722), uitgave 1988, klasse niet gemakkelijk ontvlambaar t.a.v. gordijnen
 - NEN 1775, uitgave 1991, en NEN 1775/C2, uitgave 1992, klasse T1 ten aanzien van vloeren
 - NEN 6065, uitgave 1991, en NEN 6065/C1, uitgave 1992, klasse 2 ten aanzien van de overige aankleding en versiering
 - De eis ten aanzien van gordijnen van een navlamduur van ten hoogste 15 seconden en een nagloeiduur van ten hoogste 60 seconden, bepaald volgens NEN-EN-ISO 6940 en 6941, uitgaven 1995
 - Middels een certificaat moet worden aangetoond dat aan de genoemde voorwaarden wordt voldaan

B. Brandveilig gebruik gebouw

Algemeen

1. In de tent en het gebouw mogen gedurende het evenement maximaal 175 personen tegelijkertijd aanwezig zijn
2. In, of in de directe nabijheid van het gebouw moet een aansluiting op het plaatselijk telefoonnet of mobiele telefoon aanwezig of bereikbaar zijn
3. Gedurende de tijd dat de personen in het gebouw aanwezig zijn, moet een voor de naleving van eisen van de vergunning verantwoordelijk persoon aanwezig zijn die de aanwijzingen van de met de controle belaste ambtenaren op eerste aanzegging uitvoert of doet uitvoeren

Open ruimte en de omgeving van het gebouw

4. De toegangen tot het terrein en het bouwwerk moeten worden vrijgehouden van geparkeerde auto's, (brom)fietsen en overige obstakels
5. Het bouwwerk moet voor brandweervoertuigen tot op een afstand van minimaal 40 meter bereikbaar zijn

6. rond het bouwwerk moet voldoende ruimte (minimaal 5 meter) beschikbaar zijn voor een snelle en veilige ontluchting vanuit het bouwwerk naar de openbare weg;
7. de afstand tussen een opstellingsplaats buiten het bouwwerk voor een bak- en braadinrichting of bakwagen dient minimaal 5 meter te bedragen;
8. Brandkranen en andere waterwinplaatsen moeten vrij worden gehouden en bereikbaar zijn voor brandweervoertuigen

Indeling en constructie van het gebouw.

9. Het minimum aantal (nood)uitgangen van het bouwwerk moet twee bedragen;
10. De vrije breedte van een (nood)uitgang moet minimaal 90 cm bedragen;
11. de vrije hoogte van een (nood)uitgang moet minimaal 200 cm bedragen;
11. voor elke 100 personen is 90 cm aan vrije (nood)uitgang-breedte vereist;
12. de (nood)uitgangen moeten zover mogelijk van elkaar gelegen zijn, met dien verstande dat de loopafstand tot enige uitgang niet groter dan 30 meter mag zijn;
13. de paden naar de (nood)uitgangen moeten over een breedte van tenminste twee meter worden vrijgehouden van obstakels. Dit geldt ook voor de buitenzijde van het bouwwerk;
14. een hoogteverschil van meer dan 0,21 meter tussen de vloer in het bouwwerk en het aansluitende terrein ter plaatse van de uitgangen, moeten zijn overbrugd door een trap of hellingbaan; de breedte moet tenminste gelijk zijn aan de breedte van de uitgang, vermeerderd met 0,5 meter; de trap of hellingbaan moet steeds voldoende stroef zijn;
15. de (nood)uitgangen moeten met één handeling (zonder gebruik te maken van losse voorwerpen) over de volle breedte te openen zijn en draaien in de richting van de vluchtroute.

Verlichting, noodverlichting, transparantverlichting en installaties

17. Direct boven de (nood)uitgang(en) van het bouwwerk moet een transparantverlichting worden aangebracht met het opschrift 'UIT' c.q. 'NOODUIT' of pictogram, c.f. NEN 6088. De transparantverlichting moet binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit overschakelen op een noodstroomvoorziening;
18. de transparantverlichting moet goed zichtbaar zijn en permanent branden indien er publiek aanwezig is;
19. er moet een noodverlichtingsinstallatie zijn aangebracht die is aangesloten op een voorziening voor noodstroom die binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit gedurende tenminste 30 minuten een verlichtingssterkte kan geven van tenminste 1 lux op de vloer gemeten;
20. voor de verlichting mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van elektrische verlichting;
21. de elektrische gloeilampen, schijnwerpers enz. moeten zodanig zijn opgehangen, geplaatst of beschermd, dat zij onder geen omstandigheid met brandbare goederen of stoffen in aanraking kunnen komen;
21. de elektrische installatie moet voldoen aan het gestelde in NEN 1010;
22. kachels of verwarmingselementen met open vuur, open gloeidraden of open verwarmingselementen zijn verboden;
23. het is verboden verplaatsbare ruimte- en verwarmingstoestellen, straalkachels en direct gestookte hete luchtkanonnen in het bouwwerk te doen of laten gebruiken
24. brandbare vloeistoffen en gassen, alsmede licht brandbare stoffen, mogen niet in het bouwwerk aanwezig zijn. De opslag van deze stoffen moet tenminste 5 meter van het bouwwerk zijn gesitueerd;
25. bij aansluiting van gasverbruikende toestellen mag uitsluitend gebruik gemaakt worden van gasslangen, voorzien van GIVEG-keur. In afwijking van artikel 72, lid c, van NEN 3324, uitgave 1965 mag de maximale slanglengte voor een tijdelijke opstelling maximaal 10 meter bedragen. De slang moet met deugdelijke slangklemmen op de slangpilaren bevestigd zijn;

26. de opstelling van een kooktoestel moet brandveilig zijn;
27. daar waar het gevaar bestaat dat over gasleidingen gelopen wordt, moeten deze beschermd worden door houten lijsten die als een slangenbrug zijn uitgevoerd.

Stoffering en versiering

29. Voor afvalbakken (prullenbakken) mogen uitsluitend dichtwandige metalen bakken worden gebruikt
29. Stoffering en versiering moeten vrijgehouden worden van spots en andere warm wordende apparatuur, waarvan de oppervlaktetemperatuur meer dan 80 °C bedraagt
30. Vloer- en trapbedekkingen in vluchtwegen en in ruimten waarin meer dan 100 personen gelijktijdig kunnen verblijven moeten zodanig zijn aangebracht dat zij niet kunnen verschuiven, omkrullen of oprollen en mogen in generlei opzicht gevaar voor uitglijden, struikelen of vallen kunnen veroorzaken
31. Gordijnen en andere verticale stofferingen in ruimten waarin meer dan 100 personen gelijktijdig kunnen verblijven moeten 0,10 meter vrij van de vloer worden gehouden
32. Tussen het vloeroppervlak van een ruimte en de aangebrachte versiering moet een vrije ruimte van minimaal 2,50 meter overblijven. Deze versiering mag niet gemakkelijk ontvlambaar zijn, in geval van brand mag geen druppelvorming plaatsvinden
33. Met brandbaar gas gevulde ballonnen mogen niet aanwezig zijn
34. De toe te passen, verticaal op te hangen textielproducten moeten in vluchtwegen en in ruimten waarin meer dan 100 personen gelijktijdig kunnen verblijven, een navlamduur hebben van ten hoogste 15 seconden en een nagloeiduur van ten hoogste 60 seconden, bepaald volgens de normen NEN-EN-ISO 6940 en 6941, uitgaven 1995. Middels een certificaat moet worden aangetoond dat aan de genoemde voorwaarden wordt voldaan
35. De toegepaste bekledingsmaterialen moeten voldoen aan:
- NEN 1775, uitgave 1991, klasse T1 t.b.v. vloeren
 - NEN 6065, uitgave 1991, klasse 2 t.a.v. overige aankleding en versiering
 - NEN 1722, uitgave 1986, en NEN 1722a (aanvulling op NEN1722), uitgave 1988, klasse niet gemakkelijk ontvlambaar t.a.v. gordijnen
 - NEN 1775, uitgave 1991, en NEN 1775/C2, uitgave 1992, klasse T1 ten aanzien van vloeren
 - NEN 6065, uitgave 1991, en NEN 6065/C1, uitgave 1992, klasse 2 ten aanzien van de overige aankleding en versiering
 - De eis ten aanzien van gordijnen van een navlamduur van ten hoogste 15 seconden en een nagloeiduur van ten hoogste 60 seconden, bepaald volgens NEN-EN-ISO 6940 en 6941, uitgaven 1995

Middels een certificaat moet worden aangetoond dat aan de genoemde voorwaarden wordt voldaan