

BINK
software

Bouwservice buro Kuip
Oudeschild (Texel)

Daglichtberekening

Project	: 2015021 {2015017}	Omschr.	: Down Town
Mutatiedatum	: 10-6-2015	Plaats	: Anna Paulowna
Gebouwtype	: Woning	Gebouw	: daglicht woongebouw

Project gegevens

Project	:	2015021
Omschrijving	:	Down Town
Plaats	:	Anna Paulowna
Aanmaakdatum	:	10-6-2015
Mutatie datum	:	10-6-2015
Auteur	:	peter jan

Projectrelatie(s)


Bouwkundig buro G. Apeldoorn
De Telefooncentrale
Koemalaan 350 (unit 4.5)
1812 PS Alkmaar
tel. 06-12335544

Opmerkingen

Berekening daglicht om te bouwen loodsen naar woongebouw met zorg.

Bouwservice buro Kuip

Heemskerckstraat 26 1792 AB Oudeschild (Texel)
Nederland
Telefoon : 0222 - 310894
Fax : 0222 - 322645
E-mail : buro.kuip@texel.com



Project	: 2015021 {2015017}	Omschr.	: Down Town
Mutatiedatum	: 10-6-2015	Plaats	: Anna Paulowna
Gebouwtype	: Woning	Gebouw	: daglicht woongebouw

Gebouw opmerkingen

Berekeningen daglicht bestaand gebouw.

uitgangspunten:

volgens bouwbesluit bestaand gebouw functiewijziging minimaal 0,5 m2 equivalent daglicht oppervlak


Gebouw overzicht

Gebouwgegevens

Omschrijving	:	daglicht woongebouw
Gebouwtype	:	Woning

Verblijfsgebieden


Omschr	Hpeil [m]	L [m]	B [m]	H [m]	Avl [m²]	Aeq;eis [m²]
Begane grond algemeen						
{VG} Verblijfsgebied 1	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60	7,56
Begane grond woning 1						
{VG} Verblijfsgebied	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70	2,97
{VG} Verblijfsgebied 2 (Bedgebied)	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,72
Begane grond woning 2						
{VG} Verblijfsgebied 3	0,00	0,00	0,00	0,00	34,20	3,42
Begane grond woning 3						
{VG} Verblijfsgebied 4	0,00	0,00	0,00	0,00	33,70	3,37
Begane grond woning 4						
{VG} Verblijfsgebied 5	0,00	0,00	0,00	0,00	33,70	3,37
Begane grond woning 5						
{VG} Verblijfsgebied 5	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	3,45
verdieping woning 6						
{VG} Verblijfsgebied 6	0,00	0,00	0,00	0,00	27,10	2,71
{VG} Verblijfsgebied 8 (Bedgebied)	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70	0,97
verdieping woning 7						
{VG} Verblijfsgebied 7	0,00	0,00	0,00	0,00	33,10	3,31
verdieping woning 8						
{VG} Verblijfsgebied 9	0,00	0,00	0,00	0,00	20,20	2,02
{VG} Verblijfsgebied 10 (Bedgebied)	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	1,00



Project : 2015021 {2015017} Omschr. : Down Town
Mutatiedatum : 10-6-2015 Plaats : Anna Paulowna
Gebouwtype : Woning Gebouw : daglicht woongebouw

Ruimten


Aand	Omschr	Vr	Functie	L [m]	B [m]	H [m]	Avl [m²]	Aeq;min [m²]
Begane grond algemeen								
0.02	Woonkamer/Keuken algemeen	Ja	1 : Woonfunctie	75,60	1,00	2,40	75,60	0,50
Begane grond woning 1								
1.01	Woonkamer/Keuken (open)	Ja	1 : Woonfunctie	29,70	1,00	2,40	29,70	0,50
1.02	Slaapkamer	Ja	1 : Woonfunctie	7,20	1,00	2,40	7,20	0,50
Begane grond woning 2								
2.01/2	Woonkamer/Keuken/slapen	Ja	1 : Woonfunctie	34,20	1,00	2,40	34,20	0,50
Begane grond woning 3								
3.01/2	Woonkamer/Keuken/slapen	Ja	1 : Woonfunctie	33,70	1,00	2,40	33,70	0,50
Begane grond woning 4								
4.01/2	Woonkamer/Keuken/slapen	Ja	1 : Woonfunctie	33,70	1,00	2,40	33,70	0,50
Begane grond woning 5								
5.01/2	Woonkamer/Keuken/slapen	Ja	1 : Woonfunctie	34,50	1,00	2,40	34,50	0,50
verdieping woning 6								
6.01	Woonkamer/Keuken	Ja	1 : Woonfunctie	27,10	1,00	2,40	27,10	0,50
6.02	Slaapkamer	Ja	1 : Woonfunctie	9,70	1,00	2,40	9,70	0,50
verdieping woning 7								
7.01/2	Woonkamer/Keuken/slapen	Ja	1 : Woonfunctie	33,10	1,00	2,40	33,10	0,50
verdieping woning 8								
8.01	Woonkamer/Keuken	Ja	1 : Woonfunctie	20,20	1,00	2,40	20,20	0,50
8.02	Slaapkamer	Ja	1 : Woonfunctie	10,00	1,00	2,40	10,00	0,50



Project	: 2015021 {2015017}	Omschr.	: Down Town
Mutatiedatum	: 10-6-2015	Plaats	: Anna Paulowna
Gebouwtype	: Woning	Gebouw	: daglicht woongebouw

Overzicht gebruikte konstrukties


Aand	Konstr.type	Omschr	LTA [-]	L [m]	B [m]	A [m²]	Ln [m]	Bn [m]	An [m²]
DvkA14	Buitenraam	Raam	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Project : 2015021 {2015017} Omschr. : Down Town
Mutatiedatum : 10-6-2015 Plaats : Anna Paulowna
Gebouwtype : Woning Gebouw : daglicht woongebouw

Overzicht vlakken per ruimte

Aand	Omschr. uitgeb.	Konstr. type	Grenst. aa. ln. vlak	Stand [°]	LTA [-]	Diepte [mm]	Ln [m]	Bn [m]	An [m²]
{0.02} Woonkamer/Keuken algemeen									
	DvkA1 Raam 2x { ZO 90 }	Buitenraam	Buitenlucht Geen	90	0,80	270	6,00	1,20	5,40
	DvkA1 glas in deur { ZO 90 }	Buitenraam	Buitenlucht Geen	90	0,80	270	0,75	0,85	0,64
{1.01} Woonkamer/Keuken (open)									
	DvkA1 Raam voorg. 2x { ZW 90 }	Buitenraam	Buitenlucht Geen	90	0,80	270	3,00	1,30	2,93
	DvkA1 Raam re. { ZO 90 }	Buitenraam	Buitenlucht Geen	90	0,80	270	2,60	1,20	2,34
{1.02} Slaapkamer									
	DvkA1 Raam { ZO 90 }	Buitenraam	Buitenlucht Geen	90	0,80	270	1,10	1,80	1,48
{2.01/2} Woonkamer/Keuken/slapen									
	DvkA1 Raam voorz. 2x { ZW 90 }	Buitenraam	Buitenlucht Geen	90	0,80	270	2,20	1,80	2,97
	DvkA1 Raam li. { NW 90 }	Buitenraam	Buitenlucht Geen	90	0,80	270	1,60	0,70	0,84
{3.01/2} Woonkamer/Keuken/slapen									
	DvkA1 Raam 2x { NW 90 }	Buitenraam	Buitenlucht Geen	90	0,80	270	1,60	0,70	0,84
	DvkA1 glaspui { NW 90 }	Buitenraam	Buitenlucht Geen	90	0,80	270	1,10	2,35	1,94
{4.01/2} Woonkamer/Keuken/slapen									
	DvkA1 glaspui { NW 90 }	Buitenraam	Buitenlucht Geen	90	0,80	270	1,10	2,35	1,94
	DvkA1 Raam 2x { NW 90 }	Buitenraam	Buitenlucht Geen	90	0,80	270	1,60	0,70	0,84
{5.01/2} Woonkamer/Keuken/slapen									
	DvkA1 Raam 2x { NW 90 }	Buitenraam	Buitenlucht Geen	90	0,80	270	1,60	0,70	0,84
	DvkA1 glaspui { NW 90 }	Buitenraam	Buitenlucht Geen	90	0,80	270	1,10	2,35	1,94
{6.01} Woonkamer/Keuken									
	DvkA1 Raam voorz. 3x { ZW 90 }	Buitenraam	Buitenlucht Geen	90	0,80	270	2,70	1,30	2,63
	DvkA1 Raam li. { NW 90 }	Buitenraam	Buitenlucht Geen	90	0,80	270	1,20	2,35	2,11
	DvkA1 Raam li. { NW 90 }	Buitenraam	Buitenlucht Geen	90	0,80	270	0,80	0,65	0,39
{7.01/2} Woonkamer/Keuken/slapen									
	DvkA1 Raam li. { NW 90 }	Buitenraam	Buitenlucht Geen	90	0,80	270	1,20	2,35	2,11
	DvkA1 Raam li. { NW 90 }	Buitenraam	Buitenlucht Geen	90	0,80	270	0,80	0,65	0,39
{6.02} Slaapkamer									
	DvkA1 Raam voorz. 2x { ZW 90 }	Buitenraam	Buitenlucht Geen	90	0,80	270	1,80	1,30	1,75
{8.01} Woonkamer/Keuken									
	DvkA1 Raam li. { NW 90 }	Buitenraam	Buitenlucht Geen	90	0,80	270	0,80	0,65	0,39
	DvkA1 Raam li. { NW 90 }	Buitenraam	Buitenlucht Geen	90	0,80	270	1,20	2,35	2,11
	DvkA1 Raam li. { NW 90 }	Buitenraam	Buitenlucht Geen	90	0,80	270	0,80	0,65	0,39
{8.02} Slaapkamer									
	DvkA1 Raam re. 2x { ZO 90 }	Buitenraam	Buitenlucht Geen	90	0,80	270	1,60	0,65	0,78



Project : 2015021 {2015017}
Mutatiedatum : 10-6-2015
Gebouwtype : Woning

Omschr. : Down Town
Plaats : Anna Paulowna
Gebouw : daglicht woongebouw


Overzicht belemmeringen en overstekken per ruimte

Overzicht belemmeringen

Omschrijving		Hpeil [m]	Hvl [m]	Stand [°]	alfa [°]	Afst [m]	Hgte [m]
{0.02} Woonkamer/Keuken algemeen							
Raam 2x { ZO 90}	Vereenvoudigd	0,00	0,60	90	20	0,00	0,00
glas in deur { ZO 90}	Vereenvoudigd	0,00	0,60	90	20	0,00	0,00
{1.01} Woonkamer/Keuken (open)							
Raam voorg. 2x { ZW 90}	Vereenvoudigd	0,00	0,60	90	20	0,00	0,00
Raam re. { ZO 90}	Vereenvoudigd	0,00	0,60	90	20	0,00	0,00
{1.02} Slaapkamer							
Raam { ZO 90}	Vereenvoudigd	0,00	0,60	90	20	0,00	0,00
{2.01/2} Woonkamer/Keuken/slappen							
Raam voorz. 2x { ZW 90}	Vereenvoudigd	0,00	1,35	90	20	0,00	0,00
Raam li. { NW 90}	Vereenvoudigd	0,00	0,60	90	20	0,00	0,00
{3.01/2} Woonkamer/Keuken/slappen							
Raam 2x { NW 90}	Vereenvoudigd	0,00	1,35	90	20	0,00	0,00
glaspui { NW 90}	Vereenvoudigd	0,00	0,02	90	20	0,00	0,00
{4.01/2} Woonkamer/Keuken/slappen							
glaspui { NW 90}	Vereenvoudigd	0,00	0,02	90	20	0,00	0,00
Raam 2x { NW 90}	Vereenvoudigd	0,00	1,35	90	20	0,00	0,00
{5.01/2} Woonkamer/Keuken/slappen							
Raam 2x { NW 90}	Vereenvoudigd	0,00	0,02	90	20	0,00	0,00
glaspui { NW 90}	Vereenvoudigd	0,00	0,02	90	20	0,00	0,00
{6.01} Woonkamer/Keuken							
Raam voorz. 3x { ZW 90}	Vereenvoudigd	0,00	0,60	90	20	0,00	0,00
Raam li. { NW 90}	Vereenvoudigd	0,00	0,60	90	20	0,00	0,00
Raam li. { NW 90}	Vereenvoudigd	0,00	0,60	90	20	0,00	0,00
{7.01/2} Woonkamer/Keuken/slappen							
Raam li. { NW 90}	Vereenvoudigd	0,00	0,02	90	20	0,00	0,00
Raam li. { NW 90}	Vereenvoudigd	0,00	1,35	90	20	0,00	0,00
{6.02} Slaapkamer							
Raam voorz. 2x { ZW 90}	Vereenvoudigd	0,00	0,60	90	20	0,00	0,00
{8.01} Woonkamer/Keuken							
Raam li. { NW 90}	Vereenvoudigd	0,00	1,35	90	20	0,00	0,00
Raam li. { NW 90}	Vereenvoudigd	0,00	0,02	90	20	0,00	0,00
Raam li. { NW 90}	Vereenvoudigd	0,00	1,35	90	20	0,00	0,00
{8.02} Slaapkamer							
Raam re. 2x { ZO 90}	Vereenvoudigd	0,00	0,60	90	20	0,00	0,00


Overzicht overstekken

Omschrijving		Hvl [m]	Stand [°]	betaH [°]	overstekD [m]	overstek [m]
{0.02} Woonkamer/Keuken algemeen						
Raam 2x { ZO 90}	Vereenvoudigd	0,60	90	24	0,00	0,00
glas in deur { ZO 90}	Vereenvoudigd	0,60	90	32	0,00	0,00
{1.01} Woonkamer/Keuken (open)						
Raam voorg. 2x { ZW 90}	Vereenvoudigd	0,60	90	23	0,00	0,00
Raam re. { ZO 90}	Vereenvoudigd	0,60	90	24	0,00	0,00
{1.02} Slaapkamer						
Raam { ZO 90}	Vereenvoudigd	0,60	90	17	0,00	0,00



Project : 2015021 {2015017} Omschr. : Down Town
Mutatiedatum : 10-6-2015 Plaats : Anna Paulowna
Gebouwtype : Woning Gebouw : daglicht woongebouw

Omschrijving		Hvl [m]	Stand [°]	betaH [°]	overstekD [m]	overstek [m]
{2.01/2} Woonkamer/Keuken/slappen						
Raam voorz. 2x { ZW 90}	Vereenvoudigd	1,35	90	17	0,00	0,00
Raam li. { NW 90}	Vereenvoudigd	0,60	90	38	0,00	0,00
{3.01/2} Woonkamer/Keuken/slappen						
Raam 2x { NW 90}	Vereenvoudigd	1,35	90	38	0,00	0,00
glaspui { NW 90}	Vereenvoudigd	0,02	90	17	0,00	0,00
{4.01/2} Woonkamer/Keuken/slappen						
glaspui { NW 90}	Vereenvoudigd	0,02	90	17	0,00	0,00
Raam 2x { NW 90}	Vereenvoudigd	1,35	90	38	0,00	0,00
{5.01/2} Woonkamer/Keuken/slappen						
Raam 2x { NW 90}	Vereenvoudigd	0,02	90	77	0,00	0,00
glaspui { NW 90}	Vereenvoudigd	0,02	90	17	0,00	0,00
{6.01} Woonkamer/Keuken						
Raam voorz. 3x { ZW 90}	Vereenvoudigd	0,60	90	23	0,00	0,00
Raam li. { NW 90}	Vereenvoudigd	0,60	90	13	0,00	0,00
Raam li. { NW 90}	Vereenvoudigd	0,60	90	40	0,00	0,00
{7.01/2} Woonkamer/Keuken/slappen						
Raam li. { NW 90}	Vereenvoudigd	0,02	90	17	0,00	0,00
Raam li. { NW 90}	Vereenvoudigd	1,35	90	40	0,00	0,00
{6.02} Slaapkamer						
Raam voorz. 2x { ZW 90}	Vereenvoudigd	0,60	90	23	0,00	0,00
{8.01} Woonkamer/Keuken						
Raam li. { NW 90}	Vereenvoudigd	1,35	90	40	0,00	0,00
Raam li. { NW 90}	Vereenvoudigd	0,02	90	17	0,00	0,00
Raam li. { NW 90}	Vereenvoudigd	1,35	90	40	0,00	0,00
{8.02} Slaapkamer						
Raam re. 2x { ZO 90}	Vereenvoudigd	0,60	90	40	0,00	0,00



Project	: 2015021 {2015017}	Omschr.	: Down Town
Mutatiedatum	: 10-6-2015	Plaats	: Anna Paulowna
Gebouwtype	: Woning	Gebouw	: daglicht woongebouw

Aeq resultaten per ruimte

{0.02} Woonkamer/Keuken algemeen

Invoergegevens

Gebruiksfunctie	:	1 : Woonfunctie
Bouwlaag	:	Begane grond algemeen
Verblijfsruimte	:	Ja
Ruimtype Bouwbesluit	:	Keuken (< 15kW)
Netto lengte	:	75,60 [m]
Netto breedte	:	1,00 [m]
Vloeroppervlakte	:	75,60 [m²]

Geplaatste vlakken

Nr	Aand	Omschr. uitgeb.	Konstr.type	Grenst a Ligt in vlak	LTA [-]	Stand [°]	Diepte [mm]	Ln [m]	Bn [m]	An [m²]
1	DvKA	Raam 2x { ZO 90}	Buitenraam	Buitenluc Geen	0,80	90	270	6,00	1,20	5,40
2	DvKA	glas in deur { ZO 90}	Buitenraam	Buitenluc Geen	0,80	90	270	0,75	0,85	0,64


Resultaten:

Nr	Aand	Omschr. uitgeb.	LTA [-]	An [m²]	Hvl [m]	Beta [°]	Alfa [°]	Abuitw [m²]	Anuitw [m²]	Cu [-]	Cb [-]	Ad [m²]	Aeq [m²]
1	DvKA1	Raam 2x { ZO 90}	0,80	5,40	0,60	24	20	0,00	0,00	1,00	0,77	5,40	4,16
2	DvKA1	glas in deur { ZO 90}	0,80	0,64	0,60	32	20	0,00	0,00	1,00	0,74	0,64	0,47
												6,04	4,63

Resumé:

Totaal eis Aeq	:	0,50	[m²]
Totaal behaalde Aeq	:	4,63	[m²]
Percentage van vloeroppervlak	:	6,12	[%]

De behaalde Aeq voldoet



Project : 2015021 {2015017} Omschr. : Down Town
Mutatiedatum : 10-6-2015 Plaats : Anna Paulowna
Gebouwtype : Woning Gebouw : daglicht woongebouw

{1.01} Woonkamer/Keuken (open)

Invoergegevens

Gebruiksfunctie : 1 : Woonfunctie
Bouwlaag : Begane grond woning 1
Verblijfsruimte : Ja
Ruimtetype Bouwbesluit : Keuken (< 15kW)
Netto lengte : 29,70 [m]
Netto breedte : 1,00 [m]
Vloeroppervlakte : 29,70 [m²]

Geplaatste vlakken


Nr	Aand	Omschr uitgeb.	Konstr.type	Grenst a Ligt in vlak	LTA [-]	Stand [°]	Diepte [mm]	Ln [m]	Bn [m]	An [m²]
3	DvkA1	Raam voorg. 2x { ZW 90}	Buitenraam	Buitenluc Geen	0,80	90	270	3,00	1,30	2,93
4	DvkA1	Raam re. { ZO 90}	Buitenraam	Buitenluc Geen	0,80	90	270	2,60	1,20	2,34

Resultaten:

Nr	Aand	Omschr uitgeb.	LTA [-]	An [m²]	Hvl [m]	Beta [°]	Alfa [°]	Abuitw [m²]	Anuitw [m²]	Cu [-]	Cb [-]	Ad [m²]	Aeq [m²]
3	DvkA1	Raam voorg. 2x { ZW 90}	0,80	2,93	0,60	23	20	0,00	0,00	1,00	0,77	2,93	2,26
4	DvkA1	Raam re. { ZO 90}	0,80	2,34	0,60	24	20	0,00	0,00	1,00	0,77	2,34	1,80
					5,27							5,27	4,06

Resumé:

Totaal eis Aeq : 0,50 [m²]
Totaal behaalde Aeq : 4,06 [m²]
Percentage van vloeroppervlak : 13,67 [%]
De behaalde Aeq voldoet



Project	: 2015021 {2015017}	Omschr.	: Down Town
Mutatiedatum	: 10-6-2015	Plaats	: Anna Paulowna
Gebouwtype	: Woning	Gebouw	: daglicht woongebouw

{1.02} Slaapkamer**Invoergegevens**

Gebruiksfunctie	:	1 : Woonfunctie
Bouwlaag	:	Begane grond woning 1
Verblijfsruimte	:	Ja
Ruimtetype Bouwbesluit	:	VR voor slapen
Netto lengte	:	7,20 [m]
Netto breedte	:	1,00 [m]
Vloeroppervlakte	:	7,20 [m²]

Geplaatste vlakken

Nr	Aand	Omschr uitgeb.	Konstr.type	Grenst a Ligt in vlak	LTA [-]	Stand [°]	Diepte [mm]	Ln [m]	Bn [m]	An [m²]
5	DvKA1	Raam { ZO 90}	Buitenraam	Buitenluc Geen	0,80	90	270	1,10	1,80	1,48


Resultaten:

Nr	Aand	Omschr uitgeb.	LTA [-]	An [m²]	Hvl [m]	Beta [°]	Alfa [°]	Abuitw [m²]	Anuitw [m²]	Cu [-]	Cb [-]	Ad [m²]	Aeq [m²]
5	DvKA1	Raam { ZO 90}	0,80	1,48	0,60	17	20	0,00	0,00	1,00	0,79	1,48	1,17
			1,48									1,48	1,17

Resumé:

Totaal eis Aeq	:	0,50	[m²]
Totaal behaalde Aeq	:	1,17	[m²]
Percentage van vloeroppervlak	:	16,25	[%]

De behaalde Aeq voldoet



Project : 2015021 {2015017} Omschr. : Down Town
Mutatiedatum : 10-6-2015 Plaats : Anna Paulowna
Gebouwtype : Woning Gebouw : daglicht woongebouw

{2.01/2} Woonkamer/Keuken/slapen**Invoergegevens**

Gebruiksfunctie : 1 : Woonfunctie
Bouwlaag : Begane grond woning 2
Verblijfsruimte : Ja
Ruimtype Bouwbesluit : Keuken (< 15kW)
Netto lengte : 34,20 [m]
Netto breedte : 1,00 [m]
Vloeroppervlakte : 34,20 [m²]

Geplaatste vlakken


Nr	Aand	Omschr uitgeb.	Konstr.type	Grenst a Ligt in vlak	LTA [-]	Stand [°]	Diepte [mm]	Ln [m]	Bn [m]	An [m²]
6	DvkA1	Raam voorz. 2x { ZW 90}	Buitenraam	Buitenluc Geen	0,80	90	270	2,20	1,80	2,97
7	DvkA1	Raam li. { NW 90}	Buitenraam	Buitenluc Geen	0,80	90	270	1,60	0,70	0,84

Resultaten:

Nr	Aand	Omschr uitgeb.	LTA [-]	An [m²]	Hvl [m]	Beta [°]	Alfa [°]	Abuitw [m²]	Anuitw [m²]	Cu [-]	Cb [-]	Ad [m²]	Aeq [m²]
6	DvkA1	Raam voorz. 2x { ZW 90}	0,80	2,97	1,35	17	20	0,00	0,00	1,00	0,79	2,97	2,35
7	DvkA1	Raam li. { NW 90}	0,80	0,84	0,60	38	20	0,00	0,00	1,00	0,71	0,84	0,60
			3,81									3,81	2,94

Resumé:

Totaal eis Aeq : 0,50 [m²]
Totaal behaalde Aeq : 2,94 [m²]
Percentage van vloeroppervlak : 8,6 [%]
De behaalde Aeq voldoet



Project : 2015021 {2015017} Omschr. : Down Town
Mutatiedatum : 10-6-2015 Plaats : Anna Paulowna
Gebouwtype : Woning Gebouw : daglicht woongebouw

{3.01/2} Woonkamer/Keuken/slapen

Invoergegevens

Gebruiksfunctie : 1 : Woonfunctie
Bouwlaag : Begane grond woning 3
Verblijfsruimte : Ja
Ruimtetype Bouwbesluit : Keuken (< 15kW)
Netto lengte : 33,70 [m]
Netto breedte : 1,00 [m]
Vloeroppervlakte : 33,70 [m²]

Geplaatste vlakken


Nr	Aand	Omschr uitgeb.	Konstr.type	Grenst a Ligt in vlak	LTA [-]	Stand [°]	Diepte [mm]	Ln [m]	Bn [m]	An [m²]
8	DvkA1	Raam 2x { NW 90}	Buitenraam	Buitenluc Geen	0,80	90	270	1,60	0,70	0,84
9	DvkA1	glaspui { NW 90}	Buitenraam	Buitenluc Geen	0,80	90	270	1,10	2,35	1,94

Resultaten:

Nr	Aand	Omschr uitgeb.	LTA [-]	An [m²]	Hvl [m]	Beta [°]	Alfa [°]	Abuitw [m²]	Anuitw [m²]	Cu [-]	Cb [-]	Ad [m²]	Aeq [m²]
8	DvkA1	Raam 2x { NW 90}	0,80	0,84	1,35	38	20	0,00	0,00	1,00	0,71	0,84	0,60
9	DvkA1	glaspui { NW 90}	0,80	1,94	0,02	17	20	0,00	0,00	1,00	0,79	1,30	1,03
					2,78							2,14	1,62

Resumé:

Totaal eis Aeq : 0,50 [m²]
Totaal behaalde Aeq : 1,62 [m²]
Percentage van vloeroppervlak : 4,81 [%]
De behaalde Aeq voldoet



Project : 2015021 {2015017} Omschr. : Down Town
Mutatiedatum : 10-6-2015 Plaats : Anna Paulowna
Gebouwtype : Woning Gebouw : daglicht woongebouw

{4.01/2} Woonkamer/Keuken/slapen

Invoergegevens

Gebruiksfunctie : 1 : Woonfunctie
Bouwlaag : Begane grond woning 4
Verblijfsruimte : Ja
Ruimtetype Bouwbesluit : Keuken (< 15kW)
Netto lengte : 33,70 [m]
Netto breedte : 1,00 [m]
Vloeroppervlakte : 33,70 [m²]

Geplaatste vlakken


Nr	Aand	Omschr uitgeb.	Konstr.type	Grenst a Ligt in vlak	LTA [-]	Stand [°]	Diepte [mm]	Ln [m]	Bn [m]	An [m²]
10	DvkA1 ⁺	glaspui { NW 90}	Buitenraam	Buitenluc Geen	0,80	90	270	1,10	2,35	1,94
11	DvkA1 ⁺	Raam 2x { NW 90}	Buitenraam	Buitenluc Geen	0,80	90	270	1,60	0,70	0,84

Resultaten:

Nr	Aand	Omschr uitgeb.	LTA [-]	An [m²]	Hvl [m]	Beta [°]	Alfa [°]	Abuitw [m²]	Anuitw [m²]	Cu [-]	Cb [-]	Ad [m²]	Aeq [m²]
10	DvkA1 ⁺	glaspui { NW 90}	0,80	1,94	0,02	17	20	0,00	0,00	1,00	0,79	1,30	1,03
11	DvkA1 ⁺	Raam 2x { NW 90}	0,80	0,84	1,35	38	20	0,00	0,00	1,00	0,71	0,84	0,60
					2,78							2,14	1,62

Resumé:

Totaal eis Aeq : 0,50 [m²]
Totaal behaalde Aeq : 1,62 [m²]
Percentage van vloeroppervlak : 4,81 [%]
De behaalde Aeq voldoet



Project : 2015021 {2015017} Omschr. : Down Town
Mutatiedatum : 10-6-2015 Plaats : Anna Paulowna
Gebouwtype : Woning Gebouw : daglicht woongebouw

{5.01/2} Woonkamer/Keuken/slappen**Invoergegevens**

Gebruiksfunctie : 1 : Woonfunctie
Bouwlaag : Begane grond woning 5
Verblijfsruimte : Ja
Ruimtype Bouwbesluit : Keuken (< 15kW)
Netto lengte : 34,50 [m]
Netto breedte : 1,00 [m]
Vloeroppervlakte : 34,50 [m²]

Geplaatste vlakken


Nr	Aand	Omschr uitgeb.	Konstr.type	Grenst a Ligt in vlak	LTA [-]	Stand [°]	Diepte [mm]	Ln [m]	Bn [m]	An [m²]
12	DvkA1	Raam 2x { NW 90}	Buitenraam	Buitenluc Geen	0,80	90	270	1,60	0,70	0,84
13	DvkA1	glaspui { NW 90}	Buitenraam	Buitenluc Geen	0,80	90	270	1,10	2,35	1,94

Resultaten:

Nr	Aand	Omschr uitgeb.	LTA [-]	An [m²]	Hvl [m]	Beta [°]	Alfa [°]	Abuitw [m²]	Anuitw [m²]	Cu [-]	Cb [-]	Ad [m²]	Aeq [m²]
12	DvkA1	Raam 2x { NW 90}	0,80	0,84	0,02	77	20	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
13	DvkA1	glaspui { NW 90}	0,80	1,94	0,02	17	20	0,00	0,00	1,00	0,79	1,30	1,03
			2,78									1,30	1,03

Resumé:

Totaal eis Aeq : 0,50 [m²]
Totaal behaalde Aeq : 1,03 [m²]
Percentage van vloeroppervlak : 2,99 [%]
De behaalde Aeq voldoet



Project : 2015021 {2015017} Omschr. : Down Town
Mutatiedatum : 10-6-2015 Plaats : Anna Paulowna
Gebouwtype : Woning Gebouw : daglicht woongebouw

{6.01} Woonkamer/Keuken

Invoergegevens

Gebruiksfunctie : 1 : Woonfunctie
Bouwlaag : verdieping woning 6
Verblijfsruimte : Ja
Ruimtetype Bouwbesluit : Keuken (< 15kW)
Netto lengte : 27,10 [m]
Netto breedte : 1,00 [m]
Vloeroppervlakte : 27,10 [m²]

Geplaatste vlakken

Nr	Aand	Omschr uitgeb.	Konstr.type	Grenst a Ligt in vlak	LTA [-]	Stand [°]	Diepte [mm]	Ln [m]	Bn [m]	An [m²]
14	DvKA1	Raam voorz. 3x { ZW 90}	Buitenraam	Buitenluc Geen	0,80	90	270	2,70	1,30	2,63
15	DvKA1	Raam li. { NW 90}	Buitenraam	Buitenluc Geen	0,80	90	270	1,20	2,35	2,11
16	DvKA1	Raam li. { NW 90}	Buitenraam	Buitenluc Geen	0,80	90	270	0,80	0,65	0,39


Resultaten:

Nr	Aand	Omschr uitgeb.	LTA [-]	An [m²]	Hvl [m]	Beta [°]	Alfa [°]	Abuitw [m²]	Anuitw [m²]	Cu [-]	Cb [-]	Ad [m²]	Aeq [m²]
14	DvKA1	Raam voorz. 3x { ZW 90}	0,80	2,63	0,60	23	20	0,00	0,00	1,00	0,77	2,63	2,03
15	DvKA1	Raam li. { NW 90}	0,80	2,11	0,60	13	20	0,00	0,00	1,00	0,79	2,11	1,67
16	DvKA1	Raam li. { NW 90}	0,80	0,39	0,60	40	20	0,00	0,00	1,00	0,70	0,39	0,27
			5,13									5,13	3,97

Resumé:

Totaal eis Aeq : 0,50 [m²]
Totaal behaalde Aeq : 3,97 [m²]
Percentage van vloeroppervlak : 14,65 [%]

De behaalde Aeq voldoet



Project : 2015021 {2015017} Omschr. : Down Town
Mutatiedatum : 10-6-2015 Plaats : Anna Paulowna
Gebouwtype : Woning Gebouw : daglicht woongebouw

{7.01/2} Woonkamer/Keuken/slapen**Invoergegevens**

Gebruiksfunctie : 1 : Woonfunctie
Bouwlaag : verdieping woning 7
Verblijfsruimte : Ja
Ruimtype Bouwbesluit : Keuken (< 15kW)
Netto lengte : 33,10 [m]
Netto breedte : 1,00 [m]
Vloeroppervlakte : 33,10 [m²]

Geplaatste vlakken


Nr	Aand	Omschr. uitgeb.	Konstr.type	Grenst a Ligt in vlak	LTA [-]	Stand [°]	Diepte [mm]	Ln [m]	Bn [m]	An [m²]
18	DvkA1	Raam li. { NW 90}	Buitenraam	Buitenluc Geen	0,80	90	270	1,20	2,35	2,11
19	DvkA1	Raam li. { NW 90}	Buitenraam	Buitenluc Geen	0,80	90	270	0,80	0,65	0,39

Resultaten:

Nr	Aand	Omschr. uitgeb.	LTA [-]	An [m²]	Hvl [m]	Beta [°]	Alfa [°]	Abuitw [m²]	Anuitw [m²]	Cu [-]	Cb [-]	Ad [m²]	Aeq [m²]
18	DvkA1	Raam li. { NW 90}	0,80	2,11	0,02	17	20	0,00	0,00	1,00	0,79	1,41	1,12
19	DvkA1	Raam li. { NW 90}	0,80	0,39	1,35	40	20	0,00	0,00	1,00	0,70	0,39	0,27
			2,50									1,80	1,39

Resumé:

Totaal eis Aeq : 0,50 [m²]
Totaal behaalde Aeq : 1,39 [m²]
Percentage van vloeroppervlak : 4,2 [%]
De behaalde Aeq voldoet



Project	: 2015021 {2015017}	Omschr.	: Down Town
Mutatiedatum	: 10-6-2015	Plaats	: Anna Paulowna
Gebouwtype	: Woning	Gebouw	: daglicht woongebouw

{6.02} Slaapkamer**Invoergegevens**

Gebruiksfunctie	:	1 : Woonfunctie	
Bouwlaag	:	verdieping woning 6	
Verblijfsruimte	:	Ja	
Ruimtetype Bouwbesluit	:	VR voor slapen	
Netto lengte	:	9,70	[m]
Netto breedte	:	1,00	[m]
Vloeroppervlakte	:	9,70	[m²]

Geplaatste vlakken

Nr	Aand	Omschr uitgeb.	Konstr.type	Grenst a Ligt in vlak	LTA	Stand	Diepte	Ln	Bn	An
					[-]	[°]	[mm]	[m]	[m]	[m²]
17	DvKA1	Raam voorz. 2x { ZW 90}	Buitenraam	Buitenluc Geen	0,80	90	270	1,80	1,30	1,75


Resultaten:

Nr	Aand	Omschr uitgeb.	LTA	An	Hvl	Beta	Alfa	Abuitw	Anuitw	Cu	Cb	Ad	Aeq
			[-]	[m²]	[m]	[°]	[°]	[m²]	[m²]	[-]	[-]	[m²]	[m²]
17	DvKA1	Raam voorz. 2x { ZW 90}	0,80	1,75	0,60	23	20	0,00	0,00	1,00	0,77	1,75	1,35
				1,75								1,75	1,35

Resumé:

Totaal eis Aeq	:	0,50	[m²]
Totaal behaalde Aeq	:	1,35	[m²]
Percentage van vloeroppervlak	:	13,92	[%]

De behaalde Aeq voldoet



Project : 2015021 {2015017} Omschr. : Down Town
Mutatiedatum : 10-6-2015 Plaats : Anna Paulowna
Gebouwtype : Woning Gebouw : daglicht woongebouw

{8.01} Woonkamer/Keuken

Invoergegevens

Gebruiksfunctie : 1 : Woonfunctie
Bouwlaag : verdieping woning 8
Verblijfsruimte : Ja
Ruimtetype Bouwbesluit : Keuken (< 15kW)
Netto lengte : 20,20 [m]
Netto breedte : 1,00 [m]
Vloeroppervlakte : 20,20 [m²]

Geplaatste vlakken

Nr	Aand	Omschr uitgeb.	Konstr.type	Grenst a Ligt in vlak	LTA [-]	Stand [°]	Diepte [mm]	Ln [m]	Bn [m]	An [m²]
21	DvKA	Raam li. { NW 90}	Buitenraam	Buitenluc Geen	0,80	90	270	0,80	0,65	0,39
22	DvKA	Raam li. { NW 90}	Buitenraam	Buitenluc Geen	0,80	90	270	1,20	2,35	2,11
23	DvKA	Raam li. { NW 90}	Buitenraam	Buitenluc Geen	0,80	90	270	0,80	0,65	0,39


Resultaten:

Nr	Aand	Omschr uitgeb.	LTA [-]	An [m²]	Hvl [m]	Beta [°]	Alfa [°]	Abuitw [m²]	Anuitw [m²]	Cu [-]	Cb [-]	Ad [m²]	Aeq [m²]
21	DvKA1	Raam li. { NW 90}	0,80	0,39	1,35	40	20	0,00	0,00	1,00	0,70	0,39	0,27
22	DvKA1	Raam li. { NW 90}	0,80	2,11	0,02	17	20	0,00	0,00	1,00	0,79	1,41	1,12
23	DvKA1	Raam li. { NW 90}	0,80	0,39	1,35	40	20	0,00	0,00	1,00	0,70	0,39	0,27
			2,89									2,19	1,66

Resumé:

Totaal eis Aeq : 0,50 [m²]
Totaal behaalde Aeq : 1,66 [m²]
Percentage van vloeroppervlak : 8,22 [%]

De behaalde Aeq voldoet



Project	: 2015021 {2015017}	Omschr.	: Down Town
Mutatiedatum	: 10-6-2015	Plaats	: Anna Paulowna
Gebouwtype	: Woning	Gebouw	: daglicht woongebouw

{8.02} Slaapkamer**Invoergegevens**

Gebruiksfunctie	:	1 : Woonfunctie
Bouwlaag	:	verdieping woning 8
Verblijfsruimte	:	Ja
Ruimtetype Bouwbesluit	:	VR voor slapen
Netto lengte	:	10,00 [m]
Netto breedte	:	1,00 [m]
Vloeroppervlakte	:	10,00 [m²]

Geplaatste vlakken

Nr	Aand	Omschr uitgeb.	Konstr.type	Grenst a Ligt in vlak	LTA [-]	Stand [°]	Diepte [mm]	Ln [m]	Bn [m]	An [m²]
20	DvkA1*	Raam re. 2x { ZO 90}	Buitenraam	Buitenluc Geen	0,80	90	270	1,60	0,65	0,78


Resultaten:

Nr	Aand	Omschr uitgeb.	LTA [-]	An [m²]	Hvl [m]	Beta [°]	Alfa [°]	Abuitw [m²]	Anuitw [m²]	Cu [-]	Cb [-]	Ad [m²]	Aeq [m²]
20	DvkA1*	Raam re. 2x { ZO 90}	0,80	0,78	0,60	40	20	0,00	0,00	1,00	0,70	0,78	0,55
			0,78									0,78	0,55

Resumé:

Totaal eis Aeq	:	0,50	[m²]
Totaal behaalde Aeq	:	0,55	[m²]
Percentage van vloeroppervlak	:	5,5	[%]

De behaalde Aeq voldoet



Project	: 2015021 {2015017}	Omschr.	: Down Town
Mutatiedatum	: 10-6-2015	Plaats	: Anna Paulowna
Gebouwtype	: Woning	Gebouw	: daglicht woongebouw

Resumé Aeq verblijfsgebieden (NEN 2057)

{VG} Verblijfsgebied 1

Invoergegevens

Gebouwtype	:	Woning
Bouwlaag	:	Begane grond algemeen
Peilhoogte	:	0 [m]
Netto lengte	:	0,00 [m]
Netto breedte	:	0,00 [m]
Vloeroppervlakte	:	75,60 [m²]


Resultaten:

Aand	Omschr	Ln [m]	Bn [m]	Hn [m]	Avl [m²]	Aeq [m²]
0.02	Woonkamer/Keuken algemeen	75,60	1,00	2,40	75,60	4,63
					75,60	4,63

Resumé

Totaal eis Aeq	:	7,56	[m²]
Totaal behaalde Aeq	:	4,63	[m²]
Percentage van vloeroppervlak	:	6,12	[%]

De behaalde Aeq voldoet NIET



Project	: 2015021 {2015017}	Omschr.	: Down Town
Mutatiedatum	: 10-6-2015	Plaats	: Anna Paulowna
Gebouwtype	: Woning	Gebouw	: daglicht woongebouw

{VG} Verblijfsgebied**Invoergegevens**

Gebouwtype	:	Woning	
Bouwlaag	:	Begane grond woning 1	
Peilhoogte	:	0	[m]
Netto lengte	:	0,00	[m]
Netto breedte	:	0,00	[m]
Vloeroppervlakte	:	29,70	[m²]


Resultaten:

Aand	Omschr	Ln [m]	Bn [m]	Hn [m]	Avl [m²]	Aeq [m²]
1.01	Woonkamer/Keuken (open)	29,70	1,00	2,40	29,70	4,06
					29,70	4,06

Resumé

Totaal eis Aeq	:	2,97	[m²]
Totaal behaalde Aeq	:	4,06	[m²]
Percentage van vloeroppervlak	:	13,67	[%]

De behaalde Aeq voldoet



Project	: 2015021 {2015017}	Omschr.	: Down Town
Mutatiedatum	: 10-6-2015	Plaats	: Anna Paulowna
Gebouwtype	: Woning	Gebouw	: daglicht woongebouw

{VG} Verblijfsgebied 2 (Bedgebied)**Invoergegevens**

Gebouwtype	:	Woning	
Bouwlaag	:	Begane grond woning 1	
Peilhoogte	:	0	[m]
Netto lengte	:	0,00	[m]
Netto breedte	:	0,00	[m]
Vloeroppervlakte	:	7,20	[m²]


Resultaten:

Aand	Omschr	Ln [m]	Bn [m]	Hn [m]	Avl [m²]	Aeq [m²]
1.02	Slaapkamer	7,20	1,00	2,40	7,20	1,17
					7,20	1,17

Resumé

Totaal eis Aeq	:	0,72	[m²]
Totaal behaalde Aeq	:	1,17	[m²]
Percentage van vloeroppervlak	:	16,25	[%]

De behaalde Aeq voldoet



Project	: 2015021 {2015017}	Omschr.	: Down Town
Mutatiedatum	: 10-6-2015	Plaats	: Anna Paulowna
Gebouwtype	: Woning	Gebouw	: daglicht woongebouw

{VG} Verblijfsgebied 3**Invoergegevens**

Gebouwtype	:	Woning	
Bouwlaag	:	Begane grond woning 2	
Peilhoogte	:	0	[m]
Netto lengte	:	0,00	[m]
Netto breedte	:	0,00	[m]
Vloeroppervlakte	:	34,20	[m²]


Resultaten:

Aand	Omschr	Ln [m]	Bn [m]	Hn [m]	Avl [m²]	Aeq [m²]
2.01/2	Woonkamer/Keuken/slappen	34,20	1,00	2,40	34,20	2,94
					34,20	2,94

Resumé

Totaal eis Aeq	:	3,42	[m²]
Totaal behaalde Aeq	:	2,94	[m²]
Percentage van vloeroppervlak	:	8,6	[%]

De behaalde Aeq voldoet NIET



Project	: 2015021 {2015017}	Omschr.	: Down Town
Mutatiedatum	: 10-6-2015	Plaats	: Anna Paulowna
Gebouwtype	: Woning	Gebouw	: daglicht woongebouw

{VG} Verblijfsgebied 4**Invoergegevens**

Gebouwtype	:	Woning	
Bouwlaag	:	Begane grond woning 3	
Peilhoogte	:	0	[m]
Netto lengte	:	0,00	[m]
Netto breedte	:	0,00	[m]
Vloeroppervlakte	:	33,70	[m²]


Resultaten:

Aand	Omschr	Ln [m]	Bn [m]	Hn [m]	Avl [m²]	Aeq [m²]
3.01/2	Woonkamer/Keuken/slappen	33,70	1,00	2,40	33,70	1,62
					33,70	1,62

Resumé

Totaal eis Aeq	:	3,37	[m²]
Totaal behaalde Aeq	:	1,62	[m²]
Percentage van vloeroppervlak	:	4,81	[%]

De behaalde Aeq voldoet NIET



Project	: 2015021 {2015017}	Omschr.	: Down Town
Mutatiedatum	: 10-6-2015	Plaats	: Anna Paulowna
Gebouwtype	: Woning	Gebouw	: daglicht woongebouw

{VG} Verblijfsgebied 5**Invoergegevens**

Gebouwtype	:	Woning	
Bouwlaag	:	Begane grond woning 4	
Peilhoogte	:	0	[m]
Netto lengte	:	0,00	[m]
Netto breedte	:	0,00	[m]
Vloeroppervlakte	:	33,70	[m²]


Resultaten:

Aand	Omschr	Ln [m]	Bn [m]	Hn [m]	Avl [m²]	Aeq [m²]
4.01/2	Woonkamer/Keuken/slappen	33,70	1,00	2,40	33,70	1,62
					33,70	1,62

Resumé

Totaal eis Aeq	:	3,37	[m²]
Totaal behaalde Aeq	:	1,62	[m²]
Percentage van vloeroppervlak	:	4,81	[%]

De behaalde Aeq voldoet NIET



Project	: 2015021 {2015017}	Omschr.	: Down Town
Mutatiedatum	: 10-6-2015	Plaats	: Anna Paulowna
Gebouwtype	: Woning	Gebouw	: daglicht woongebouw

{VG} Verblijfsgebied 5**Invoergegevens**

Gebouwtype	:	Woning	
Bouwlaag	:	Begane grond woning 5	
Peilhoogte	:	0	[m]
Netto lengte	:	0,00	[m]
Netto breedte	:	0,00	[m]
Vloeroppervlakte	:	34,50	[m²]


Resultaten:

Aand	Omschr	Ln [m]	Bn [m]	Hn [m]	Avl [m²]	Aeq [m²]
5.01/2	Woonkamer/Keuken/slappen	34,50	1,00	2,40	34,50	1,03
					34,50	1,03

Resumé

Totaal eis Aeq	:	3,45	[m²]
Totaal behaalde Aeq	:	1,03	[m²]
Percentage van vloeroppervlak	:	2,99	[%]

De behaalde Aeq voldoet NIET



Project	: 2015021 {2015017}	Omschr.	: Down Town
Mutatiedatum	: 10-6-2015	Plaats	: Anna Paulowna
Gebouwtype	: Woning	Gebouw	: daglicht woongebouw

{VG} Verblijfsgebied 6**Invoergegevens**

Gebouwtype	:	Woning	
Bouwlaag	:	verdieping woning 6	
Peilhoogte	:	0	[m]
Netto lengte	:	0,00	[m]
Netto breedte	:	0,00	[m]
Vloeroppervlakte	:	27,10	[m²]


Resultaten:

Aand	Omschr	Ln [m]	Bn [m]	Hn [m]	Avl [m²]	Aeq [m²]
6.01	Woonkamer/Keuken	27,10	1,00	2,40	27,10	3,97
					27,10	3,97

Resumé

Totaal eis Aeq	:	2,71	[m²]
Totaal behaalde Aeq	:	3,97	[m²]
Percentage van vloeroppervlak	:	14,65	[%]

De behaalde Aeq voldoet



Project	: 2015021 {2015017}	Omschr.	: Down Town
Mutatiedatum	: 10-6-2015	Plaats	: Anna Paulowna
Gebouwtype	: Woning	Gebouw	: daglicht woongebouw

{VG} Verblijfsgebied 7**Invoergegevens**

Gebouwtype	:	Woning	
Bouwlaag	:	verdieping woning 7	
Peilhoogte	:	0	[m]
Netto lengte	:	0,00	[m]
Netto breedte	:	0,00	[m]
Vloeroppervlakte	:	33,10	[m²]


Resultaten:

Aand	Omschr	Ln [m]	Bn [m]	Hn [m]	Avl [m²]	Aeq [m²]
7.01/2	Woonkamer/Keuken/slappen	33,10	1,00	2,40	33,10	1,39
					33,10	1,39

Resumé

Totaal eis Aeq	:	3,31	[m²]
Totaal behaalde Aeq	:	1,39	[m²]
Percentage van vloeroppervlak	:	4,2	[%]

De behaalde Aeq voldoet NIET



Project	: 2015021 {2015017}	Omschr.	: Down Town
Mutatiedatum	: 10-6-2015	Plaats	: Anna Paulowna
Gebouwtype	: Woning	Gebouw	: daglicht woongebouw

{VG} Verblijfsgebied 8 (Bedgebied)**Invoergegevens**

Gebouwtype	:	Woning	
Bouwlaag	:	verdieping woning 6	
Peilhoogte	:	0	[m]
Netto lengte	:	0,00	[m]
Netto breedte	:	0,00	[m]
Vloeroppervlakte	:	9,70	[m²]


Resultaten:

Aand	Omschr	Ln [m]	Bn [m]	Hn [m]	Avl [m²]	Aeq [m²]
6.02	Slaapkamer	9,70	1,00	2,40	9,70	1,35
					9,70	1,35

Resumé

Totaal eis Aeq	:	0,97	[m²]
Totaal behaalde Aeq	:	1,35	[m²]
Percentage van vloeroppervlak	:	13,92	[%]

De behaalde Aeq voldoet



Project	: 2015021 {2015017}	Omschr.	: Down Town
Mutatiedatum	: 10-6-2015	Plaats	: Anna Paulowna
Gebouwtype	: Woning	Gebouw	: daglicht woongebouw

{VG} Verblijfsgebied 9**Invoergegevens**

Gebouwtype	:	Woning	
Bouwlaag	:	verdieping woning 8	
Peilhoogte	:	0	[m]
Netto lengte	:	0,00	[m]
Netto breedte	:	0,00	[m]
Vloeroppervlakte	:	20,20	[m²]


Resultaten:

Aand	Omschr	Ln [m]	Bn [m]	Hn [m]	Avl [m²]	Aeq [m²]
8.01	Woonkamer/Keuken	20,20	1,00	2,40	20,20	1,66
					20,20	1,66

Resumé

Totaal eis Aeq	:	2,02	[m²]
Totaal behaalde Aeq	:	1,66	[m²]
Percentage van vloeroppervlak	:	8,22	[%]

De behaalde Aeq voldoet NIET



Project	: 2015021 {2015017}	Omschr.	: Down Town
Mutatiedatum	: 10-6-2015	Plaats	: Anna Paulowna
Gebouwtype	: Woning	Gebouw	: daglicht woongebouw

{VG} Verblijfsgebied 10 (Bedgebied)**Invoergegevens**

Gebouwtype	:	Woning	
Bouwlaag	:	verdieping woning 8	
Peilhoogte	:	0	[m]
Netto lengte	:	0,00	[m]
Netto breedte	:	0,00	[m]
Vloeroppervlakte	:	10,00	[m²]

Resultaten:

Aand	Omschr	Ln [m]	Bn [m]	Hn [m]	Avl [m²]	Aeq [m²]
8.02	Slaapkamer	10,00	1,00	2,40	10,00	0,55
					10,00	0,55

Resumé

Totaal eis Aeq	:	1,00	[m²]
Totaal behaalde Aeq	:	0,55	[m²]
Percentage van vloeroppervlak	:	5,5	[%]

De behaalde Aeq voldoet NIET