

aan Gemeente Bronkhorst
t.a.v. dhr. J.H. Plekkenpol
Postbus 200
7255 ZJ Hengelo (Gld)

betreft Aanvullende gegevens aanvraag omgevingsvergunning Lankhorsterstraat 3
referentie SXO28109355
datum 03-08-2015

Geachte heer Plekkenpol,

In uw reactie op de aanvraag omgevingsvergunning voor de locatie Lankhorsterstraat 3 te Hengelo (Gld) vraagt u om een 5-tal aanvullingen.

1 Brand en rookklasse toe te passen materialen

Als bijlage op de vergunningaanvraag is een rapport toegevoegd welke de gelijkwaardige brandveiligheid van houten gordingen in combinatie met vezelcement golfplaten aantoonst. Het toepassen van houten gordingen is volgens dit rapport wel mogelijk. In de te bouwen stal wordt geen windbreekgaas toegepast. Het toe te passen ventilatiezeil op as H is aankleding van de stal, geen constructiemateriaal.

2 Brandcompartimentering

Op tekening BO-05 wordt het brandcompartiment aangegeven.

3 Brandblustoestellen

Op tekening BO-11 worden de brandblustoestellen weergegeven. (4 stuks poederblusser 12 kg)

4 Bluswatervoorziening

Binnen 30 meter van het bedrijf is een bestaande brandput. Een foto van de locatie van de brandput is als bijlage toegevoegd.

5 Belastingen en belastingcombinaties

De constructieberekeningen en –tekeningen zullen op korte termijn worden toegevoegd aan de vergunningaanvraag.

Hoogachtend,



Ir. G.L. Elling