

Uw brief van : 17 juli 2015
Uw kenmerk :
Zaaknummer : WBD15-00496
Ons kenmerk : *15UTP00938*
Barcode : 
Behandeld door : mevrouw N. Vernimmen
Doorkiesnummer : 076 564 11 66
Datum : 29 september 2015
Verzenddatum :

Onderwerp: wijziging vergunning met besluitnummer 14UT004082

Geachte heer

Op 22 april 2014 is aan u een vergunning verleend (besluitnummer 14UT004082) voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden in het kader van het project Afbouw haven 1 t/m 6, een nieuw industrieterrein ten noorden van Waalwijk.

Naar aanleiding van uw verzoeken van 17 juli en 23 september 2015 waarin u verzoekt tot een aantal aanpassingen van deze vergunning willen wij u het volgende mededelen.

Het waterschap gaat akkoord met de wijzigingen. De vergunning met besluitnummer 14UT004082 wordt als volgt gewijzigd.

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater;
- de Hydrologische uitgangspunten bij de Keurregels voor afvoeren van hemelwater, Brabantse waterschappen;
- de Beleidsregel Hoogtecriteria waterkeringen 2011.

OVERWEGINGEN nummer 17, 36, 37, 40 en 41 in de verleende vergunning met besluitnummer 14UT004082 luiden als volgt.

17. er wordt meer gegraven als er wordt gedempt (20.246 m²);
36. het totale verhard oppervlak door de aanleg van het industrieterrein ten opzichte van de huidige situatie toeneemt met 264.057 m²;
37. voor peilbeheerst gebied er minimaal 604 m³/ha moet worden aangelegd wat neerkomt op 15.949 m³;
40. de landbouwkundige afvoer in peilbeheerste gebieden 3,34 l/s/ha;
41. gelet op het plangebied van 35,5 ha de afvoer 118 l/s bedraagt.

Deze komen te vervallen en worden vervangen door onderstaande OVERWEGINGEN nummer 17, 36, 37, 40 en 41.

17. er wordt meer gegraven als er wordt gedempt (21.366 m² - 62 m² = 21.304 m²);
36. het totale verhard oppervlak door de aanleg van het industrieterrein ten opzichte van de huidige situatie toeneemt met 260.737 m²;
37. voor peilbeheerst gebied er minimaal 600 m³/ha moet worden aangelegd wat neerkomt op 15.644 m³;

- 40. de landbouwkundige afvoer in peilbeheerste gebieden 2 l/s/ha;
- 41. gelet op het plangebied van 36,5 ha de afvoer 73 l/s bedraagt.

Bijzondere voorschriften nummer 10.1, 11.1, 11.2, 11.6, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 en 13.1 in de verleende vergunning met besluitnummer 14UT004082 luiden als volgt.

10. Algemeen

- 10.1 Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte tekeningen met nummers 1124-6100, C011033.000413.0100 en het rapport "Rioleringsplan afbouw haven 1 t/m 6 gemeente Waalwijk" 29 oktober 2013 van Arcadis.

11. Dempen categorie A en diverse categorie B oppervlaktewaterlichamen

- 11.1 De te dempen oppervlaktewaterlichamen lopen ter hoogte van de percelen zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 1124-6100.
- 11.2 De te graven oppervlaktewaterlichamen moeten worden uitgevoerd zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 1124-6100.
- 11.6 Het bergend vermogen van het te dempen oppervlaktewaterlichaam dient elders binnen het peilgebied te worden gecompenseerd zoals staat aangegeven op de gewaarmerkte tekening met nummer C01033.000413.0100.

12. Aanleggen van retentie, stuw en knijpvoorziening

- 12.1 De retentie (nieuw te graven oppervlaktewaterlichamen) moet worden uitgevoerd zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 1124-6100.
- 12.2 De aan te leggen retentie moet een minimale retentie-inhoud krijgen van 16.949 m³.
- 12.3 Met betrekking tot het te lozen hemelwater geldt een landbouwkundige afvoernorm. Dit komt overeen met een debiet van maximaal 118 l/sec.
- 12.4 De stuw met doorlaat moet worden aangelegd zoals staat beschreven in het rapport "Rioleringsplan afbouw haven 1 t/m 6 gemeente Waalwijk" 29 oktober 2013 van Arcadis.

13. Het aanleggen van dammen met duiker in een categorie A oppervlaktewaterlichaam

- 13.1 De duikers worden aangelegd in de nieuw te graven oppervlaktewaterlichamen welke lopen ter hoogte van de percelen zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 1124-6100.

Deze komen te vervallen en worden vervangen door de onderstaande bijzondere voorschriften 10.1, 11.1, 11.2, 11.6, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 en 13.1.

10. Algemeen

- 10.1 Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte tekeningen en bijlage met nummers 1509-1101-0 d.d. 14-07-'15, 1509-3301-0 d.d. 13-07-'15, WBD15-00496A, WBD15-00496B, WBD15-00496C, WBD15-00496D en rapportage Arcadis "Rioleringsplan afbouw Haven I t/m VI" d.d. 11 augustus 2015.

11. Dempen categorie A en diverse categorie B oppervlaktewaterlichamen

- 11.1 De te dempen oppervlaktewaterlichamen lopen ter hoogte van de percelen zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 1509-3301-0 d.d. 13-07-'15.
- 11.2 De te graven oppervlaktewaterlichamen moeten worden uitgevoerd zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met nummers 1509-3301-0 d.d. 13-07-'15, WBD15-00496A, WBD15-00496B en WBD15-00496C.
- 11.6 Het bergend vermogen van het te dempen oppervlaktewaterlichaam dient elders binnen het peilgebied te worden gecompenseerd zoals staat aangegeven op de gewaarmerkte tekening met nummer WBD15-00496C.

12. Aanleggen van retentie, stuw en knijpvoorziening

- 12.1 De retentie (nieuw te graven oppervlaktewaterlichamen) moet worden uitgevoerd zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met nummers WBD15-00496A, WBD15-00496B en WBD15-00496C
- 12.2 De aan te leggen retentie moet een minimale retentie-inhoud krijgen van 15.644 m³.
- 12.3 Met betrekking tot het te lozen hemelwater geldt een landbouwkundige afvoernorm. Dit komt overeen met een debiet van maximaal 73 l/sec.
- 12.4 De stuw met doorlaat moet worden aangelegd zoals staat beschreven in rapportage Arcadis "Rioleringsplan afbouw Haven I t/m VI" d.d. 11 augustus 2015.

13. Het aanleggen van dammen met duiker in een categorie A oppervlaktewaterlichaam

- 13.1 De duikers worden aangelegd in de nieuw te graven oppervlaktewaterlichamen welke lopen ter hoogte van de percelen zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer WBD15-00496B.

Deze brief maakt deel uit van de vergunning met besluitnummer 14UT004082. Voor het overige blijft de vergunning met besluitnummer 14UT004082 onverminderd van kracht.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - mededelingenblad
 - gewaarmerkte tekeningen en rapportage

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.