



NL Services
De heer G.W. Gravesteijn
Tuindersweg 49
2676 BD MAASDIJK

Verzenddatum
01/10/2015
Ons kenmerk
Z-103023 /DOC.019320
Uw kenmerk

Uw brief van

Onderwerp Omgevingsvergunning Z-103023

Contact
Chris Nijhuis

T 088-321 5000

Pagina
1/3

Geachte heer Gravesteijn,

Op 22 mei 2015 hebben wij uw aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor Brandveilig gebruik op het perceel Molenvaart 487, 1764 AT in Breezand. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z-103023.

Ontwerpbesluit

Wij willen de omgevingsvergunning verlenen. Dit ontwerpbesluit heeft betrekking op de activiteit:

1. *Brandveilig gebruik* (artikel 2.1, lid 1 onder d Wabo).

Dit ontwerpbesluit betreft dus nog niet het definitieve besluit dan wel de definitieve omgevingsvergunning.

Vorbereidingsprocedure

Gelet op artikel 3.10 lid 1 onder b van de Wabo is voor deze omgevingsvergunning de *uitgebreide* voorbereidingsprocedure van toepassing.

Overwegingen

Bij het nemen van dit besluit hebben wij het volgende overwogen:

1. Activiteit Brandveilig gebruik.

Voor de activiteit *brandveilig gebruik* moet het plan volgens artikel 2.13 van de Wabo voldoen aan de volgende criteria:

- het Bouwbesluit;

Bezoekadres

De Verwachting 1
1761 VM Anna Paulowna

Correspondentieadres

Postbus 8
1760 AA Anna Paulowna

Contact

T 088-321 5000
www.hollandskroon.nl

Overige gegevens

IBAN: NL82 BNGH 028.51.52.785
BIC: BNGHNL2G
KvK Alkmaar 54477506

Voorwaarden

- voor zover in deze vergunning niet anders is bepaald, gelden de eisen betreffende brandveilig gebruik uit het Bouwbesluit 2012;
- maximaal aantal personen 60.

Informatie hierover is te verkrijgen op www.rijksoverheid.nl

Ter inzage legging

De ontwerpbeschikking wordt op 5 oktober 2015 bekendgemaakt in de Staatscourant en gepubliceerd op www.officiëlebekendmakingen.nl. Vanaf 5 oktober 2015 ligt het ontwerp van de beschikking gedurende zes weken ter inzage en is iedereen in de gelegenheid om zienswijzen in te brengen.

Zienswijzen

Tegen het ontwerpbesluit kunnen binnen zes weken na ter inzage legging zienswijzen naar voren worden gebracht. U kunt deze richten aan:

College van burgemeester en wethouders van Hollands Kroon

Postbus 8

1760 AA Anna Paulowna

Uw zienswijze dient het volgende te bevatten:

- uw naam, adres, postcode en woonplaats;
- de datum;
- over welke beschikking het gaat (het beste kunt u een kopie van deze brief bijsluiten);
- de redenen waarom u het er niet mee eens bent;
- uw handtekening.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,



W. van Twuijver
secretaris



J.R.A. Nawijn
burgemeester

Van toepassing zijnde stukken:

- Aanvraagformulier, ingediend op 22 mei 2015
- Plattegrond, Tekeningnr. 150902-01b, datum; 8 januari 2015;
- Situatiekening brandveilig gebruik, Blad OG.01 BVG, datum: 8 juni 2015;

Ontwerpbesluit