



BEM1504822  
gemeente Steenberg

Behoort bij beschikking  
d.d. 01-10-2015  
nr.(s) ZK15000854  
Medewerker  
Publiekszaken/vergunningen

### RENVOOI

#### PICTOGRAMMEN BRANDVEILIGHEID

- Nooduitgang
- Vluchtroute(1-zijdig zichtbaar)
- Vluchtroute(2-zijdig zichtbaar)
- Brandslanggaspel kast, v.z.v. poederblusser Savil Bioclass schuimblussers B6PAB/RKM1439 met milieukeur.
- Mobiele Savil Bioclass schuimblusser B6PAB/RKM1439 met milieukeur.
- In het pand moet een brandmeldinstallatie met niet-automatische bewaking conform NEN 2535 aanwezig zijn. De brandmeldinstallatie hoeft niet automatisch door te melden naar de alarmcentrale van de brandweer.
- Handmelder
- Vluchtplan
- Alarm bedieningspaneel
- wand 30 min brandwerend volgens NEN 1076
- Brandwerende zelfsluitende deur, VBDBO 30 minuten
- Brandwerende zelfsluitende deur, VBDBO 60 minuten
- Rookmelder
- Panieksluiting
- Slow wloop

#### VERWARMEN/KOELLEN/VENTILATIE

- Ventilatie aanvoer
- Ventilatie afvoer
- FDT160/140/112 met buitendeel(en) FDA KXE6
- FDTW112 met buitendeel(en) FDC KXE6
- SRK20ZJ-S eigen buitendeel SRC20ZJ-S
- FDTQ28 met buitendeel FDC KXE6
- toevoerrooster
- afvoerrooster

#### AFWERKING

- voorzien van tegelwerk
- hoek bescherming

Gegevens winkel  
Volgens tabel 3.46.1 van het bouwbesluit heeft een verblijfsgebied met winkelfunctie een grenswaarde van 0,8 dm<sup>3</sup>/s per m<sup>2</sup>.

Ventilatie winkel: 1128 x 0,8 x 10-3 = 0,646 m<sup>3</sup>/s (2877 m<sup>3</sup>/h)  
Ventilatie magazijn: ca. 225 m<sup>3</sup>/h  
Geplaatst wordt bijvoorbeeld een ventilator met een capaciteit van min. 3200 m<sup>3</sup>/h.

Buitengevelrooster maximaal 400x400 mm toepassen met een luchtsnelheid door het rooster van ca. 5 m/s (Qv = A x v).  
Indien groter rooster noodzakelijk door capaciteit te kort of i.v.m. geluidsoverlast, dit altijd in overleg met bouwcoördinator.

Ventilatie socialeruimte ca. 150 m<sup>3</sup>/h  
Ventilatie kantoor ca. 100 m<sup>3</sup>/h  
Totaal ca. 250 m<sup>3</sup>/h

Geplaatst wordt bijvoorbeeld een boxventilator met een capaciteit van 300 m<sup>3</sup>/h.

\* Een voorziening voor luchtverversing voor een toiletruimte heeft een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste 7 dm<sup>3</sup>/s (25,20 m<sup>3</sup>/h).

DAGLICHT BEREKENING NIET VAN TOEPASSING OP AANWEZIGE GEBRUIKSFUNCTIES.

Ruimte eigenschappen		Ruimte eigenschappen	
Benaming	Gebruiksfunctie	Benaming	Gebruiksfunctie
Verkoopruimte	Winkelfunctie	Totaal	818 m <sup>2</sup>
Voorruimte	Overige gebruiksfunctie	Totaal	40 m <sup>2</sup>
Toilet	Overige gebruiksfunctie	Totaal	179 m <sup>2</sup>
Parity	Bijeenkomstfunctie		
LEON	Overige gebruiksfunctie		
Kleedkamer [5]	Overige gebruiksfunctie		
Kleedkamer [4]	Overige gebruiksfunctie		
Terzunte	Winkelfunctie		
Magazijn	Overige gebruiksfunctie		
Mauwruimte	Overige gebruiksfunctie		
Bakvoorbereiding	Winkelfunctie		
TIKO	Overige gebruiksfunctie		