

Project 4 woningen Dinteloord
 onderdeel Ventilatieberekening
 datum 11-9-2015

BEM1504632
 gemeente Steenbergen

woningtype	ruimte	functie	netto VO	Bouwbesluit / ISSO 62				ontwerp			afvoer		
				toevoer		afvoer		toevoer			afvoer		
				eis				van buiten	van binnen	vanuit	naar buiten	naar binnen	naar
			dm3 /s	m3/h	dm3 /s	m3/h	m3/h	m3/h		m3/h	m3/h		
woonkamer	verblijf	21,1	18,99	68,364			75					75	hal/overloop
eetkeuken	verblijf	8,2	7,38	26,568	21	75	25	50	hal/overloop	75			
toilet	toilet				7	25		50	hal/overloop	50			
slaapkamer 1	verblijf	4,7	4,23	15,228			25					25	hal/overloop
slaapkamer 2	verblijf	11,3	10,17	36,612			40					40	hal/overloop
slaapkamer 3	verblijf	9,7	8,73	31,428			35					35	hal/overloop
badkamer	badkamer				14	50		75	hal/overloop	75			
totaal			49,5		42		200	175		200		175	

MINIMALE EISEN BOUWBESLUIT/ISSO 62

- verblijfsgebied 0,9dm3/s per m2 vloeropp. met een minimum van 7 dm3/s
- verblijfsgebied met kooktoestel 0,9dm3/s per m2 vloeropp. met een minimum van 21 dm3/s
- badkamer 14 dm3/s
- toilet 7 dm3/s
- wasmachineruimte < 2,5m2 7 dm3/s
- wasmachineruimte > 2,5m2 14 dm3/s

Behoort bij beschikking	
d.d.	21-10-2015
nr.(s)	ZK15000898
Medewerker Publiekszaken/vergunningen	
	