

BIJLAGE M06: BODEMRISICO ANALYSE OP BASIS VAN NRB 2012

Deze bodemrisicoanalyse is opgesteld aan de hand van de Bodemrisicochecklist (BRCL) uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB 2012). Alle genoemde combinaties van voorzieningen en maatregelen (CVM) voldoen aan een verwaarloosbaar bodemrisico. Indien de geïnterpreteerde CVM niet overeenkomen is op basis van de bodemrisicofactor en/of de stoffenlijst beoordeeld of eventueel maatwerk mogelijk is.

Activiteit	Nr. tabel NRB	CVM nr.	Voorzieningen	Noodzakelijke maatregelen	Voldoet?	Maatwerk van toepassing *
<i>Opslag in bovengrondse tank vrij van de ondergrond opgesteld</i>						
Opslag diesel in tank	1.3	III	- dubbelwandige tank¹ en - lekdetectie.	- inspectie tank en; - visueel toezicht en; - algemene zorg	Ja	n.v.t.
<i>Opslag verontreinigd puin in hal</i>						
Opslag droog stortgoed	3.1.1	I	- kerende voorziening en; - aandacht voor hemelwater in de vorm van een overkapping of afdekking.	- visueel toezicht en; - algemene zorg.	Ja, opslag vindt plaats in een hal	n.v.t.

** maatwerk mogelijk op basis van bodemrisicofactor en/of stoffenlijst, onderbouwing maatwerk op basis van criteria bijlage 4 van NRB

¹ In het Activiteitenbesluit zijn aanvullende eisen opgenomen rond de inspectie van dubbelwandige tanks en de controle van het lekdetectiesysteem.