

→ Gemeente Steenbergen
Afdeling Publiekszaken
t.a.v. Dhr. L. Koenraad, *Bouwzaken*
Postbus 6
4650 AA Steenbergen

Behoort bij beschikking	
d.d.	16-11-2015
nr.(s)	ZK15000793
Juridisch beleidsmedewerker Publiekszaken / vergunningen	
	

Betreft : Uitbreiding bedrijfsruimte v.r.v. van Os Medical te Steenbergen
Uw Kenmerk : ZK15000793
Datum : 27-8-2015

Geachte heer L. Koenraad,

Naar aanleiding van uw mail van 13 augustus j.l., met daarin het advies van de brandweer, hierbij de antwoorden op uw vragen.

Artikel 2.84 lid 8.

In bijgevoegde rapportage brandoverslag spiegelsymmetrie, vind u een berekening overeenkomstig NEN 6068 waaruit blijkt dat de weerstand tegen brandoverslag ten minste 60 minuten bedraagt.

Artikel 6.20 lid 1.

Het PvE van de brandmeldinstallatie zal tijdig ter goedkeuring aangeleverd worden.

Artikel 6.23 lid 1.

Het PVE van de ontruimingsinstallatie zal tijdig ter goedkeuring aangeleverd worden.

Artikel 6.25 lid 10.

Nooduitgang tekst, aangegeven op tekening blad 1

Artikel 6.26 lid 1.

Weggevalen tekst bij rolscherm op stramien 24/25 is toegevoegd, zie tekening blad 1

GJM Bouwadvies bv
Markgravenlaan 3
4624 KK Bergen op Zoom

Telefoon: 0164 251 818
E-mail: info@gjm.nl
Internet: www.gjm.nl
Rabobank 10.61.80.886
IBAN: NL93RABO0106180886
KvK Breda 20089490
BTW nr. NL807058270.B01

→

Erop vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, tekenen wij,

Met vriendelijke groet,

GJM Bouwadviseurs.