

Uw brief van : 31 augustus 2015  
Uw kenmerk : OLO 1949683  
Zaaknummer : WBD15-00707  
Ons kenmerk : \*15UTP01216\*  
Barcode :   
Behandeld door : K. van der Knaap  
Doorkiesnummer : 076 564 10 75  
Datum : 13 november 2015  
Verzenddatum :

Onderwerp: intrekken vergunningen en verleende vergunning, leges, Besluit bodemkwaliteit en meldingsplicht Algemene regels

Geachte

### **Vergunning**

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is verleend. Zoals tijdens overleg tussen het waterschap, de gemeente Breda en Stichting Amphia is afgesproken, wordt met dit besluit tevens twee eerder verleende vergunningen ingetrokken. Het betreft de vergunningen met kenmerken 04U006602 en 09U000262 aan Stichting Amphia. De nieuwe vergunning voor het totale watersysteem , exclusief vijver Q, is verleend aan gemeente Breda (ons kenmerk.

./ De vergunning is bijgevoegd.

### **Leges**

Een legesnota voor de verschuldigde legeskosten is u separaat toegezonden.

Op de toegezonden legesnota is vermeld hoe u bezwaar kunt maken tegen de nota. Voor de volledigheid is de bezwaarmogelijkheid ook vermeld op het mededelingenblad bij deze vergunning.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

Met betrekking tot het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

### **Melden aanvang werkzaamheden**

./ Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit aan het waterschap mede te delen. Dit kunt u doen door middel van de bijgevoegde antwoordkaart of door gebruik te maken van het webformulier op [www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden](http://www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden).

### **Bekendmaking besluit**

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: [www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen](http://www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen).

### **Meldingsplicht algemene regels**

Op grond van artikel 3.1 lid 1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het aanleggen van een lozingsconstructie in beginsel vergunningplichtig.

Echter voor werkzaamheden waar bij voorbaat vaststaat dat altijd vergunning zal worden verleend, is besloten in een algemene regel te beschrijven aan welke voorwaarden de uitvoering van dergelijke werkzaamheden dient te voldoen.

De hierboven aangegeven werkzaamheden vallen onder de algemene regels en dienen op grond van algemene regel 14 van de Algemene regels waterschap Brabantse Delta 2015 te voldoen aan de voorwaarden zoals staan vermeld in 'bijlage algemene regels'.

Het spreekt voor zich dat de feitelijke situatie na uitvoering van de werkzaamheden in overeenstemming moet zijn met de melding die u heeft gedaan. Tot slot willen wij u mededelen dat deze brief u niet ontheft van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

### **Besluit bodemkwaliteit**

Tevens willen wij u wijzen op het Besluit bodemkwaliteit. Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, omdat u grond of steenachtige bouwstoffen in het oppervlaktewater brengt. Het Besluit bodemkwaliteit stelt regels aan de toepassing van grond en steenachtige bouwstoffen (zoals grind, beton, puin of granulaat) die in contact kunnen komen met regenwater, grondwater en/of oppervlaktewater. Grond, steenachtige bouwstoffen en baggerspecie moeten om toegepast te mogen worden in een oppervlaktewaterlichaam aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Mogelijk dient u uw toepassing van deze stoffen te melden bij het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, [www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl](http://www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl).

De werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning dienen dan ook conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd.

Mocht u nog vragen hebben over het Besluit bodemkwaliteit dan kunt u terecht op de website [www.agentschapnl.nl](http://www.agentschapnl.nl) of contact opnemen met de afdeling vergunningen via telefoonnummer 076 564 10 00.

Tot slot willen wij u attenderen op het mededelingenblad dat bij het besluit is gevoegd. Hier vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Hoogachtend,  
Namens het dagelijks bestuur,  
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen:    - vergunning  
              - mededelingenblad  
              - gewaarmerkte tekeningen  
              - bijlage algemene regels  
              - antwoordkaart

Kopie aan (exclusief bijlagen):

Nummer:15UTP01216

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';  
beschikkende op het desbetreffende verzoek van 31 augustus 2015 ingekomen op 31 augustus 2015 met ons kenmerk WBD15-00707 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 28 oktober 2015;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.
- de Algemene regels waterschap Brabantse Delta 2015;
- de Hydrologische uitgangspunten bij de Keurregels voor afvoeren van hemelwater, Brabantse waterschappen;
- de Beleidsregel waterlopen op orde 2011.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor waterhuishoudkundige werkzaamheden ten behoeve van de uitbreiding van ziekenhuis Amphia Molengracht, Molengracht 21 te Breda bestaande uit het:
  - \* lozen van hemelwater vanaf meer dan 2.000 m<sup>2</sup> verhard oppervlak op oppervlaktewater;
  - \* dempen van categorie B oppervlaktewaterlichamen en graven van een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
  - \* aanleggen van een boot in- en uitlaatplaats en een maaiselverzamelplaats;
  - \* aanleggen, hebben en onderhouden van lozingsconstructies;
  - \* aanbrengen van beschoeiing in een gedeelte van een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
  - \* aanbrengen van obstakels (bomen) in de oever en in de beschermingszone van een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
2. het aanleggen van een lozingsconstructie is in beginsel vergunningplichtig, echter voor werkzaamheden waar bij voorbaat vaststaat dat altijd vergunning zal worden verleend, is besloten in een algemene regel te beschrijven aan welke voorwaarden de uitvoering van dergelijke werkzaamheden dient te voldoen. De lozingconstructies vallen onder Algemene regel 14 en vallen derhalve buiten de reikwijdte van deze vergunning;
3. voor de onderhavige locatie zijn reeds twee vergunningen (ons kenmerk 04U006602 en 09U000262) verleend (in 2004 en in 2009) aan Stichting Amphia;
4. in overleg met Stichting Amphia en de gemeente Breda is besloten om voornoemde vergunningen met het verlenen van deze vergunning in te trekken, omdat de verleende situatie van deze vergunningen is komen te vervallen dan wel is aangepast;
5. de aangepaste situatie van het totale watersysteem, exclusief vijver Q, in vergunning (ons kenmerk WBD15-00180) aan de gemeente Breda is verleend en de nieuwe waterhuishoudkundige situatie hiermee is geborgd;
6. het is volgens artikel 3.1 lid 1 en 2 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 verboden om zonder vergunning:
  - \* gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of ondersteunende kunstwerken door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven;
  - \* een oppervlaktewaterlichaam of ondersteunend kunstwerk aan te leggen;
7. het is volgens artikel 3.6 verboden zonder vergunning neerslag door toename van verhard oppervlak of door afkoppelen van bestaand oppervlak, tot afvoer naar een oppervlaktewaterlichaam te laten komen;
8. het verzoek is getoetst aan beleidsregel 3, 6, 8 en 13 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater, de Hydrologische uitgangspunten bij de Keurregels voor afvoeren van hemelwater, Brabantse waterschappen en de beleidsregel waterlopen op orde 2011;

9. het doel van beleidsregel 3 is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van werken en objecten in de watergang en de beschermingszone gaat het er met name om dat er voldoende ruimte overblijft voor doelmatig onderhoud aan de wateren en dat de stabiliteit van de oever wordt gewaarborgd;
10. het doel van beleidsregel 6 is het in stand houden van het doorstroomprofiel en de bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam, het waarborgen van de stabiliteit van de taluds, het behouden van een goede ecologie in de waterloop en het waarborgen van een doelmatige wijze van onderhoud;
11. het doel van beleidsregel 8 is het waarborgen van voldoende doorstroming en bergingscapaciteit. Specifiek voor categorie A oppervlaktewaterlichamen is het doel daarnaast het in stand houden van het leggerprofiel en het waarborgen van de gewone en buitengewone onderhoudsmogelijkheden. Daarnaast moet het profiel van vrije ruimte worden gerespecteerd.
12. het doel van beleidsregel 13 is om de mogelijke versnelde afvoer van hemelwater als gevolg van de uitbreiding van het verharde oppervlak of afkoppelen van verhard oppervlak op een optimale wijze in te passen in het bestaande watersysteem waar de ontwikkeling deel van uitmaakt;

#### **Lozen van hemelwater vanaf meer dan 2.000 m<sup>2</sup> verhard oppervlak op oppervlaktewater**

13. het reguleren van de lozing van hemelwater van grote verharde oppervlakken is bedoeld voor het bufferen van de afvoergolf zodat een ernstige belasting van het watersysteem wordt voorkomen;
14. het gaat niet alleen om de individuele lozing, maar om het effect op het watersysteem van meerdere lozingen tezamen;  
door het voorschrijven van een retentie wordt voorkomen dat het watersysteem ter plaatse dermate zwaar wordt belast door een beperkt aantal lozingen zonder retentie, dat er geen nieuwe lozingen op het oppervlaktewaterlichaam door anderen kunnen worden toegestaan aangezien deze zouden leiden tot wateroverlast;
15. de uitbreiding van verhard oppervlak en lozen van hemelwater afkomstig hiervan deels vergund is door middel van vergunning met zaaknummer WBD15-00180;
16. in onderhavige vergunning de toename aan verhard oppervlak voor het Amphia terrein is meegenomen;
17. de toename aan verhard oppervlak op het terrein van Amphia is 17.200 m<sup>2</sup> verhard oppervlak;
18. de benodigde berging wordt ruimschoots gerealiseerd door het aanleggen van vijver Q;
19. vijver Q wordt na afloop van de uitbreiding gerealiseerd;
20. retentie dient voorafgaand aan de uitbreiding gerealiseerd te worden, zodat het bestaande oppervlaktewatersysteem tijdelijk niet extra wordt belast;
21. gedurende de bouw van de uitbreiding wordt de benodigde retentie gevonden in de door de gemeente Breda te realiseren oppervlaktewaterlichamen zoals is aangegeven in de vergunning met zaaknummer WBD15-00180;
22. er hoeft geen stuw met knijpvoorziening gerealiseerd te worden in vijver Q, want de stuw met knijpvoorziening wordt gerealiseerd in openbaar gebied, zoals is opgenomen in vergunning met zaaknummer WBD15-00180;

#### **Dempen van categorie B oppervlaktewaterlichamen en graven van een categorie A oppervlaktewaterlichaam**

23. met de demping van oppervlaktewaterlichamen wordt de bestaande afwatering en wateraanvoer en -afvoer veranderd;
24. een demping mag niet leiden tot een afname van de benodigde bergingscapaciteit van het watersysteem tenzij deze maatregel gericht is op verbetering van het watersysteem;
25. door de ontwikkeling worden de oppervlaktewaterlichamen L, M, N en O (categorie B oppervlaktewaterlichaam OWL29684) gefaseerd gedempt;
26. voorafgaand aan de huidige aanvraag, reeds toestemming is gegeven om oppervlaktewaterlichaam L te dempen middels vergunning met kenmerk 15UTP00627, waardoor deze demping niet wordt meegenomen in de huidige aanvraag;
27. voornoemde vergunning kan komen te vervallen, zodra de benodigde compenserende berging is aangelegd;
28. er in totaal 1.017 m<sup>3</sup> (L - 351 m<sup>3</sup>, M - 288 m<sup>3</sup>, N - 181 m<sup>3</sup> en O - 197 m<sup>3</sup>) berging verloren gaat;
29. er voldoende wordt gecompenseerd door de aanleg van 5.069 m<sup>3</sup> berging bestaande uit de vijver Q (2.442 m<sup>3</sup>), verbreden van watergang H (1.629 m<sup>3</sup>) en het aanleggen van watergangen G (227 m<sup>3</sup>) en I (771 m<sup>3</sup>);
30. de bergingscapaciteit van het watersysteem in de nieuwe situatie is voldoende robuust;
31. de water aan- en afvoer blijft gewaarborgd en er geen belangen van derden worden geschaad;

### **Aanleggen van een boot in- en uitlaatplaats en een maaiselverzamelplaats**

32. vanwege de totale hoeveelheid aangesloten verhard oppervlak in het stedelijk gebied, worden alle bestaand en nieuw te graven oppervlaktewaterlichamen opgewaardeerd tot categorie A oppervlaktewaterlichamen;
33. dit betekend voor vijver Q dat het onderhoud van het natte door het waterschap zal worden uitgevoerd middels varend onderhoud;
34. ten behoeve van het varend uit kunnen voeren van onderhoud moet er een maaiboot in- en uitlaatplaats en een maaiselverzamelplaats gerealiseerd worden;
35. de maaiselverzamelplaats moet voldoende groot zijn om te voorkomen dat het maaisel en specie weer in het oppervlaktewaterlichaam terecht komt;
36. de boot in- en uitlaatplaats zal tevens worden gebruikt als maaiselverzamelplaats;

### **Aanbrengen, hebben en onderhouden van beschoeiing in een gedeelte van een categorie A oppervlaktewaterlichaam**

37. de afwerking van het talud dient om het talud voldoende stevigheid te geven en uitspoeling van zand tegen te gaan;
38. de taludafwerking mag het varend onderhoud aan het categorie A oppervlaktewaterlichaam niet belemmeren;
39. vergunninghouder blijft eigenaar van de beschoeiing en is verantwoordelijk voor het onderhouden/vervangen van de beschoeiing indien dit noodzakelijk is;

### **Aanbrengen van obstakels (bomen) in de oever en in de beschermingszone van een categorie A oppervlaktewaterlichaam**

40. de bomen worden aangebracht ten behoeve van het landschappelijk inrichten van het voorterrein van het Amphia ziekenhuis;
41. de bomen in de oever worden niet aangebracht in het natte profiel, waardoor het onderhoud met de maaiboot onbelemmerd plaats kan vinden;
42. de bomen in de beschermingszone kunnen worden toegestaan omdat het onderhoud wordt uitgevoerd met de maaiboot en daardoor geen belemmering vormen voor het uitvoeren van onderhoud;

### **Algemeen**

43. de werkzaamheden niet worden uitgevoerd in peilbeheerst gebied en niet in beschermde gebieden waterhuishouding;
44. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

### **B E S L U I T:**

I. De vergunningen aan \_\_\_\_\_ met de kenmerken 04U006602 en 09U000262 in te trekken.

En

II. Aan \_\_\_\_\_ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 3.1; artikel 3.6 van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor het:

- \* lozen van hemelwater vanaf meer dan 2.000 m<sup>2</sup> verhard oppervlak op oppervlaktewater;
- \* dempen van categorie B oppervlaktewaterlichamen en graven van een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
- \* aanleggen van een boot in- en uitlaatplaats en maaiselverzamelplaats;
- \* aanbrengen van beschoeiing in een gedeelte van een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
- \* aanbrengen van obstakels (bomen) in de oever en in de beschermingszone van een categorie A oppervlaktewaterlichaam

ten behoeve van ontwikkeling nieuwbouw Amphibia, Molengracht 21, te Breda in de gemeente Breda, een en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

## **I Algemene voorschriften**

### **1. Algemeen**

1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.

1.2 De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende  
./ gewaarmerkte tekeningen zoals vermeld in de bijzondere voorschriften.

### **2. Aanvang en melding**

2.1 Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk / de activiteit wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van de  
./ bijgevoegde antwoordkaart of het webformulier beschikbaar via [www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden](http://www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden).

2.2 De werkzaamheden / activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden / activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

### **3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam**

3.1 Bij de uitvoering van de werken wordt geen verandering in de waterstand van het betreffende oppervlaktewaterlichaam aangebracht en wordt de waterafvoer niet belemmerd.

### **4. Toezicht**

4.1 Gedurende de uitvoering van het werk / de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk / de activiteit aanwezig.

### **5. Onderhoud**

5.1 De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

### **6. Wijzigingen**

6.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en), overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

### **7. Calamiteiten**

7.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

### **8. As built**

8.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk zendt de vergunninghouder digitale as built gegevens van hetgeen is gerealiseerd, conform het uniform meetbestek en handboek Beheerregister van waterschap Brabantse Delta, aan het waterschap. Het uniform meetbestek en handboek Beheerregister is op te vragen bij de afdeling Kennis & Advies, via [intaketeamda@brabantsedelta.nl](mailto:intaketeamda@brabantsedelta.nl) of 076 564 10 00.

## **II Bijzondere voorschriften**

### **9. Algemeen**

9.1 Bij deze vergunning hoort de gewaarmerkte tekening WBD15-00707-A en het gewaarmerkte rapport "Definitief DO waterhuishoudkundig plan, Amphibia Molengracht Breda, versie 1, 25 augustus 2015" en de daarin opgenomen tekeningen.

### **10. Lozen van hemelwater vanaf meer dan 10.000 m<sup>2</sup> verhard oppervlak**

10.1 Het hemelwater afkomstig van de uitbreiding van 17.200 m<sup>2</sup> dient gebufferd te worden alvorens tot lozing wordt overgegaan.

10.2 In de retentie dient voldoende ruimte beschikbaar te zijn om 60 mm te kunnen bufferen voor de uitbreiding. Dit komt overeen met minimaal 1.032 m<sup>3</sup> voor de uitbreiding op het eigen terrein van Amphibia.

10.3 De berging van de retentievoorziening wordt gerealiseerd tussen de tussen 1,40 en 2,00+ N.A.P.

- 10.4 Met betrekking tot het te lozen hemelwater geldt een landbouwkundige afvoernorm. Dit komt overeen met een debiet van maximaal 2,0 l/s/ha.
- 10.5 Gedurende alle fasen van de nieuwbouw dient voldoende retentie aanwezig te zijn zoals is opgenomen in de gewaarmerkte rapportage met kenmerk "Definitief DO waterhuishoudkundig plan, Amphia Molengracht Breda, versie 1, 25 augustus 2015".
- 10.6 Eventuele schade aan de oever of het talud als gevolg van de lozingen dient door en voor rekening van de vergunninghouder te worden hersteld.
- 10.7 De vergunninghouder moet zorgdragen voor de technische instandhouding van het uitstroomwerk en wel zodanig dat de waterafvoer via het betrokken oppervlaktewaterlichaam onbelemmerd kan plaatsvinden.

## **11. Dempen van categorie B oppervlaktewaterlichamen en graven van een categorie A oppervlaktewaterlichaam**

- 11.1 De te dempen categorie B oppervlaktewaterlichamen M, N en O (met leggercode OWL29684) lopen ter hoogte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Breda, sectie D, nummer 10731 zoals dit perceel staat aangegeven de bijbehorende gewaarmerkte rapportage met kenmerk Definitief DO waterhuishoudkundig plan, Amphia Molengracht Breda", specifiek tekeningen 289438, 289439 en 289441.
- 11.2 De te (ver)graven oppervlaktewaterlichamen Q, H, G en I lopen ter hoogte van de percelen zoals dit staat de bijbehorende gewaarmerkte rapportage met kenmerk Definitief DO waterhuishoudkundig plan, Amphia Molengracht Breda", specifiek tekeningen 289438, 289439 en 289441.
- 11.3 Er mag niet meer dan 1.017 m<sup>3</sup> gedempt worden en er dient in totaal 5.069 m<sup>3</sup> berging te worden gegraven.
- 11.4 De waterafvoer en ontwatering van de aangrenzende/omliggende percelen gronden moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de demping in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.
- 11.5 De bodem van de te graven oppervlaktewaterlichaam moet gelijkmatig verlopen en aansluiten op een doorgaande hoogte en/of de aanwezige kunstwerken zoals die ter plaatse blijkt.
- 11.6 De nieuw te graven oppervlaktewaterlichamen dienen te worden uitgevoerd zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte rapportage met kenmerk Definitief DO waterhuishoudkundig plan, Amphia Molengracht Breda", specifiek tekeningen, 289441, 289439, R47, R48, R49, R50, R53 en R57 (dwarsprofielen).
- 11.7 De taluds van het nieuw gegraven oppervlaktewaterlichaam moeten worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond.
- 11.8 Het onderhoud aan het categorie A oppervlaktewaterlichaam (vijver Q) wordt uitgevoerd zoals aangegeven staat op de bijbehorende gewaarmerkte rapportage met kenmerk Definitief DO waterhuishoudkundig plan, Amphia Molengracht Breda", specifiek tekening 289440.
- 11.9 Het bergend vermogen van het te dempen oppervlaktewaterlichaam dient vooraf te worden gecompenseerd door het graven van een nieuw oppervlaktewaterlichaam of het vergraven van een bestaand oppervlaktewaterlichaam zoals staat aangegeven bij bijzonder voorschrift 11.2.
- 11.10 Nadat de compensatie zoals vermeld bij voorschrift 11.9 is gerealiseerd, vervalt de vergunning met kenmerk 15UTP00627.
- 11.11 Het oppervlaktewaterlichaam moet eenzijdig stroomafwaarts worden gedempt, zodat de in het water levende organismen kunnen ontsnappen.
- 11.12 Alle materialen die vrijkomen bij het uitvoeren van de werken en werkzaamheden moeten verwijderd worden.

## **12. Aanleggen van een boot in- en uitlaatplaats en een maaiselverzamelplaats**

- 12.1 De inlaat- en opvangplaats wordt aangelegd op het perceel kadastraal bekend als gemeente Ginneken sectie A nummers 6842 en 6835 zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte rapportage met kenmerk Definitief DO waterhuishoudkundig plan, Amphia Molengracht Breda", specifiek tekeningen 289439, tekening 'Overzicht locatie inlaatplaats veegboot en maaiselverzamelplaats', 21-04-15.pdf, tekening 'Profiel maaiboot verzamelplaats', 2015-04-13.pdf en tekening 'Aanrijroute onderhoudsvoertuigenvoor waterpartij Q', ZT-13-07, 15-08-13.pdf .
- 12.2 De verharding dient zodanig te worden aangelegd dat deze bestand is tegen het berijden met grote machines (kraan, tractor etc.) voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewaterlichaam.
- 12.3 De verharding (inclusief fundering) dient bestand te zijn tegen het berijden met grote machines (kraan, tractor etc.) voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewaterlichaam.

**13. Aanbrengen, hebben en onderhouden van beschoeiing in een gedeelte van een categorie A oppervlaktewaterlichaam**

- 13.1 De beschoeiing moet worden aangebracht aangebracht zoals opgenomen in de bijbehorende gewaarmerkte rapportage met kenmerk Definitief DO waterhuishoudkundig plan, Amphia Molengracht Breda”, specifiek tekening 2015 03 27\_BVHO aanlegtekening.dwg.
- 13.2 De vergunninghouder plaatst de beschoeiing loodrecht of maximaal onder een hoek van 10 graden achterover hellend.
- 13.3 De vergunninghouder maakt de beschoeiing gronddicht en stabiel zodat deze niet vervormt of door de grond voorover, in de richting van het water wordt gedrukt.
- 13.4 De vergunninghouder brengt tegen de oever van het oppervlaktewaterlichaam een beschoeiing aan om uitspoeling of afkalving te voorkomen, zonder demping en zonder versmalling van het doorstroomprofiel van het oppervlaktewaterlichaam.
- 13.5 De vergunninghouder blijft eigenaar van de beschoeiing en is verantwoordelijk voor het onderhoud/vervangen van de beschoeiing.
- 13.6 De vergunninghouder gebruikt voor de aanleg van de beschoeiing geen geïmpregneerd hout.

**14. Aanbrengen van obstakels (bomen) in de oever en in de beschermingszone van een categorie A oppervlaktewaterlichaam**

- 14.1 De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het in stand houden van een stabiel talud ter plaatse van de beplanting.
- 14.2 De beplanting mag geen stagnatie of belemmering vormen voor de aan- en afvoerfunctie van het oppervlaktewaterlichaam.
- 14.3 Overhangende takken mogen geen belemmering vormen voor het uitvoeren van onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam. Boven het maximale waterpeil dient minimaal 1 meter vrij te zijn bij onderhoud met een maaiboot.
- 14.4 Wanneer beplanting wordt verwijderd dient dit in zijn geheel, inclusief de wortels, te worden verwijderd van het talud.

Breda, 13 november 2015  
Namens het dagelijks bestuur,  
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten



## Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

Wanneer ten behoeve van het onderhoud in het waterstaatswerk moet worden gegraven, moet daarvan schriftelijk kennis worden gegeven aan het waterschap.

### Meetpunten/kabels en leidingen

Indien binnen het werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit te worden gemeld aan de desbetreffende instantie.

Met betrekking tot het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

### Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

### Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?

- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

### **Voorlopige voorziening**

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

### **Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot de leges**

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de heffing van leges binnen zes weken, met ingang van de dag na die van de dagtekening van de legesnota, een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de ambtenaar belast met de heffing van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van de datum en nummer van de nota waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met de heffing van leges niet kan verenigen;
- handtekening indiener.

De verplichting tot betaling wordt hierdoor niet opgeschort.

## **Bijlage Algemene regels waterschap Brabantse Delta**

### **AR 14 Lozingsconstructies en onttrekkingswerken in en nabij oppervlaktewaterlichamen**

#### 1. Criteria

Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Keur voor het aanleggen, verwijderen of behouden van lozingsconstructies en onttrekkingswerken in en nabij oppervlaktewaterlichamen.

#### 2. Voorschriften

1. Werken als bedoeld in het eerste lid moeten zodanig worden aangebracht, dat het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam niet wordt belemmerd of onmogelijk wordt gemaakt en geen aantasting van het profiel van het oppervlaktewaterlichaam plaatsvindt.

2. Onverminderd de onderhoudsplichten verwijderd de eigenaar/gebruiker van de lozingsconstructies binnen een straal van 0,5 meter rondom het werk in het talud, al het voor het functioneren van het oppervlaktewaterlichaam schadelijke begroeiingen en afval.

#### 3. Mededeling

Degene die een lozingsconstructies en onttrekkingswerken aanlegt als bedoeld in artikel 1 in a-wateren deelt dit tenminste 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden mee aan het bestuur.

#### 4. Toelichting

Lozingsconstructies en onttrekkingswerken in en langs oppervlaktewaterlichamen kunnen belemmerend werken voor onderhoud. Met deze algemene regel wordt een uniforme regeling geboden voor dergelijke werken. Deze moeten zodanig worden aangebracht dat hierdoor het onderhoud aan het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet belemmerd wordt of handelingen leiden tot schade aan taluds en/of waterbodembodem.

In het geval van een waterlozingspunt (buis) of drainagebuizen in oppervlaktewaterlichamen kan aan het volgende worden gedacht (niet-limitatief):

- de uitmondingen van de drainagebuizen moeten zo worden aangelegd en gehouden, dat geen aantasting van het profiel van de watergang kan plaatsvinden;
- het talud van de watergang vanaf de uitmonding van de drainagebuizen moet beschermd worden door het aanbrengen en onderhouden van uitloopgoten;
- deze uitloopgoten moeten minimaal 0,15 m ingezonken in het talud van de watergang worden aangebracht en gehouden;
- (drainage)buizen moeten worden afgeschuind overeenkomstig de taludhelling van de watergang;
- na het aanbrengen van het waterlozingspunt moet de onderhoudsstrook goed geëgaliseerd zijn en vrij van (overige) obstakels.
- Voor onttrekkingen aan oppervlaktewaterlichamen gelden dezelfde uitgangspunten ten aanzien van de daarvoor benodigde werken;
- Indien nodig wordt de lozingsconstructies voorzien van een taludbescherming, deze taludbescherming reikt minimaal vanaf de onderkant van de lozingsvoorziening tot aan de laagste waterstand in het oppervlaktewaterlichaam, bij een oppervlaktewaterlichaam met een bovenbreedte van 4 meter of kleiner is de taludbescherming aan beide zijden van het oppervlaktewaterlichaam aanwezig; de taludbescherming strekt in horizontale richting 1 meter links en rechts van de lozingsvoorziening;

Het is van belang dat de ingrepen in het waterstaatswerk goed worden uitgevoerd. Daarvoor is het noodzakelijk dat het waterschap effectief toezicht kan uitoefenen op de uitgevoerde werkzaamheden. Om deze reden is een verplichte mededeling in deze algemene regel opgenomen.