

constructeur is: constructieadviesbureau ing. F.Wiggers
 voor de hoofddraagconstructie geldt geen brandveiligheidseis is m.b.t. bezijken
 BML schijf niet automatische bewaking conform NEN 2535 1996/A1 2002 met doormelding of NEN 2535:2009/C1
 2010
 BML KD01, volledige bewaking conform NEN 2535 1996/A1 met doormelding
 ontruimingsinstallatie conform NEN 2575 2004/C1 2006
 alvorens de BML en ontruimingsinstallatie tot uitvoering wordt gebracht wordt een PVE ter goedkeuring overlegd aan de
 brandweer.
 doorvoeringen door scheidsconstructies met wdbdo eis, dienen te voldoen aan de geëiste brandveiligheid van die
 constructies en mogen geen afbreuk doen aan de wdbdo van die scheidsconstructie. Dit geldt ook voor doorvoeren
 door leidingschachten.
 vluchtweg transparantverlichting conform NEN EN 1838 uitgave 1999 + NEN 6088 uitgave 2002, aangesloten op
 noodstroomvoorziening
 brandslanghaspels conform NEN EN 671-1
 uitwendige scheidsconstructies:
 - begane grondvloer Rc 3,5 m2.K/W
 - gevels Rc 3,5 m2.K/W
 - dak Rc 5,0 m2.K/W
 - glas HR++ U-waarde 1.1 W/m2.K
 afvoer afvalwater en afvoer hemelwater conform NEN 3215
 deuren, ramen en kozijnen inbraukeurend conform NEN 5096 klasse 2;
 de vrije doorgang binnen- en buitendeuren van verkeers- en verblijfsruimte is minimaal 850x2300mm;
 toegangsdeuren geboden toegang maximaal opstand dorpel van 20 mm;
 daglichttoetreding conform NEN 2057
 ventilatie conform NEN 1087

	metserwerk d=100mm		deur zelfsluitend
	kalkzandsteen dikte volgens tekening		zonder hulpmiddelen te openen
	isolatie		
	lichte scheidingswand		
	kanaalplaat vloer dikte volgens tekening constructeur		

hwa	hemelwaterafvoer
no	noodoverlaat

 vluchtweegaanduiding
 kozijn 30 min WBDO
 deur 30 min WBDO zelfsluitend

 brandslanghaspel (inbouw)
 brandwerendheid constructie WBDO 30 min

