

Aanvraag gebruiksvergunning
Stichting Joy Living
Heerenweg 166
1768 BJ Barsingerhorn

Reactie op de bemerkingen van de brandweer naar aanleiding van het bezoek ter plaatse op 20 januari jongstleden.

- De nooduitgang, van het wonen op de eerste verdieping, zal door Joy Living worden voorzien van paniekbeslag. De transparant met vluchtroute aanduiding zal door Joy Living boven deze deur worden gehangen.
- De noodverlichting boven de trappen zal door Joy Living worden geplaatst.
- De eerder aangegeven trap vanaf het dakterras naar het aansluitende terrein is nu van de tekening verwijderd.
- De ruimte op de derde verdieping zal incidenteel worden gebruikt als spreekruimte, en dan alleen overdag.
- Het controleren van de brandcompartimenten, aansluiting wanden ter plaatse van vloer en plafond, zal worden gedaan door Joy Living.
- De deuren van de sub-brandcompartimenten zullen worden voorzien van deurdrangers, daar waar nodig. Dit zal worden uitgevoerd door Joy Living.
- Het onderzoeken of de brandscheiding tussen de begane grond en de eerste verdieping voldoet aan de brandwerendheid van 60 minuten zal worden gedaan door Joy Living.
- De vluchtroute via het kantoor is nu gewijzigd. Deze vluchtroute gaat nu via de ruimte "dagbesteding 1".
- Ter plaatse van de trappen met geringe doorloophoogte zal door Joy Living een licht reflecterende tape worden aangebracht.
- Bij de brandmeldcentrale is nu een noodverlichting aangegeven op tekening. Het plaatsen hiervan zal worden gedaan door Joy Living.
- De tekening is nu aangepast aan de werkelijke situatie.

Alle overig vermelde opmerkingen zullen worden afgehandeld door Joy Living en de installateur, in overleg met de brandweer.

De Geus Bouw
Allart de Wit
Broek op Langedijk
29 januari 2015