

KI06.6741GN.16890.12

PBV-VERKLARING VLOEISTOFDICHTTE VOORZIENING

op basis van CUR/PBV-Aanbeveling 44 "Beoordeling vloeistofdichtheid van vloeistofdichte voorzieningen"
AFSCHRIFT

Hierbij verklaart Kiwa Inspectie B.V. dat

Cooperatie De Valk Wekerom
Hoge Valkseweg 58, 6741 GN te Lunteren

beschikt over een vloeistofdichte voorziening ter plaatse van:

**de tankplaats (110 m²)
exclusief de hierop aangesloten bedrijfsriolering**

Deze verklaring is gebaseerd op een inspectie, waarvan de resultaten zijn vastgelegd in een rapport met kenmerk R06335TS-25 d.d. 20 december 2006 dat één geheel vormt met deze verklaring. De voorziening is als vloeistofdicht beoordeeld d.d. 30 november 2006.

De volgende wet- en regelgeving is gehanteerd:

- AMvB / Besluit tankstations milieubeheer

De voorziening moet vóór 30 november 2012 opnieuw worden beoordeeld en goedgekeurd door een Deskundig Inspecteur. Aanbevolen wordt de voorziening eerder te laten beoordelen / herstellen in geval dat:

- de hoeveelheid en / of de aard van de bodemverontreinigende vloeistof op of in de voorziening vanuit het bedrijfsproces structureel wijzigt;
- één of meer ernstige onvolkomenheden tijdens de bedrijfsinterne controle zijn vastgesteld.

De voorziening moet voor 30 november 2007 en vervolgens ten minste éénmaal per jaar intern worden gecontroleerd.

Deze verklaring verliest zijn geldigheid door het verstrijken van de vermelde termijn, wanneer de wettelijk voorgeschreven bedrijfsinterne controles niet aantoonbaar zijn uitgevoerd en / of wanneer zich een omstandigheid voordoet, die in dit kader is aangegeven in de voor de voorziening van toepassing zijnde vergunning of AMvB.


Deze verklaring is gevalideerd en geregistreerd door de Stichting ODI / VDV.

Harderwijk, 20 december 2006

Handtekeningen,

Afgegeven door:
Kiwa Inspectie B.V.
Postbus 70
2280 AB Rijswijk
070 - 414 45 24


ing. P.H.J. Mes
Deskundig Inspecteur I


ing. G.J.M. van Kruining
voorzitter Stichting ODI / VDV