

Advies brandveiligheid evenementen			
1. Gegevens aanvraag		2. Gegevens advies	
Zaaknummer VNOG	15-22315	Datum advies aanvraag	11 maart 2015
Gem. nummer	onbekend	Datum advies gereed	11 maart 2015
First Watch nummer	Tempmegapiraten	Datum vooroverleg	-
Datum aanvraag	11 maart 2015	Adviseur	Mario van der Maas
3. Beschrijving evenement		Kwaliteitstoets door	Henk Heusinkveld
Megapiratenfestijn 2015. Nederlandstalige artiesten treden op in een grote tent met maximaal 6000 bezoekers.		Brandweercluster	Achterhoek West
		Naam aanvrager	Piratenfeesten BV
		Adres evenement	Slangenburgweg
		Postcode en plaats	Zelhem
		Bevoegd gezag (b.g.)	Gemeente Bronckhorst
		Contactpersoon (b.g.)	Remco Tolkamp
4. Gebruikte gegevens		5. Bijlagen	
• Situatietekening tent 75x45 meter d.d. 11 maart 2015 • Veiligheidsplan MPF Zelhem 2015 d.d. 11 maart 2015 • Verkeer- en vervoerplan van Traffic support d.d. 11 maart 2015		•	
6. Adviesvraag			
U hebt ons gevraagd om de aanvraag evenementenvergunning te beoordelen op brandveiligheid.			
7. Advies			
☒ Vergunning verlenen onder de voorwaarde dat: - Er in het te plaatsen hekwerk rondom het terrein minimaal 25 m1 nooduitgang aangebracht is (en duidelijk herkenbaar is als nooduitgang) die onmiddellijk open zijn in geval van ontruiming.			

8. Motivatie/ overwegingen

Op 11 maart 2015 hebben wij de definitieve gegevens ontvangen voor het organiseren van het Megapiratenfestijn 2015.

Hierop kunnen wij de volgende opmerking nog maken:

Op de tekening van de terrein indeling zijn de nooduitgangen in het hekwerk niet aangegeven. Graag hiervoor extra aandacht in de te verlenen vergunning.

Voor het overige komt het overeen zoals besproken is tijdens het bestuurlijk overleg van 4 maart jl. Hierbij waren zowel de organisatie van het evenement, de gemeente Bronckhorst, de gemeente Doetinchem, de politie en de brandweer aanwezig.