

Behoort bij beschikking	
d.d.	23-03-2016
nr.(s)	ZK16000441
Medewerker Publiekszaken/vergunningen	

BEM1600834
gemeente Steenberghe


RENVOOI:

- Algemeen:**
 - Alle maten zijn aangegeven in millimeters (mm).
 - Hoogtematen in mm t.o.v. PEIL = 0.000.
 - PEIL aangehouden op: 0.60m1 + NAP peil nader vast te stellen i.o.m. opdrachtgever.

- Constructieberekening:**
 - Constructie berekend conform Eurocode.
 - Alle door derden te berekenen onderdelen dienen volgens de Eurocode berekend te worden.

Grondwerk: (volgens NEN-EN 1997-1)
 Ontgraven tot onderkant fundering. Indien mogelijk de fundering aanleggen op ongeroerde grond. Bij uitvalken van de ontgraving met zand de zandlaag, hoe gering ook in dikte, verdichten m.b.v. een plaatriller. Wortels, obstakels en insluitingen van slappe grond in het ontgravingstak dieper uitgraven tot op de vaste grond en aanvullen met zand in lagen van maximaal 200mm dikte tot onderkant van de werkvloer van de fundering. Elke laag van de aanvulling apart verdichten door 4x afrillen met een plaatriller. Deze grondverbetering moet ten minste zijn uitgevoerd binnen het gebied waarin de belasting onder een hoek van 45 graden spreidt. Na verdichten moet de consuewstand toenemen tot minimaal 5MN/m2 op 0,50m diepte.

- Betonwerk:** (volgens NEN-EN 1992 (NL), NEN-EN 206-1 en NEN 8005)
 - Betonkwaliteit: C20/25
 - Minimale kubusdruksterkte bij ontkisten $f_{ck,cube} = 25 \text{ N/mm}^2$
 - Staalkwaliteit: B 500B
 - Laagaanduiding:



Onderdeel	Milieuklasse	Dekking (op de buitenste wapening):
balk/poer	XC2/XF1	onder: 35 mm overige: 30 mm
vloer/wand	XC2	onder: 30 mm overige: 30 mm

- Fundering op stroken:**
 - Aanlegniveau van de fundering minimaal op vorstrijpe diepte.
 - In de diverse doorsneden staat alleen de doorgaande wapeningskorf getekend.
 - Extra staven en afwijkende beugelafstanden zijn in de plattegrond aangegeven.

- Laslengtes:
 staven: # 8 minimaal 400mm
 staven: # 10 minimaal 500mm
 staven: # 12 minimaal 600mm
 staven: # 16 minimaal 800mm

- Alle de op tekening aangegeven sparringen mogen gerealiseerd worden.

ONDERDEEL	FUNDERING		
-> bladnr.	F1	-> status	BA
WERKOMSCHRIJVING	Werktuigenloods a/d Zuidzeedijk 19 4671TR Dinteloord	-> wijzigingen	
-> proj.nr.	23150		
OPDRACHTGEVER	Hendrickx Constructie Ossendrecht BV Postbus 57 4640 AB Ossendrecht		
-> getekend	J vd Horst	-> datum	11-02-2016
-> schaal	1:50/20	-> formaat	A1 (841x594mm)
-> gekontr.	R. Damen		

FH Hendrickx Constructie Ossendrecht
 PUTSMOLENTJE 5 OSSENDRECHT 0164-674143
 info@hendrickxconstructie.nl www.hendrickxconstructie.nl

IN SAMENWERKING MET:



GJM Bouwadviseurs
 Markgravenlaan 3
 4624 KK Bergen op Zoom

Telefoon: 0164 251 818
 E-mail: info@gjm.nl
 Internet: www.gjm.nl