




Tweede Walstraat 14
6511 LV Nijmegen
Telefoon 024-7517700
E-mail info@odrn.nl

Grutters V.O.F. – Pluimvee / Wijngaard de Plack
De heer J. Grutters
Ketelstraat 36
6562 LH GROESBEEK

Postadres
Postbus 1603
6501 BP Nijmegen

Archief

Datum

17 MAART 2016

Onderwerp

Beschikking tot maatwerkvoorschriften,
lozing op vuilwaterriool (verleend)

Ons kenmerk

OD50 / W.Z15.100800.01/

D160992598

Datum uw brief

Contactpersoon

M. Verstege-Cremers

Telefoonnummer

024 – 751 7832

Adres

Ketelstraat 36 te Groesbeek

Geachte heer Grutter,

In onze brief van 15 januari 2016 met kenmerk D152187968 hebben wij u geïnformeerd over ons voornemen tot het stellen van maatwerkvoorschriften voor het lozen van afvalwater op het gemeenteriool vanuit uw inrichting gelegen aan de Ketelstraat 36 te Groesbeek.

Met deze brief informeren wij u dat wij hebben besloten deze voorschriften inderdaad op te leggen. Hieronder lichten wij toe wat dit betekent.

Wettelijk kader

Uw inrichting valt onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) en de daarbij horende Ministeriële Regeling. Lozen op het vuilwaterriool is toegestaan onder de voorwaarden van de zorgplicht (artikel 2.1 Activiteitenbesluit), tenzij verboden. Op basis van artikel 2.1 lid 4 van het Activiteitenbesluit, kunnen wij maatwerkvoorschriften stellen. Tevens zijn artikel 2.1 lid 2 onder "n" (de bescherming van de doelmatige werking van de voorzieningen voor het beheer van afvalwater) en "o" (het doelmatig beheer van afvalwater) van het Activiteitenbesluit van toepassing.

Uw zienswijze

U heeft geen gebruikgemaakt van de gelegenheid om ons uw zienswijze over ons voornemen kenbaar te maken. Er zijn daarom geen feiten of omstandigheden die ons aanleiding geven om af te zien van het opleggen van de maatwerkvoorschriften.

Motivering

Uw inrichting loost afvalwater op de gemeentelijke riolering. Dit afvalwater komt vrij tijdens het schoonspoelen van de ontijzeringsinstallatie. Vanwege de beperkte capaciteit van het gemeenteriool moet er maatwerk worden opgesteld. Momenteel kan meer geloosd worden dan de pompput aankan. U heeft op 10 september 2015 met de heer Apswoude van de gemeente Groesbeek (per 1 januari 2016 gemeente Berg en Dal) gesproken. Tijdens dit gesprek heeft u aangegeven bereid te zijn om het water van de installatie met een kleinere pomp op het gemeenteriool af te voeren zodat de maximum capaciteit van het gemeenteriool niet wordt overschreden. Door het stellen van dit maatwerkvoorschrift waarborgen we dit.

Conclusie

Wij staan lozing op het gemeentelijk vuilwaterriool via rioolput 212/03 toe mits wordt voldaan aan het maatwerkvoorschrift.

Besluit

Met dit besluit stellen wij het maatwerkvoorschrift vast voor uw inrichting aan de Ketelstraat 36 te Groesbeek. Het maatwerkvoorschrift dat wij opleggen, luidt als volgt:

1. Het lozen van afvalwater als gevolg van het ontijzeren van grondwater, vanuit de inrichting aan de Ketelstraat 36 te Groesbeek, op het gemeentelijk vuilwaterriool via rioolput 212/03 is toegestaan met een maximum debiet van 1 m³/uur.

Wij maken u erop attent dat u te allen tijde dient te voldoen aan het opgelegde maatwerkvoorschrift en de voorschriften in het Activiteitenbesluit en de daarbij horende Ministeriële Regeling.

Inwerkingtreding en bekendmaking

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking, dit is de toezending van dit besluit.

Deze beschikking wordt gepubliceerd door de gemeente Berg en Dal op de site www.officielebekendmakingen.nl.

Bezwaarmogelijkheid

Het besluit is verzonden op de aangegeven verzenddatum. Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de aangegeven verzenddatum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan (college van burgemeester en wethouders) dat het besluit heeft genomen. Het postadres is: Postbus 20, 6560 AA Groesbeek. De bezwaartermijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is verzonden. Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en dient ten minste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland, telefoonnummer (026) 359 20 00 of op www.rechtspraak.nl.

Nadere informatie

Heeft u vragen over dit besluit dan kunt u contact opnemen met mevrouw Verstege-Cremers, te bereiken via telefoonnummer 024 - 751 7832.

Met vriendelijke groet,

Het College van Burgemeester en Wethouders van Berg en Dal,
namens deze:

Mevrouw drs. N.A. Molenveld-Hegeman, Hoofd Afdeling Vergunningverlening
Omgevingsdienst Regio Nijmegen