

Wijziging omgevingsvergunning

In verband met wijzigingen die tijdens het uitwerken van het Technisch Ontwerp zijn doorgevoerd, welke afwijken van de ingediende stukken voor de omgevingsvergunning zijn gewijzigde stukken uitgewerkt welke ter goedkeuring worden ingediend.

Het betreft de volgende wijzigingen:

- Brandscheidingen:
 - Opgaande gevels van het kantoordeel welke aansluiten op het gesloten dakvlak zijn uitgevoerd met een 30 minuten WBDBO eis, in verband met brandoverslag vanuit het andere brandcompartiment (werkplaats).
 - Brandscheiding intern tussen het trappenhuis en de twee verschillende brandcompartimenten zijn nu aangegeven met de juiste WBDBO en zelfsluitendheid van de openingen in de scheidingsconstructie
 - De aanduiding van de WBDBO van de gevels van het trappenhuis welke moeten voldoen aan weerstand tegen overslag zijn aangeduid als 30 min. WBDBO.

Documenten waarop de wijzigingen zijn verwerkt zijn de plattegronden, doorsneden en de rapportage brandveiligheid inclusief bijlagen.

- Positie gebouw op het perceel:
 - In verband met de positie van de hoofdleiding van de Gasunie en de eis dat er niet binnen een straal van 5,0 m. vanaf die leiding gebouwd mag worden, is het gehele gebouw 1,6 m. opgeschoven van de leiding af.

Documenten waarop deze wijziging is verwerkt zijn de situatietekening, de terreintekening en de specifieke tekening 'terrein leidingen'.

- Vaste trap in stallingsgebouw W.001
 - In verband met de bereikbaarheid van de tussenvloer in stallingsgebouw W.001 is een vaste trap overeenkomstig de trap in de werkplaats W.007 toegevoegd.

Documenten waarop deze wijziging is verwerkt zijn de plattegronden, doorsneden en de notitie 'trappen en balustraden'

- Dichte uitvoering zoutloods
 - In verband met de wens van de gebruikers om de zoutloods als een gesloten onderdeel uit te voeren, zijn de betonwanden van de zoutloods verhoogd tot aan het niveau van de stalen gevelbekleding van de werkplaats met daarboven translucente polycarbonaat elementen.

Documenten waarop deze wijziging is verwerkt zijn de gevels en de doorsneden.