



Verbindingsweg met een breedte van ten minste 4,5 meter

De opstelplaats dient altijd vrij gehouden te worden voor de brandweerauto.

- een verharding over een breedte van ten minste 3,25 meter, die geschikt is voor motorvoertuigen met een massa van ten minste 14.600 kilogram
- De afstand tussen een opstelplaats als bedoeld in het eerste lid en een brandweeringang als bedoeld in artikel 6.36, eerste lid, is ten hoogste 40 m.
- Er mag niet door andere voertuigen geparkeerd worden. Dit parkeerverbod dient altijd goed zichtbaar te zijn en moet worden aangeduid met een waarschuwingsbord 'Verboden te parkeren'
- Deze situatie en de geboorde put dienen zorgvuldig in stand worden tot het moment dat op een andere wijze is voorzien in een goede bereikbaarheid en primaire openbare brandblusvoorziening.

- De geboorde put dient 60 m<sup>3</sup> per uur te genereren en voor een duur van 4 uur
- De geboorde put dient 1x per jaar gekeurd te worden.
- Toestemming grondeigenaar en melding naar bevoegd gezag  
Melding bij Gedeputeerde Staten  
Ontheffing of vergunning lozen grondwater bij schoonpompen  
Ontheffing boren in boringvrije zone (o.a. grondwaterbeschermingsgebieden)
- De geboorde put dient bereikbaar te worden gemaakt middels een verharde ondergrond

<b>Behoort bij beschikking</b>	
d.d.	13-04-2016
nr.(s)	ZK16000425
Juridisch beleidsmedewerker Publiekszaken / vergunningen	
	

BEM1601722  
gemeente Steenberg

Bouwkundige tekening  
Situatie

## Vrijstaande woning

Ontworpen door Livingstone

Opdrachtgever:	
Bouwlocatie:	Postbaan 5, Dinteloord
Datum getekend:	22-02-16 door:
Laatste wijziging:	30-03-16 door:
Tekeningnummer:	O-05
Projectnummer:	15-0508

Livingstone - Vossenbergh 4 4825 BH Breda  
Tel: 076-5735735  
Mail: info@livingstone.org  
Web: www.livingstone.org

