





Bouwdeel 4 Inwendige hoogte: 2580 mm
Bouwdeel 3 Inwendige hoogte: 2580 mm
Bouwdeel 2 Inwendige hoogte: 3000 mm
Bouwdeel 1 Inwendige hoogte: 3000 mm
Bouwdeel 5 Inwendige hoogte: 2580 mm
Bouwdeel 6 Inwendige hoogte: 2580 mm
Bouwdeel 7 Inwendige hoogte: 3000 mm
Bouwdeel 8 Inwendige hoogte: 3000 mm

6 Brandcompartimenten 30 min WBDBo: BC-1 = ca. 422 m² BC-2 = ca. 703 m² BC-3 = ca. 422 m² BC-4 = ca. 330 m² BC-5 = ca. 460 m² BC-6 = ca. 911 m²



- renvooi**
- brandslanghaspel → 30 min WBDBo
 - deur, zelfsluitend → brandblusser
 - deur, 30min WBDBo
 - vluchtrouteaanduiding

Behoort bij beschikking
d.d. 20-04-2016
nr. (s) ZK16000564
Juridisch beleidsmedewerker
Publiekzaken / vergunningen

BEM1600790
gemeente steenberg
deelgemeente nieuw vossemeer
sectie B
nummer 1142

opdrachtgever	stichting tanteLouise-Vivensis	wijzigingen	
project	aanpassen tijdelijke huisvesting Woonzorgcentrum De Vossemeren		0
loc	dortmundstraat 18, nieuw-vossemeer		1
onderdeel	tekening t.b.v. vergunning brandveilig gebruik plattgrond begane grond nieuw, De Ambacht 18 Nieuw Vossemeer		1
schaal	1:100	datum	15-02-2016
getekend	I.v.	werk nr.	

van den bergh architecten

delenstraat 34 c
4813 dg bergen op zoom
tel 0164 - 285750 fax 0164 - 286771
architecten@vdbarchitecten.nl
www.vandenbergharchitecten.nl

projectarchitect

bestand : 1605-4.010

nr. nr.: b.1605
4.01