



BESCHIKKING

Omgevingsvergunning (milieuneutraal veranderen inrichting)

Datum: 25 april 2016

Gemeente Bronckhorst

Zaaknummer: 2016-0542

Aanvraag

Wij hebben op 11 maart 2016 een aanvraag voor een vergunning op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting gelegen op het adres Wientjesvoortseweg 1 in Vorden. De aanvraag betreft het toepassen van een ander vlokmiddel binnen de inrichting.

De aanvraag is geregistreerd met de volgende kenmerken:

- zaaknummer gemeente Bronckhorst: 2016-0542;
- zaaknummer Omgevingsdienst Achterhoek: 2016W0065.

Concreet wordt verzocht om een omgevingsvergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e, in samenhang met artikel 3.10, lid 3, van de Wabo.

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de artikelen 2.1 en 2.2. van de Wabo:

- de omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteit milieuneutraal veranderen inrichting (artikel 2.1, lid 1, onder e, in samenhang met artikel 3.10, lid 3, van de Wabo);
- de voorschriften 4.1.1, 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3 en 10.1.4.
- van de revisievergunning 7 januari 2011 in te trekken en te vervangen door de voorschriften in bijlage 3.

De vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd.

De procedurele en inhoudelijke aspecten zijn opgenomen in bijlage 1 en 2.

Hengelo, 25 april 2016

het college van burgemeester en wethouders van Bronckhorst,
namens deze

Petra G.M. van Oosterbosch
directeur Omgevingsdienst Achterhoek



Rechtsmiddelen

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u hiertegen schriftelijk bezwaar maken. Ook kunt u verzoek om een voorlopige voorziening indienen.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met ons besluit, dan kunt u hiertegen schriftelijk bezwaar maken. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze zes weken gaan in, één dag na het versturen van dit besluit. Uw bezwaarschrift stuurt u naar het college van burgemeester en wethouders van Bronckhorst, postbus 200, 7255 ZJ, Hengelo (Gld.). Wat moet er altijd in uw bezwaarschrift staan?

- uw naam en adres;
- de datum waarop u uw bezwaarschrift verstuurt;
- een omschrijving van het besluit (met kenmerk) waartegen het bezwaar is gericht;
- de reden waarom u bezwaar maakt.

Let erop dat u een handtekening onder uw bezwaarschrift zet.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet: het besluit treedt toch in werking. Als u vindt dat de werking van het besluit moet worden tegengehouden, kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter. Regels voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening:

- u richt uw verzoek aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Via het digitaal loket bestuursrecht op www.rechtspraak.nl kunt u met gebruik van DigiD ook digitaal een voorlopige voorziening vragen;
 - geef duidelijk aan waarom u van mening bent dat er sprake is van onverwijlde spoed en een voorlopige voorziening nodig is;
 - een verzoek om voorlopige voorziening wordt alleen in behandeling genomen als u tevens een bezwaarschrift heeft ingediend. Als bewijs hiervan is het nodig dat u een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van het bestreden besluit meestuur;
- aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffiekosten verbonden. U ontvangt hiervoor een acceptgiro van de Rechtbank.



BIJLAGE 1: PROCEDURELE ASPECTEN

Gegevens aanvrager

Op 11 maart 2016 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de activiteit 'milieuneutraal veranderen inrichting' ontvangen (artikel 2.1, lid 1, onder e in samenhang met artikel 3.10, lid 3 Wabo). Het betreft een verzoek voor het veranderen van de inrichting gelegen aan de Wientjesvoortseweg 1 in Vorden.

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: binnen het drinkwaterproductiebedrijf gelegen op het adres Wientjesvoortseweg 1 in Vorden zal het huidige vlokmiddel Aluminiumchloride (ADR-klasse 8) vervangen worden door het vlokmiddel Locron. Locron heeft geen ADR-classificering. Door het toepassen van het nieuwe vlokmiddel bezinken de ijzerdeeltjes beter in het spoelwater. Gelet op de aangevraagde verandering is sprake van het milieuneutraal veranderen van bestaande inrichting waarvoor eerder een omgevingsvergunning voor het aspect milieu is verleend.

Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn voor de activiteit "milieu" eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend, dan wel meldingen geaccepteerd:

- revisievergunning op grond van artikel 8.4 Wet milieubeheer (beschikkingsdatum: 7 januari 2011, kenmerk 2010-1923WM).

Op 1 oktober 2010 is de Wabo in werking getreden. Uit artikel 1.2 lid 1, 2 en 3 van de Invoeringswet Wabo volgt dat een vergunning of ontheffing, die is verleend op grond van het recht zoals dat gold voor inwerkingtreding van de Wabo, gelijkgesteld wordt met een omgevingsvergunning voor de betrokken activiteit.

Bevoegd gezag

Op basis van de ingediende gegevens blijkt dat het college van burgemeester en wethouders bevoegd is om een beslissing te nemen over de aanvraag (artikel 2.4 van de Wabo). De Omgevingsdienst Achterhoek heeft het mandaat gekregen om de vergunning al of niet te verlenen.

Volledigheid van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is daarom in behandeling genomen.

Procedure

De beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop heeft de gemeente Bronckhorst op 17 maart 2016 conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op de website officiële-bekendmakingen.nl en in het huis-aan-huisblad Contact.



BIJLAGE 2: INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Toetsingskader milieuneutraal veranderen inrichting

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Dit betekent dat de gevraagde vergunning kan worden verleend als de verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

1. niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend;
2. niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
3. geen aanleiding bestaat tot het opstellen van een milieueffectrapport.

De verandering binnen de inrichting betreft het vervangen van het huidige vlokmiddel Aluminiumchloride (ADR-klasse 8) door het vlokmiddel Locron. Locron heeft geen ADR classificering. Door het toepassen van dit nieuwe vlokmiddel zullen de ijzerdeeltjes in het spoelwater beter bezinken en daardoor beter verwijderd kunnen worden.

ad 1. Toetsing andere inrichting

Eerder is een omgevingsvergunning verleend voor een drinkwaterproductiebedrijf. Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

ad 2. Toetsing gevolgen voor het milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet. De verandering betreft slechts het vervangen van bestaande vlokmiddel Aluminiumchloride door het vlokmiddel Lecron. Het nieuwe vlokmiddel heeft geen ADR-classificering en betreft een milieu- en mensvriendelijker vlokmiddel van Aluminiumchloride.

Conclusie

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat de verandering niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

ad 3. Toetsing milieueffectrapportage (m.e.r.)

De activiteiten binnen de inrichting zijn genoemd in Bijlage C van het Besluit milieueffectrapportage, namelijk categorie 15.1, maar de verandering van de inrichting gaat over een ander onderwerp dan de aan de bodem te onttrekken hoeveelheid grondwater. Daarnaast ligt de hoeveelheid aan de bodem te onttrekken grondwater ruimschoots onder de in kolom 2 genoemde hoeveelheid. Er bestaat geen aanleiding tot het opstellen van een milieueffectrapport.

Voorschriften

In de revisievergunning van 7 januari 2011 zijn voorschriften opgenomen. Deze voorschriften hebben betrekking op de gehele bedrijfsvoering. Gelet op de voorgenomen wijzigingen verbinden wij nieuwe voorschriften aan dit besluit. De voorschriften zijn in bijlage 3 vermeld. De voorschriften in bijlage 3 komen in de plaats van de volgende voorschriften van de vergunning van 7 januari 2011:

- voorschrift 10.1.1;
- voorschrift 10.1.2;



- voorschrift 10.1.3;
- voorschrift 10.1.4.

De overige voorschriften van de vergunning van 7 januari 2011 blijven onverminderd van kracht voor die activiteiten waarvoor het Activiteitenbesluit niet van toepassing is.

Conclusie

De aangevraagde verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu ten opzichte van de vergunde bedrijfssituatie. Verder leidt de verandering niet tot een andere inrichting dan waarvoor op 7 januari 2011 vergunning is verleend. De wijzigingen binnen de inrichting leiden daarnaast niet tot het opstellen van een milieueffectrapport.

Op grond van deze overwegingen kan de aangevraagde activiteit onder voorwaarden worden verleend.



BIJLAGE 3: VOORSCHRIFTEN

4 BODEM

4.1 Doelvoorschriften

4.1.1

Het bodemrisico van zowel het vullen als het opslaan van natronloog, diesel, Locron en de noodstroomaggregaat en dagtank voor diesel moet door het treffen van doelmatige maatregelen en voorzieningen voldoen aan bodemrisicocategorie A zoals gedefinieerd in de NRB.

10 OPSLAG NATRONLOOG

10.1 Algemeen

10.1.1

Binnen de inrichting moet natronloog worden opgeslagen in een uitsluitend hiertoe bestemde bovengrondse tank(s).

10.1.2

Een tank voor de opslag voor natronloog, opvangvoorziening, leidingen en appendages moeten voldoen aan hoofdstuk 4 van de PGS 30 met uitzondering van de paragrafen 4.6, 4.8 en 4.9 en de voorschriften 4.2.8 t/m 4.2.14, 4.3.1 t/m 4.3.3, 4.3.5, 4.3.10 t/m 4.3.12, 4.4.4, 4.4.6, 4.5.6, 4.5.9 t/m 4.5.12, 4.7.4 en 4.7.5.

10.1.3

De bovengrondse opslagtanks voor de opslag van natronloog worden in- en uitwendig gecontroleerd en onderhouden en beoordeeld overeenkomstig KC 111 of BRL-K903.

10.1.4

De in de inrichting aanwezige opslagtanks voor de opslag van natronloog dienen voor 1 januari 2023 gekeurd te worden conform KC111 of BRL-K903. Daarna moeten de tanks 1 maal per 10 jaar worden gekeurd.

10.1.5

Het onklaar maken of verwijderen van de tank(s) geschiedt overeenkomstig paragraaf 3.6 van de PGS 30.