

aan Gemeente Hollands Kroon
Tav de heer Dick Lukasse
1761 VM ANNA PAULOWNA

betreft Reactie opmerkingen brandweer
referentie Mail Dick Lukasse d.d. 14 april 2016
datum 20-04-2016

Geachte heer Lukasse,

Naar aanleiding van uw mail van 14 april 2016, met betrekking tot de aanvraag omgevingsvergunning voor de Stroeërweg 5 te Hypolitushoef, ontvangt u hierbij onze reactie. Voor het gemak houd ik de volgorde van de opmerkingen uit uw mail aan.

1 Gebouw C

- Technische ruimte 0.5- raam in de buitengevel brandwerend uitvoeren
 - Het raam uit deze ruimte is verwijderd, in de deur zal een glassectie worden opgenomen die brandwerend uitgevoerd wordt.
- Buitendeur zelfsluitend uitvoeren, v.z.v. dranger en S-beslag
 - Deze opmerking is opgenomen op bijgevoegde tekeningen.
- Rooster in de buitengevel
 - Dit rooster is brandwerend uitgevoerd, conform detailtekening BO-80 en bijgevoegde kwaliteitsverklaringen
- Materiaal gebruik van buitenwanden en gevels.
 - Nadere gegevens van betonpanelen, dakplaten en gevelpanelen zijn bijgevoegd.

2 Gebouw B

- Stal is verdeeld in twee compartimenten, de hoofddraagconstructie zal los van elkaar geconstrueerd moeten worden.
 - De brandscheiding tussen de werktuigen berging en het dierverblijf is éénzijdig: een brand die ontstaat in de werktuigenberging mag gedurende 60 minuten geen invloed hebben op het dierverblijf, zodat de dieren in veiligheid gebracht kunnen worden.
 - De constructie wordt ter plaatse van de gordingen ontkoppeld, zodat de hoofddraagconstructie van de werktuigenberging in geval van brand kan instorten, waarbij de constructie van het dierverblijf in tact blijft.
 - Op tekening BO-81 is dit nader uitgewerkt.
- De trapgatsparing dient te worden voorzien van een doorval beveiliging
 - De trapgatsparing wordt gemaakt in voorbereiding op een toekomstige trap. De sparing wordt echter direct dichtgelegd om warmte verlies en doorvallen te voorkomen. Het aanbrengen van een doorval beveiliging lijkt ons derhalve niet noodzakelijk. Zie tekening BA-11-C.
- Materiaal gebruik van buitenwanden en gevels.
 - Nadere gegevens van betonpanelen, dakplaten en gevelpanelen zijn bijgevoegd.

Ik vertrouw erop u hiermee van dienst te zijn geweest.

Hoogachtend,



ing. W.A.B. (Bram) Scheurwater
Adviseur Bouw