

Voorwaarden riolaansluiting Gemeente Hollands Kroon 2016

Een aansluiting op het hoofdriool mag u niet zelf maken. U moet de aansluiting aanvragen. U moet met de volgende zaken rekening houden:

- De riolaansluiting moet worden gemaakt door een aannemer die bekend is in de gemeente.
Bijvoorbeeld: VEG (Vermaire) Breezand, VTG riooltechniek Wieringermeer, Snippe Riool te Winkel, Jan Pronk Westerland of Ten Brinke Bestratingen Hippolytushoef.
- Voor persleiding/pompput dient Facta te Uitgeest benaderd te worden.
- U betaalt zelf de kosten van de aansluiting op het gemeentelijk rioolstelsel. De gemeente neemt vervolgens de aansluiting in beheer. De prijs is afhankelijk van de situatie. Van de aannemer krijgt u een offerte die door de gemeente getoetst en goedgekeurd moet worden.
- Riolering dient ten alle tijden gescheiden te worden! Afvoer HWA (hemelwater) naar nabijgelegen sloot in overleg.
- Bij aanvang van de werkzaamheden dient er contact opgenomen te worden met de gemeente.
- Er dient ten alle tijde een revisie gemaakt te worden van de aansluiting.
- De doorvoer van de riolering door de gevel heen heet "uitlegger". Voor de riolaansluiting moeten de uitleggers (DWA en HWA) aan de volgende eisen voldoen:

- 1 De uitleggers zijn star aangeboden. Dat wil zeggen zonder flexibele slang die de grondzettingen kan opvangen.
- 2 De uitleggers hebben een minimale diameter van 125mm (of in overleg groter) en dienen 30 tot 50 centimeter voorbij de erfgrens aangeboden te worden.
- 3 De onderkant van de uitleggers dienen minimaal 80 centimeter onder kruin weg te liggen.
- 4 De leiding DWA moet in kleur roodbruin RAL 8023 Klasse SN8 en de leiding HWA in kleur grijs RAL 7037 Klasse SN8.
- 5 Bij een gemengd rioolstelsel van de gemeente dienen de leidingen binnen een halve meter van de erfgrens aan elkaar gekoppeld te worden middels een erfscheidingsput. Deze erfscheidingsput wordt van de eigenaar. Voorkeur heeft de PK315 van Wavin.
- 6 Bij een gescheiden rioolstelsel van de gemeente dienen 2 erfscheidingsputten geplaatst te worden binnen een halve meter voor de erfgrens. De DWA put dient te worden voorzien van een rood/bruin deksel.
- 7 De uitlegger(s) is/zijn zichtbaar aanwezig op tot 50 cm voorbij de erfgrens.

