

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 9 oktober 2015 een aanvraag ontvangen van _____ om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Aanvraag

De aanvraag betreft het realiseren van een tweetal lozingswerken en het lozen van koelwater op het Oostpolderbermkanaal ter hoogte van de Robbenplaatweg te Eemshaven.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2012-2021-25491

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Landelijk aanvraagformulier watervergunning; referentiecode M14B0424; d.d.9-10-2015;
- Tekening lozingspunten pdf; Drainpipe coolwater option 2; 15.109-VO-TEK-NS-002; d.d. 28-7-2015;
- Kadastertekening pdf; referentie M14B0052;
- Legger tekening; Leggerkaart 17; Noorderzijlvest; d.d. 9-5-2012;

2.1 Aanleiding

_____ wil vanuit een te realiseren datacenter op bedrijventerrein Eemshaven Zuidoost, koelwater lozen op het Oostpolderbermkanaal ter hoogte van de Robbenplaatweg te Eemshaven. Om dit mogelijk te maken dienen er twee lozingswerken te worden gerealiseerd.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het lozen van maximaal 202 m³ koelwater per uur op het Oostpolderbermkanaal. Om dit mogelijk te maken worden binnen de beschermingszone van het Oostpolderbermkanaal een tweetal lozingswerken gerealiseerd.

3. Regelgeving en Beleid

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing;

- “Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest”, vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Artikel 3.1.2. lid 1 onder a, b en g van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;
- Artikel 3.2.3. lid 1 onder a, b en c van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;
- het “Waterbeheerprogramma 2016-2021, waterschap Noorderzijlvest”, vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 1 juli 2015 en vanaf 1 januari 2016 definitief van kracht is;
- de “Beleidsnotitie Water en Ruimte waterschap Noorderzijlvest 2013”

4. Overwegingen en Besluit

4.1 Overwegingen

Overwegende;

- dat de onderhavige aanvraag betrekking heeft op het realiseren van werken en het veranderen c.q. plegen van ingrepen in een watersysteem in combinatie met het lozen en afvoeren van bepaalde hoeveelheden water;
- dat de aanvraag in zoverre derhalve geen betrekking heeft op het lozen van stoffen, als bedoeld in artikel 6.1 van de Waterwet;
- dat de te realiseren werken geen gevolgen hebben voor de milieubelasting van het oppervlaktewater en dat de milieugevolgen van de hoeveelheden af te voeren en te lozen water gereguleerd zijn op grond van een maatwerkvoorschrift inzake het lozen van koelwater, ter aanvulling van de voorschriften, zoals opgenomen in par. 3.1. 5 (art. 3.6) van het Activiteitenbesluit (Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer);
- dat om deze redenen, mede gelet op het bepaalde in artikel 6.27, negende lid, van de Waterwet, voor het onderhavige geval geen coördinatieplicht voortvloeit ten aanzien van de afstemming tussen de vergunning voor de inrichting van ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de ten behoeve van het gebruik van het Oostpolderbermkanaal en het ontplooiën van activiteiten in dat watersysteem vereiste vergunning krachtens de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;
- dat vergunning wordt gevraagd voor het lozen van maximaal 202 m³ koelwater per uur op het Oostpolderbermkanaal en dat dit te lozen water extern, van buiten de polder wordt aangevoerd;
- dat in het Waterbeheerprogramma 2016-2021 het Oostpolderbermkanaal is aangemerkt met de functie ‘water voor landbouw’;
- dat de waterfunctie ‘landbouw’ betekent dat het grond- en oppervlaktewaterregime zodanig is dat de vochttoestand van de bodem optimaal is voor het gewenste agrarisch gebruik;
- dat het poldersysteem waarvan het Oostpolderbermkanaal deel vanuit maakt en het gemaal dat de polder bemaalt, zijn ontworpen ten behoeve van het agrarische gebruik van de polder;
- dat het gemaal niet is ontworpen voor de verwerking van water dat structureel van buiten de polder wordt aangevoerd;
- dat een lozing van 202 m³ koelwater per uur het poldersysteem en gemaal onevenredig belast met water waardoor in maatgevende situaties (1 à 2 dagen per jaar) de gemaalcapaciteit te kort schiet;
- dat gelet op bovenstaande aanvullende maatregelen worden uitgevoerd om in maatgevende situaties de afvoer van water te kunnen blijven waarborgen;
- dat door het nemen van deze aanvullende maatregelen het lozen van 202 m³ koelwater per uur 365 dagen in het jaar kan worden gegarandeerd;
- dat in regionaal overleg en samen met de aanvrager bovenstaande problematiek is besproken en dat overeengekomen is dat een permanente oplossing gevonden moet worden die tevens recht doet aan de verdere potentiële ontwikkeling en Eemshaven-zuidoost;
- dat aanvrager zich bereid heeft verklaard voor zijn deel te willen zoeken naar deze oplossing en zich in te willen spannen voor realisatie daarvan;
- dat onderkend is dat het vinden van een structurele oplossing tijd vergt en dat het bijbehorende tijdpad niet gelijk loopt met het tijdpad waarin zijn datacenter in Eemshaven-zuidoost wil operationaliseren;
- dat het waterschap vanuit zijn rol en bevoegdheid als watersysteembeheerder aan het waterhuishoudkundige belang de doorslaggevende betekenis dient te geven, waarbij wel de andere belangen zo veel mogelijk worden gerespecteerd en eerbiedigt;

- dat gelet op bovenstaande punten het waterschap een watervergunning verleent voor bepaalde tijd;
- dat de aanvrager een melding ‘Activiteitenbesluit’ heeft ingediend bij waterschap Noorderzijlvest voor het lozen van koelwater voor de periode van maximaal vijf jaar (tot 31 december 2020);
- dat er in navolging op de melding ‘Activiteitenbesluit’ een maatwerkvoorschrift wordt verleend.
- dat de hoeveelheid te lozen water, namelijk 202 m³ koelwater per uur, een limiterende factor vormt voor zowel de waterkwaliteit als de -kwantiteit.
- dat gelet op de samenhang tussen het maatwerkvoorschrift en de watervergunning, deze besluiten zoveel mogelijk op elkaar zijn afgestemd;
- dat gelet op de onderlinge samenhang met het maatwerkvoorschrift, de vergunning voor het hebben van een tweetal lozingswerken en het lozen van maximaal 202 m³ koelwater per uur tevens geldig is tot 31 december 2020;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd.

4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet en Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijlvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan _____ tot 31 december 2020 vergunning te verlenen voor het realiseren van een tweetal lozingswerken en het lozen van koelwater op het Oostpolderbermkanaal ter hoogte van de Robbenplaatweg te Eemshaven.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

5. Voorschriften

5.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. De vergunninghouder moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch of via een email naar

vergunningen@noorderzijlvest.nl. Indien de melding achterwege blijft kunnen de werkzaamheden worden stilgelegd.

2. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Contactpersoon

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen veertien dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden de waterbeheerder mee, de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.

Voorschrift 5, Wijzigingen

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving.
2. De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers.
De rechtsopvolging vervalt na 12 maanden, tenzij voor dat tijdstip de nieuwe eigenaar de wijziging van de tenaamstelling schriftelijk aanvraagt bij het dagelijks bestuur.

Voorschrift 6, Financiën

1. De vergunninghouder draagt alle kosten die verbonden zijn aan of voortvloeien uit de naleving van de in dit besluit opgenomen voorschriften.
2. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de op grond van dit besluit aangelegde werken en voorzieningen in goede staat houden. De vergunninghouder is daarbij gehouden de eventuele nadere voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt, in acht te nemen.

Voorschrift 7, Tijdelijke voorzieningen

1. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

5.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

1. Alle werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd zoals is aangegeven op tekening met kenmerk V&H.15-25491.
2. Er mag maximaal 202 m³ koelwater per uur worden geloosd.
3. Om ook bij maatgevende situaties te kunnen voldoen aan de afvoernormen van het gebied, dienen er aanvullende maatregelen te worden getroffen. Als aanvullende maatregelen wordt een pomp met een capaciteit van minimaal 3,33 m³/minuut, met toebehoren, ingezet. Door het treffen van deze aanvullende maatregelen, door het inzetten van deze pomp, is het voor vergunninghouder mogelijk om 365 dagen in het jaar 202 m³ koelwater per uur te kunnen lozen.
4. De hoofdwatgangen, overige wateren (sloten) en dammen dienen na het aanleggen van de werken, op de oorspronkelijke afmetingen te worden hersteld.
5. Elke grondaanvulling nabij de hoofdwatgangen en wateren (sloten) dient mechanisch te worden verdicht.
6. De waterafvoer c.q. -toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet worden belemmerd.
7. Zowel in de lengte- als in de breedterichting dient het onderhoudspad horizontaal te worden afgewerkt.
8. Ten behoeve van het maai- en baggerwerkzaamheden dient het onderhoudspad van het Oostpolderbermkanaal ter plaatse van de lozingswerken, vrij toegankelijk en obstakelvrij te blijven.
9. De lozingswerken en het talud ter plaatse van de lozingswerken dienen voor de duur van de vergunning door de houder van de vergunning in goede staat te worden onderhouden.
10. De toestemming voor het lozen van koelwater eindigt op 31 december 2020.
De vergunning komt daarmee op 31 december 2020 te vervallen.
11. Na het komen te vervallen van de vergunning, dienen de lozingspunten met behorende werken op uiterlijk 1 april 2021 in het geheel te zijn verwijderd, tenzij Green Box Computing B.V. met het bestuur van het waterschap in overleg treedt om deze vergunning voor 31 december 2020 te veranderen.
12. De taluds en profiel van het Oostpolderbermkanaal dienen in oorspronkelijke staat te worden hersteld.
13. Uitspoeling van ter plaatse van de verwijderde lozingswerken, dienen op eerste aanzegging van het waterschap, door de vergunninghouder te worden hersteld.

6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 19 januari 2016 tot en met 29 februari 2016 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

Het waterschap Noorderzijlvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail danwel bij faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten.

Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze (bij brief) per post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.

7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

8. Ondertekening

Groningen, 18 januari 2016

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:



Henry Korteschiel,
manager Watersystemen en Waterveiligheid