

Waternet sector Afvalwater

Datum

19 januari 2016

Casecode

W-15.03262

Kenmerk

16.002239

Watervergunning

voor het verwijderen- en aanleggen van
vuilwater- en regenwaterriolering ter hoogte van
de Fred. Roeskestraat in Amsterdam

Uw kenmerk / projectcode:

- 01.0083-001

Korte Ouderkerkerdijk 7
Amsterdam
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam
T 0900 93 94
F 020 608 39 00
KvK 41216593

www.waternet.nl

Inhoud

1	Inleiding	4
2	Conclusie	4
3	Besluit en ondertekening	5
4	Voorschriften	7
4.1	Algemeen	7
4.2	Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	8
5	Aanleiding	9
5.1	Algemeen	9
5.2	Aangevraagde handelingen	9
6	Overwegingen	11
6.1	Toetsingskader	11
6.2	Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	11
7	Procedure	13
7.1	Aanvraag en aanvullingen	13
7.2	Gevolgde procedure	13
8	Mededelingen	14
	Bijlage 1. Begripsbepalingen	16
	Bijlage 2. Tekeningen	17

1 Inleiding

Waternet heeft op 24 november 2015, en met aanvullingen op 14 januari 2016, een aanvraag ontvangen van Waternet, Sector Afvalwater, Korte Ouderkerkerdijk 7, 1096 AC Amsterdam, om een vergunning te verlenen als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw). Waternet behandelt deze aanvraag namens het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en heeft deze geregistreerd met onze casecode: W-15.03262.

Aanvraag

De aanvraag betreft het verwijderen van een regenwaterriool en het aanleggen van vuilwater- en regenwaterriolering ter hoogte van Fred. Roeskestraat 71 in Amsterdam.

2 Conclusie

U ontvangt de aangevraagde vergunning op grond van de overwegingen, in samenhang met de vereisten die voortkomen uit de waterwetgeving.

De voorschriften in de vergunning zorgen ervoor dat de doelen en belangen van de Waterwet beschermd worden (Wtw artikel 2.1).

3 Besluit en ondertekening

Bij het beoordelen van een aanvraag voor een watervergunning moet het dagelijks bestuur van AGV rekening houden met de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur AGV 2011 en de Algemene wet bestuursrecht. Gelet hierop, én gelet op de overwegingen in het hoofdstuk Overwegingen, besluit het dagelijks bestuur van AGV als volgt:

I. De gevraagde vergunning aan Waternet Sector Afvalwater, Korte Ouderkerkerdijk 7, 1096 AC Amsterdam te verlenen voor het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone (zoals bedoeld in de Keur AGV 2011):

- het verwijderen van een regenwaterriool uit de kernzone van een verholen waterkering;
- het leggen en hebben van een regenwaterriool (PVC, Ø315 mm) in de beschermingszone van een verholen waterkering;
- het aanbrengen en hebben van drie (3) gemetselde regenwaterrioolputten in de beschermingszone van een verholen waterkering;
- het heien in de buitenbeschermingszone van een waterkerend dijklichaam, ten behoeve van de aanleg van een onderheid vuilwaterriool;
- het leggen en hebben van een regenwaterriool en het aanleggen van een uitstroomvoorziening in de beschermingszone van primair water;

in verband met de herontwikkeling die plaatsvindt vanwege de nieuwe en tijdelijke huisvesting van de rechtbank in Amsterdam ter hoogte van Fred. Roeskestraat 71 in Amsterdam.

- II. De twee tekeningen met kenmerk 15.136242 en 15.136243 deel te laten uitmaken van de vergunning.
- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 4 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen en belangen.

In Bijlage 1. Begripsbepalingen van deze vergunning staat een toelichting op de begrippen die in deze vergunning vermeld staan.

Hoogachtend,
namens het dagelijks bestuur van AGV,



R. W. M. Vaes
hoofd afdeling Planadvies & Vergunningen

4 Voorschriften

4.1 Algemeen

voorschrift 1 Beheer en onderhoud

- 1.1 Tijdelijke hulpconstructies en/of hulpwerken die nodig zijn voor het realiseren van het werk, mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Toezicht en Handhaving van Waternet.
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zodanig functioneren, onderhouden worden en worden bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval/drijfvuil.

voorschrift 2 Contactpersoon

- 2.1 De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van de voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen.

voorschrift 3 Start en einde werkzaamheden

- 3.1 De vergunninghouder meldt de start van de werkzaamheden of activiteiten minimaal 5 werkdagen voor aanvang aan afdeling Toezicht en Handhaving. De vergunninghouder maakt tevens binnen twee dagen na afloop van de werkzaamheden kenbaar, dat de werkzaamheden zijn beëindigd. Stuur een e-mailbericht naar handhaving@waternet.nl en vermeld hierin de casecode W-15.03262.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 In geval van een calamiteit moet de vergunninghouder afdeling Toezicht en Handhaving onmiddellijk op de hoogte brengen via telefoonnummer 0900 9394.

4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

voorschrift 5 Uitstroomvoorziening in primair water

- 5.1 De oevers van het oppervlaktewaterlichaam, moeten ter plaatse van de uitstroomvoorziening erosiebestendig worden afgewerkt.
- 5.2 Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen in de watergang worden verwijderd.
- 5.3 Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.

voorschrift 6 Waterkering

- 6.1 Het werk moet zo worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 6.2 De te graven sleuf:
 - a. mag geen grotere breedte krijgen dan en niet dieper worden gemaakt dan strikt noodzakelijk;
 - b. moet direct na het leggen van de buizen worden aangevuld en verdicht met de uitkomende grond in de omgekeerde volgorde in lagen van maximaal 0,2 m.
 - c. moet aan het einde van elke werkdag volledig zijn opgevuld, tenzij in overleg met de afdeling Toezicht en Handhaving anders wordt afgesproken.
- 6.3 Sleufontgravingen haaks op de waterkeringen moeten gefaseerd uitgevoerd worden, zodat nooit de gehele kruin is doorgraven.
- 6.4 De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden en goed aansluiten op de bestaande bekleding/verharding.
- 6.5 Opgenomen graszoden moeten worden teruggelegd. Bij het ontbreken van geschikte graszoden moet de waterkering worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel, zodat een erosiebestendige grasmatten ontstaat.
- 6.6 Met betrekking tot de constructie en de uitvoering van de werken moet de vergunninghouder voldoen aan de eisen en richtlijnen voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat deze vergunning is verleend.
- 6.7 Als leidingen niet verwijderd kunnen worden, moeten ze volledig worden gevuld met een daartoe geschikt materiaal, zodat lekkage van water wordt uitgesloten. De vergunninghouder behoudt de plicht de leidingen die achterblijven in de waterkering op te ruimen. Als in de toekomst blijkt dat deze alsnog verwijderd kunnen worden dan moet dit binnen een redelijke termijn alsnog gebeuren.
- 6.8 De regenwaterrioolputten moeten met de onderzijde geheel buiten het profiel van vrije ruimte van de waterkering worden aangebracht.
- 6.9 Er mogen alleen grondverdringende palen worden toegepast ten behoeve van het onderheide vuilwaterriool.
- 6.10 Alle verzakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.

5 Aanleiding

5.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen in deze vergunning niet zijn opgenomen, omdat ze meldingsplichtig zijn.

Omschrijving

Ter hoogte van de Fred Roeskestraat en de Parnassusweg wordt een nieuwe, tijdelijke, huisvesting van de Rechtbank Amsterdam gerealiseerd. In het kader van deze ontwikkeling moet een nieuw gescheiden rioolstelsel aangelegd door Waternet Sector Afvalwater. Het nieuwe regenwaterriool (PVC, Ø315 mm) valt binnen de beschermingszone van de verholen waterkering bij de Fred Roeskestraat. Drie gemetselde regenwaterrioolputten, die deel uitmaken van dit stelsel, vallen ook binnen de beschermingszone van de waterkering. Tevens wordt een uitstroomvoorziening aangelegd bij de naastgelegen watergang. Een deel van het bestaande regenwaterriool wordt verwijderd.

Het aan te leggen vuilwaterriool wordt gedeeltelijk onderheid. Dit onderheide riool valt in de buitenbeschermingszone van de waterkering.

Om de werkzaamheden in den droge uit te voeren is het noodzakelijk een bronbemaling toe te passen. Hierbij wordt maximaal 10 m³ uur onttrokken, gedurende een periode van maximaal 20 weken.

5.2 Aangevraagde handelingen

De aanvraag betreft het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone:

- het verwijderen van een rioolleiding uit de kern- en beschermingszone van een verholen waterkering;
- het leggen van een regenwaterriool (PVC, Ø315 mm) in de beschermingszone van een verholen waterkering;
- het aanbrengen van drie (3) gemetselde regenwaterrioolputten in de beschermingszone van een verholen waterkering;
- het heien in de buitenbeschermingszone van een waterkerend dijklichaam, ten behoeve van de aanleg van een onderheid vuilwaterriool;
- het leggen en hebben van een regenwaterriool en het aanleggen van een uitstroomvoorziening in de beschermingszone van primair water;
- het onttrekken van grondwater (maximaal 10 m³ per uur, 5.000 m³ per maand, gedurende maximaal 20 weken) voor bronbemaling.

Voor deze handelingen is op grond van de volgende regelgeving een vergunning nodig:

- artikel 3.1 lid 1 onder c van de Keur AGV 2011;
- artikel 3.1 lid 2 onder k van de Keur AGV 2011;
- artikel 3.3 lid 1 onder a, b en c van de Keur AGV 2011.

Het verwijderen van leidingen uit de beschermingszone van een verholen waterkering en het onttrekken van grondwater (maximaal 10 m³ per uur, 5.000 m³ per maand, gedurende maximaal 20 weken) is niet *vergunningplichtig*, maar *vrijgesteld van de vergunningplicht* in het Keurbesluit Vrijstellingen. Uw aanvraag is op die punten gelezen als een melding. U mag de activiteiten uitvoeren als u zich houdt aan de vrijstellingsvoorwaarden in artikel 3.11 en 13.3 van het Keurbesluit Vrijstellingen.

Deze handelingen worden uitgevoerd in en nabij de Fred Roeskestraat. Dit is een grotendeels verholen directe secundaire waterkering, genummerd dijkvak A509_002 en dijkvak A509_003. De nieuwe leidingen komen te liggen aan de zijde van de Amsterdamse boezem, waar een streefpeil van NAP -0,40 meter wordt gehanteerd.

De wateren waarbij deze handelingen worden uitgevoerd behoren tot de categorie primaire wateren met een beschermingszone van 5 m vanuit de insteek van de taluds.

6 Overwegingen

6.1 Toetsingskader

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In deze artikelen staan de volgende algemene doelstellingen, die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning moet worden geweigerd als de gevraagde handelingen niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door in de vergunning voorschriften of beperkingen op te nemen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. Voor AGV is de regelgeving vastgelegd in de Keur AGV 2011 en in de bijbehorende Beleidsregels Keurvergunningen. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

6.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. Een samenvatting van de toetsing aan de beleidsregels is hieronder in een tabel weergegeven.

Tabel: toetsing aan Beleidsregels Keurvergunningen van AGV

Handeling	Getoetst aan Beleidsregels Keurvergunningen:		Resultaat	Maatschappelijk belang
het aanbrengen, hebben of verwijderen van werken op of bij waterkeringen	Hoofdstuk 1	Beleidsregel 1	Voldoet	n.v.t.
het heien nabij waterkeringen	Hoofdstuk 4	Beleidsregel 5	Voldoet	n.v.t.
het leggen van kabels en leidingen in of nabij water-	Hoofdstuk 10	Beleidsregel 1, 3 en 8	Voldoet	n.v.t.

Handeling	Getoetst aan Beleidsregels Keurvergunningen:		Resultaat	Maatschap- pelijk belang
staatswerken de aanleg, het wijzigen of verwijderen van werken in en nabij wateren	Hoofdstuk 11	Beleidsregel 1	Voldoet	n.v.t.

Overwegingen

Het nieuwe regenwaterriool en de drie inspectieputten komen volledig buiten het profiel van vrije ruimte van de waterkering te liggen en vormen daarmee geen belemmering voor het beheer en onderhoud van de waterkering.

Uit de bovenstaande toetsing blijkt dat de vergunning kan worden verleend, omdat uit de beschikbaar gekomen informatie blijkt dat voldaan kan worden aan alle in de beleidsregel(s) genoemde voorwaarden.

Conclusie

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur AGV 2011 en de Beleidsregels Keurvergunningen worden beschermd en die hiervoor aan de orde zijn gekomen. Uit deze belangenafweging blijkt dat bij inwilliging van de aanvraag, de zorg voor de waterhuishouding en de waterkering voldoende wordt gewaarborgd, mits aan de voorschriften wordt voldaan die aan dit besluit verbonden zijn.

7 Procedure

7.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 24 november 2015 bij Waternet ingediend.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier watervergunning met kenmerk 15.136238;
- overzicht onttrekkingsputten met kenmerk 15.136239;
- tekening principe vacuümbemaling met kenmerk 15.136240;
- memo effecten grondwateronttrekking met kenmerk 15.136241;
- tekening R v10083-01, gedeelte Parnas met kenmerk 15.136242;
- tekening R v10083-01, Fred Roeskestraat met kenmerk 15.136243.

Twee aanvullingen op de aanvraag (toelichtingen op de werkzaamheden, zoals deze in hoofdstuk 5 zijn omschreven) zijn op 14 januari 2016 per e-mail ontvangen en geregistreerd onder nummers 16.005330 en 16.005334.

7.2 Gevolgde procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb afdeling 4.1.2.

8 Mededelingen

- I. Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van **zes weken** vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Waternet, afdeling Juridische zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.
Een bezwaarschrift moet binnen zes weken, na de dag waarop dit besluit aan u is toegezonden, zijn ontvangen. Bij verzending per post geldt dat het bezwaarschrift voor het einde van deze termijn bij de post moet zijn bezorgd.
U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:
- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
 - een dagtekening (datum);
 - een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
 - de gronden (motivering) van het bezwaar.
- Behandeling van het bezwaar is kosteloos.
- II. De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Het indienen van een bezwaar schorst de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Gelet hierop kan, als tegen dit besluit tijdig bezwaar wordt aangetekend ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.
- Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Amsterdam, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Dit kan ook digitaal bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> . Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is aan de rechtbank een griffierecht verschuldigd.
- III. Tegen de behandeling van een melding op grond van de Keur AGV 2011 én het Keurbesluit Vrijstellingen is geen bezwaar mogelijk.

Overige mededelingen

- Het regenwaterriool, de drie regenwaterrioolputten en de uitstroomvoorziening gaan deel uitmaken van het watersysteem waar AGV het bevoegd gezag voor is. Dit betekent dat alle regels die in de Keur AGV 2011 staan hierop van toepassing zijn.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Als blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet of niet geheel voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd, kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning en/of meldingsplicht vereist kan zijn op grond van andere wet(ten), verordeningen en/of algemene regels.

- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik maken van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij afdeling Toezicht en Handhaving.
- AGV kan bij het optreden van nadelige gevolgen of schade voor derden als gevolg van de werkzaamheden, onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij het optreden van nadelige gevolgen of schade voor derden als gevolg van de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze nadelige gevolgen op te heffen of te compenseren.

Bijlage 1. Begripsbepalingen

Algemeen

1. Aanvrager: Waternet Sector Afvalwater, Korte Ouderkerkerdijk 7, 1096 AC Amsterdam.
2. Afdeling Toezicht en Handhaving: de afdeling Toezicht en Handhaving van Waternet.
3. AGV: Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht.
4. Het bestuur: het dagelijks bestuur van AGV.
5. Keur AGV 2011: de waterschapsverordening voor de waterstaat- en waterhuishoudkundige taken van AGV, vastgesteld in 2011.
6. Oppervlaktewaterlichaam: samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, evenals de bijbehorende waterbodem, oevers en, evenals flora en fauna.
7. Watergang: lijnvormige wateren: rivieren, kanalen, vaarten, grachten, tochten, sloten en singels.
8. Waterkering: een werk of een (deel van een) grondlichaam dat lager gelegen gebied beschermt tegen (hoog) water van buiten.
9. Kernzone: het aan het grondoppervlak begrensde deel van een waterkering waarbinnen de strengste verboden gelden.
10. Beschermingszone: aan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften krachtens de Keur van toepassing zijn.
11. Werk/werken: alle door menselijk toedoen ontstane of gemaakte objecten, constructies of inrichtingen, die met de ondergrond verbonden zijn, inclusief palen, hekken, bouwwerken, en restanten daarvan.
12. Waternet: uitvoerende dienst van AGV en gemeente Amsterdam.

Bijlage 2. Tekeningen

Behorende bij deze vergunning met nummer 16.002239.

- tekening R v10083-01, gedeelte Parnas met kenmerk 15.136242;
- tekening R v10083-01, Fred Roeskestraat met kenmerk 15.136243.

