



Lloyd's Register
Energy

**RAPPORTAGE
INSPECTIES
GEBRUIKSFASE** **VERKLARING
VAN
HERKEURING**

LR Nederland B.V.

Regional Office Geleen
Postbox 701
3000 AS Rotterdam
Phone +31 (0)10 20 14 200
Fax +31 (0)10 20 18 440

REGISTERNUMMER: 457243	ITEMNUMMER: stoomketel 1	Datum vorige inspectie: 09/10/2013
naam/adres/woonplaats GEBRUIKER: De Hoop mengvoeders BV Hummeloseweg 81 7021 KN ZELHEM NEDERLAND	Plant: Plaats van opstelling:	Kenmerk + datum van Verklaring van ingebruikneming, Vergunning of Verklaring van Geen Bezwaar: Kenmerk: Verg. 570 d.d.: 25/02/1994

REDE VAN INSPECTIE:

Periodiek volgens Warenwetbesluit Drukapparatuur art. 12c

UITGEVOERD DOOR:

LLOYD'S REGISTER NEDERLAND B.V.

	Aard van de inspectie	x	Resultaat *	Datum
1	Herbeoordeling volgens plan (indien niet aanwezig plan opstellen) Ref.: 25/09/2007	x	AM3	06/10/2015
2	Visueel inwendig onderzoek ruimte(n): water- en rookgaszijde	x	AM1	06/10/2015
3	Visueel uitwendig onderzoek (Bekleed)	x	A	06/10/2015
4	Visuele inspectie van de losgenomen appendages	x	AM1	06/10/2015
5	Herbeproeving op: bar, medium: Ruimte(n):			
6	Calibratie controle			
7	Controle veiligheidsappendage(s) dubbel gewichtsbelaste veiligheid 125852	x	A	06/10/2015
8	Niet destructief onderzoek uitgevoerd rapportnr:			
9	Overig / Aanvullend / Specificatie: logboek onbewaakt bedrijf	x	A	06/10/2015

x	* RESULTAAT VAN DE INSPECTIE / BEVINDINGEN / EINDOORDEEL:
	A Acceptabel, geen gebreken geconstateerd.
	AM Toelaatbare afwijkingen geconstateerd (aard van de afwijking en maatregel omschrijven)
	AM1 Geen bezwaar tegen in bedrijfname toestel.
	AM2 Afwijkingen werden meteen verholpen.
x	AM3 Opheffen van de afwijking is nodig
	AQ Ontoelaatbare afwijkingen geconstateerd (aard van de afwijking en maatregel omschrijven)
	AQ1 Na opheffen afwijkingen en vóór in bedrijfname opnieuw keuren (geen Verklaring van Herkeuring afgeven)
	AQ2 Vergunning / VGB / VVI wordt ingetrokken (geen Verklaring van Herkeuring afgeven)

OPMERKING, AARD VAN DE AFWIJKING, MAATREGELEN, ADVIES:

Gebruiker dient herbeoordelingsplan nog te ondertekenen.
Visueel inw. waterzijde geïnspecteerd. Op de bodem zijn putjes zichtbaar max. 1,5 mm, acceptabel (zie RIG 25-09-2007). Wit 'poeder' op drukdragende delen.
Gebruiker geeft aan dat de waterbehandelingsfirma nagaat wat dit precies is.
Visueel inw. rookgaszijde. Geen bijzonderheden.
Visueel uitw. (bekleed). Geen bijzonderheden.
Dubbel gewichtsbelaste veiligheid 125852 open aangeboden, in orde.
Afsluit DN32 PN16 vervangen. Verder geen bijzonderheden.
Review logboek onbewaakt bedrijf, in orde.

Bijslage toegevoegd: Nee

INSPECTIE GEREED: Ja

Op basis van bovenstaand positief eindoordeel kan deze Rapportage Inspecties Gebruiksfase tevens worden opgevat als VERKLARING VAN HERKEURING

Datum: 06/10/2015	Plaats: ZELHEM
Surveyor: <input type="checkbox"/> Witnessed <input checked="" type="checkbox"/> Reviewed <input type="checkbox"/> Examined Ralph Houtvast Energy Lloyd's Register Nederland B.V.	Geautoriseerde surveyor: <input type="checkbox"/> Witnessed <input checked="" type="checkbox"/> Reviewed <input type="checkbox"/> Examined Ralph Houtvast Energy Lloyd's Register Nederland B.V.
R.M.G.D. Houtvast	
Volgende periodieke herkeuring uiterlijk m. 12/2017	Aantekening gemaakt op het Aantekenblad: Ja

Lloyd's Register Nederland B.V. (Reg. no. 24247948) is a limited company registered in the Netherlands.

Registered office: K.P. van der Mandelelaan 41a, 3062 MB Rotterdam. A subsidiary of Lloyd's Register Group Limited.

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.



This is a copy of an electronic document. In the event of any conflict or ambiguity between the copy and the electronic document, which is retained and published by Lloyd's Register, the original electronic and certified version shall always prevail.