



Kinderopvang Hollands Kroon Wieringerwerf B.V.  
De heer P. Singelenberg  
Postbus 2  
1777 ZG HIPPOLYTUSHOEF

Onderwerp Omgevingsvergunning Z-114731

Pagina  
1/3

Verzenddatum  
19/01/2016

Ons kenmerk  
Z-114731 /DOC.027826

Uw kenmerk

Uw brief van

Contact  
Guus Stam

T 088-321 5000

Geachte heer Singelenberg,

Op 7 december 2015 hebben wij uw aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het Brandveilig gebruiken ten behoeve van kinderopvang van het pand op het perceel Schipperskade 1, 1771 CX in Wieringerwerf. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z-114731.

### Ontwerpbesluit

Wij willen de omgevingsvergunning verlenen. Dit ontwerpbesluit heeft betrekking op de activiteit:

1. *Brandveilig gebruik* (artikel 2.1, lid 1 onder d Wabo).

Dit ontwerpbesluit betreft dus nog niet het definitieve besluit dan wel de definitieve omgevingsvergunning.

### Vorbereidingsprocedure

Gelet op artikel 3.10 lid 1 onder b van de Wabo is voor deze omgevingsvergunning de *uitgebreide* voorbereidingsprocedure van toepassing.

### Overwegingen

Bij het nemen van dit besluit hebben wij het volgende overwogen:

#### 1. Activiteit Brandveilig gebruik.

Voor de activiteit *brandveilig gebruik* moet het plan volgens artikel 2.13 van de Wabo voldoen aan de volgende criteria:

- het Bouwbesluit;

#### Bezoekadres

De Verwachting 1  
1761 VM Anna Paulowna

#### Correspondentieadres

Postbus 8  
1760 AA Anna Paulowna

#### Contact

T 088-321 5000  
[www.hollandskroon.nl](http://www.hollandskroon.nl)

#### Overige gegevens

IBAN: NL82 BNGH 028.51.52.785  
BIC: BNGHNL2G  
KvK Alkmaar 54477506

#### **Voorwaarden**

- voor zover in deze vergunning niet anders is bepaald, gelden de eisen inzake brandveilig gebruik uit het Bouwbesluit 2012;
- maximaal aantal personen 20;
- De aanwezige blusmiddelen moeten gekeurd en gebruik gereed zijn;
- De gang en overige ruimten waar kinderen aanwezig zijn dienen voorzien te worden van doorgekoppelde huisrookmelders volgens de NEN 2555;
- In de vluchtroute (gang) dient algemene noodverlichting aanwezig te zijn en licht reflecterende vluchtrouteaanduiding op de (vlucht)deuren (mag ook transparantverlichting zijn).

#### **Ter inzage legging**

De ontwerpbesluit wordt op 27 januari 2016 bekendgemaakt in de Staatscourant en in het digitale gemeentebblad. Deze publicatie kunt u vinden op [www.officiëlebekendmakingen.nl](http://www.officiëlebekendmakingen.nl). Vanaf 28 januari 2016 ligt het ontwerp van de beschikking gedurende zes weken ter inzage en is iedereen in de gelegenheid om zienswijzen in te brengen.

#### **Zienswijzen**

Tegen het ontwerpbesluit kunnen binnen zes weken na ter inzage legging zienswijzen naar voren worden gebracht. U kunt deze richten aan:

College van burgemeester en wethouders van Hollands Kroon  
Postbus 8  
1760 AA Anna Paulowna

Uw zienswijze dient het volgende te bevatten:

- uw naam, adres, postcode en woonplaats;
- de datum;
- over welke beschikking het gaat (het beste kunt u een kopie van deze brief bijsluiten);
- de redenen waarom u het er niet mee eens bent;
- uw handtekening.

Met vriendelijke groet,  
het college van burgemeester en wethouders,



W. van Twuijver  
secretaris



J.R.A. Nawijn  
burgemeester

Van toepassing zijnde stukken:

- Aanvraagformulier, ingediend op 7 december 2015
- Evacuatieplan
- Plattegrond

Ontwerpbesluit