



**OMGEVINGSVERGUNNING**  
**LAAN 110 NUNSPEET**

**Aanvrager** : Nestlé Nederland BV  
**Datum besluit** : 3 juni 2016  
**Datum verzending** :  
**Onderwerp** : Wabo aanvraag Nestlé, Laan 110, Nunspeet  
(verplaatsen en vernieuwen koelinstallatie)  
**Locatie** : Laan 110 Nunspeet  
**OLO-nummer** : 2178921  
**Zaaknummer** : Z-16-01545  
**Activiteiten** : bouwen en milieuneutraal veranderen van de inrichting

## **Besluit op aanvraag omgevingsvergunning**

### **Aanleiding**

De provincie Gelderland heeft op 25 februari 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Nestlé Nederland BV. Het betreft het verplaatsen en vernieuwen van een koelinstallatie op het perceel Laan 110 in Nunspeet. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z-16-01545.

Er wordt vergunning gevraagd voor de volgende activiteiten:

1. het bouwen van een bouwwerk (art. 2.1, lid 1a)
2. het milieuneutraal wijzigen van een milieu-inrichting of mijnbouwwerk (art. 2.1, lid 1e)

### **Besluit**

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze beschikking en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen;
- dat de stukken op de dossierlijst (zie bijlage) onderdeel uitmaken van deze vergunning;
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden die zijn opgenomen in hoofdstuk "voorschriften" van dit besluit.

Harderwijk, 3 juni 2016

Het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland,  
namens deze,



de heer P.J.M.J. Verhoeven  
directeur Omgevingsdienst Noord-Veluwe

## **Rechtsmiddelen en inwerkingtreding**

### **Mogelijkheid van inzien**

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen van 3 juni 2016 tot 19 juli 2016 ter inzage bij de receptiebalie in het Huis der Provincie en zijn tevens in te zien via <https://www.officielebekendmakingen.nl/>.

### **Rechtsmiddelen**

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit hiertegen een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie van Advies voor Bezwaarschriften en Klachten, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl). Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland telefoonnummer (026) 359 20 00 of op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl).

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland ([www.gelderland.nl/digitaaloket](http://www.gelderland.nl/digitaaloket)). U kunt die informatie, vervat in de brochure "Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation", ook opvragen bij het Provinciaaloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.

### **Inwerkingtreding besluit**

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na verzending van deze beschikking.

Indien er door een belanghebbende een bezwaarschrift wordt ingediend binnen de termijn van zes weken blijft het besluit in werking. Pas als ook gedurende de termijn van zes weken een verzoek om een voorlopige voorziening wordt gedaan, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort. Het besluit treedt dan pas weer in werking nadat door de rechtbank op het verzoek om een voorlopige voorziening is beslist.

## **Voorschriften**

### **Activiteit: Bouwen**

1. Het bouwen moet krachtens de WABO plaatsvinden overeenkomstig de bepalingen van het Bouwbesluit en de Bouwverordening gemeente Nunspeet en krachtens de op grond daarvan gestelde nadere regelingen.
2. Het afschrift van de vergunning c.q. beschikking moet op het werk aanwezig zijn en, als dat wordt gevraagd, aan het bouwtoezicht ter inzage worden gegeven. Uiterlijk twee dagen voor het begin van de bouw moet het bevoegd gezag op de hoogte worden gesteld dat met de bouw wordt begonnen.
3. Drie weken voordat met het desbetreffende bouwonderdeel wordt begonnen, waaronder ook geprefabriceerde onderdelen worden verstaan, moeten detailtekeningen en berekeningen van de toe te passen hout, beton-, staal-, en andere constructies, in drievoud bij de afdeling Bouw en Milieu ter goedkeuring worden voorgelegd (artikel 2.7 van de MOR).
4. Voor de aanvang van de verschillende werkzaamheden moet op verschillende momenten zoals hieronder aangegeven en bij voorkeur schriftelijk, aan het bevoegd gezag worden doorgegeven:
  - uiterlijk twee werkdagen voor de start van de ontgravingswerkzaamheden;
  - uiterlijk twee werkdagen voor het inbrengen van de funderingspalen, het slaan van proefpalen daaronder begrepen;
  - uiterlijk twee werkdagen voor het begin van grondverbeteringswerkzaamheden;
  - uiterlijk één werkdag voor het storten van beton;
  - onmiddellijk na de voltooiing van grondleidingen en afvoerputten;
  - zodra het bouwwerk (of een gedeelte ervan) klaar is en in gebruik wordt genomen.

### **Activiteit: Milieuneutraal wijzigen van de inrichting**

#### *Geluid*

1. Binnen 2 maanden na het in gebruik nemen van de Chiller moet door middel van een akoestisch onderzoek aan het bevoegd gezag worden aangetoond dat aan de geluidsvoorschriften van deze vergunning wordt voldaan. De resultaten van dit akoestisch onderzoek moeten binnen die termijn schriftelijk aan het bevoegd gezag worden gerapporteerd. Het bevoegd gezag moet geïnformeerd worden over datum en tijdstip waarop de geluidmetingen voor bovengenoemde rapportage plaatsvinden.

## Procedurele aspecten

### Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het verplaatsen en vernieuwen van een koelinstallatie op het perceel Laan 110 Nunspeet.

### Procedure

Op de behandeling van de aanvraag is het bepaalde in afdeling 3.4 "uniforme openbare voorbereidingsprocedure" van de Algemene wet bestuursrecht en ook de bepalingen uit hoofdstuk 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van toepassing.

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 1 maart 2016 conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op de website <https://www.officielebekendmakingen.nl/>.

### Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn onder andere genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 9.3 onder a van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort.

### Volledigheid van de aanvraag

De aanvraag is getoetst op ontvankelijkheid. Uit deze toets is gebleken dat de aanvraag nog niet ontvankelijk was. In onze brief van 7 april 2016 met nummer Z-16-01545 hebben wij aangegeven op welke punten de aanvraag nog niet ontvankelijk is. Op 4 mei 2016 hebben wij de aanvullende / gewijzigde gegevens ontvangen.

### Adviezen, aanwijzing minister, verklaring van geen bedenkingen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet gezonden. Naar aanleiding hiervan hebben wij op advies ontvangen met betrekking tot het aspect bouwen. Gelet op de Beleidsregel omgevingsvergunning Gelderland 2010 hebben wij bij het opstellen van onderhavige beschikking rekening gehouden met dit advies.

De Omgevingsdienst Noord-Veluwe heeft over het milieudeel van de aanvraag advies gevraagd aan de Omgevingsdienst regio Nijmegen. Het advies van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen is in deze beschikking verwerkt.

### Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd voor het onderdeel milieu:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Wabo-vergunning fase 1	6 januari 2016	OLOnr 1450595	Milieu (revisie), afwijken bestemmplan afwijken bestemmingsplan
Wabo-vergunning fase 2	6 januari 2016	OLOnr 1491001	Bouwen

## **Inhoudelijke overwegingen**

### **Activiteit: Bouwen**

In het eerste lid van artikel 2.10 van de WABO zijn de weigeringsgronden voor een omgevingsvergunning opgenomen die zien op de activiteit Bouwen. De weigeringsgronden hebben een limitatief en imperatief karakter. Dit betekent dat een omgevingsvergunning slechts mag en moet worden geweigerd als het bouwplan waarop de aanvraag betrekking heeft, in strijd is met één of meerdere in de weigeringsgronden neergelegde voorschriften. Wij zullen hieronder ingaan op de van toepassing zijnde gronden.

### **Bouwbesluit**

Aannemelijk is gemaakt dat het bouwplan voldoet aan het Bouwbesluit.

### **Bouwverordening**

Aannemelijk is gemaakt dat het bouwwerk voldoet aan de Bouwverordening van de gemeente Nunspeet.

### **Welstand**

Volgens het positieve advies van 15 maart 2016 van de Welstandscommissie van het Gelders Genootschap voldoet het bouwwerk aan redelijke eisen van welstand. Wij nemen het advies over.

### **Toets Bestemmingsplan**

Het project valt onder de werking van het bestemmingsplan 'Nunspeet Noord en Oost' en heeft de bestemming 'Bedrijf'.

Gebleken is dat het project strijdig is met de voorschriften van het bestemmingsplan, omdat een bouwwerk maximaal 10 meter hoog mag zijn, hier is 11 meter het geval.

Artikel 2.10, lid 2 van de Wabo bepaalt dat een aanvraag welke in strijd is met het bestemmingsplan mede moet worden aangemerkt als een aanvraag om af te wijken van het bestemmingsplan, als bedoeld in artikel 2.12 van de Wabo. De weigeringsgrond kan worden weggenomen als voor de activiteit Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening een vergunning kan worden verleend. Voor de motivering verwijzen wij u naar het kopje 'Activiteit het in strijd handelen met regels ruimtelijke ordening'.

### **Activiteit het in strijd handelen met regels ruimtelijke ordening (artikel 2.1, lid 1, onder c Wabo)**

Artikel 2.12, lid 1 van de Wabo bevat mogelijkheden om afwijkingen toe te staan van de planologische regelgeving uit het bestemmingsplan, waarbij moet worden opgemerkt dat het hier om een bevoegdheid gaat en niet om een verplichting.

### **Toets afwijkingsmogelijkheden**

Het project past binnen de in het bestemmingsplan opgenomen afwijkingsregels, namelijk artikel 26 onder d (10% regel), zodat het mogelijk is om met toepassing van artikel 2.12, lid 1, aanhef en onder a, sub 1 van de Wabo aan het project mee te werken.

Nu het bouwplan voldoet aan de voorwaarden uit het Besluit omgevingsrecht (Bor), er ruimtelijke geen bezwaren bestaan en de belangen van derden niet dan wel niet onevenredig worden geschaad, hebben wij besloten toepassing te geven aan onze afwijkingsbevoegdheid.

## **Monument**

Voor het bouwen is geen vergunning op grond van de Monumentenwet 1988 of een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening vereist.

## **Activiteit: het milieuneutraal veranderen van een inrichting**

De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e, van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3, van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

1. niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
  2. niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
  3. niet m.e.r.-plichtig is.
- 1- Ten aanzien van de gevolgen voor het milieu die de verandering van de inrichting kan veroorzaken merken wij het volgende op.

### Geluid

De vigerende geluidsvoorschriften zijn gebaseerd op bijlage 29 van de aanvraag van de revisievergunning, het akoestische rapport "Akoestisch Onderzoek Nestlé Nunspeet, Revisievergunning Nestlé, door Tebodin B.V., 20 februari 2015". In dit rapport was de voorgenomen wijziging reeds opgenomen. In het rapport zijn voor de bronniveaus aannames gemaakt. Om deze reden wordt een controleverplichting verbonden aan deze vergunning. Voor de overige milieuaspecten heeft de verandering geen effect.

- 2- De aangevraagde verandering heeft betrekking op activiteiten die binnen de inrichting al plaatsvonden. De verandering zal niet leiden tot een andere inrichting.
- 3- Het vernieuwen en verplaatsen van een koelinstallatie is niet mer-(beoordelings)plichtig.

### Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

### Activiteitenbesluit

Op basis van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) moet de wijziging van de inrichting ook worden gemeld. Aangezien de melding vormvrij is en de gegevens die bij een melding dienen te worden ingediend, op grond van het gestelde in afdeling 1.2 van het Activiteitenbesluit, ook zijn opgenomen in het aanvraag om vergunning, beschouwen wij deze aanvraag tevens als melding in het kader van het Activiteitenbesluit.

In het Activiteitenbesluit zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

Het project heeft betrekking op koelinstallaties die vallen binnen de categorie van koelinstallaties met een inhoud van ten minste 10 en ten hoogste 1.500 kilogram ammoniak. Het project valt om deze reden onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit:

- Paragraaf 3.2.6 In werking hebben van een koelinstallatie.

Voor de aangevraagde activiteiten - voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten - moet worden voldaan aan de relevante artikelen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling.



## **Bijlage: dossierlijst**

- Aanvraagformulier omgevingsvergunning (aanvraagnummer 2178921), d.d. 25-02-2016;
- NENU-0680-20160219 Verpl. Chiller Bouw, d.d. 24 februari 2016;
- NENU-0680-20160218\_Verplaatsen\_Chiller\_Milieu, d.d. 24 februari 2016;
- BU2016\_066\_Nestle\_Ijswaterinstal\_pdf d.d. 4 mei 2016.