

From: balie DIV
Sent: donderdag 2 juni 2016 13:13:36
To:
Cc:
Subject: FW: woning familie

e1601744
gemeente Steenbergen

Van: (gemeente Steenbergen)
Verzonden: donderdag 2 juni 2016 13:01
Aan: balie DIV
Onderwerp: FW:

Beste collega's Balie Div,

Willen jullie bijgaand e email inboeken en koppelen aan ZK16001388.

Alvast bedankt.

Van:
Verzonden: donderdag 2 juni 2016 11:46
Aan:
Onderwerp: woning te Welberg

Geachte heer ,

Naar aanleiding van ons telefoongesprek van vanmorgen de volgende aanvullingen:

- De fundering is een strokenfundering; fundering op palen in paragraaf 2.4 van de uitgangspunten is dus niet correct.
- De ventilatieberekening zoals genoemd in rapport Bergen15_Bbb_EPC_22-03-2016 is niet correct; een ventilatieberekening volgens NEN 1087, die voldoet aan het bouwbesluit, zal worden aangeleverd door de betreffende installateur.

Ik hoop dat u met deze informatie weer verder kunt.

Met vriendelijke groet,

buro voor architectuur en stedenbouw de bie + de bie bv BNA/BNSP
Torenstraat 32
5473 EL Heeswijk-Dinther (gem. Bernheze)

fax. 0413-29 33 06
website: www.bie-bie.nl
e-mail algemeen: info@bie-bie.nl



Denk aan ons milieu voordat je besluit om deze mail te printen.

Behoort bij beschikking

d.d. 10-06-2016

nr.(s) ZK16001388

Juridisch beleidsmedewerker
Publiekszaken / vergunningen