

HULST FIRE CONSULTANCY

Programma van Eisen Ontruimingsinstallatie



**Hotel
Oeverdijk 4
1779 AA DEN OEVER**

Documentnummer:hfc20162305oeverdijk4ont

Datum :23 mei 2016

Versie :1

Programma van Eisen Ontruimingsalarminstallatie

Documentnummer: . Hfc20162305oeverdijk4ont

Datum: . 23 mei 2016

Versie: . 1

1. Gegevens	
PvE-opsteller	Naam :Hulst Fire Consultancy Adres :Ommelandvaart 6 Telefoonnummer :036-5352300 Naam :Jan Hulst
Certificaat vereist:	☐ Ja (indien Ja inspectiefrequentie) ☒ Nee Toelichting: Er wordt een inspectiecertificaat volgens het CCV-inspectieschema Brandmeldinstallaties vereist. De Inspectiefrequentie betreft jaarlijks (art. 1.10 lid 2 "regeling Bouwbesluit 2012") Bij het hotel aan de oeverdijk 4 in Den Oever slapen minder dan 100 personen
Bouwwerk:	Gebruiksfunctie: Logies functie Naam: Adres: Overdijk 4, 1779 AA Den Oever
Doel installatie:	☒ Persoonlijke bescherming ☐ Bescherming milieu ☒ Schadebeperking ☐ Continuïteit bedrijfsvoering ☒ Sturen brandbeveiligingsinstallatie ☐ Anders, Toelichting: Het hotel aan de oeverdijk 4 in Den Oever bestaat uit twee bouwlagen met een totaal bruto vloeroppervlak van 800 m2.
Omgevingsvergunning Bouwen:	-
Omgevingsvergunning Gebruik:	☒ Gebruiksvergunningplicht. Met referentie B2148, aanvraagnummer 2354499 ☐ Gebruiksmeldingplicht ☐ Algemeen gebruik
Eigenaar/Beheerder:	Naam: M. Heilygers Adres: Akerendamlaan 24, 1942 LZ Beverwijk Telefoon: 09251-244360 Contactpersoon: M. Heilygers

Paraaf Brandweer

Paraaf Verzekeraar

Paraaf Eigenaar/gebruiker

Paraaf PvE-opsteller

Programma van Eisen Ontruimingsalarminstallatie

Documentnummer: . Hfc20162305oeverdijk4ont

Datum: . 23 mei 2016

Versie: . 1

1. Gegevens

Eigenaar/Beheerder:	Naam Opgeleid Persoon: nader te bepalen De beheerder is gecertificeerd "Opgeleid Persoon" conform NEN 2654-1 en bevoegd om handelingen en werkzaamheden te mogen uitvoeren aan de brandmeldinstallatie.	
Eisende partij(en):	☒ Afdeling Veiligheid, Toezicht en Handhaving Gemeente Hollands Kroon ☐ Verzekeraar ☐ Eigenaar / Gebruiker	
Leverancier (ontruimingsalarm- installatie) Luid Alarm:	Naam: Adres: Telefoon: Erkenningsnr.:	Hulst Fire Consultancy Ommelandvaart 6, 1335 SG Almere 036-5352300 KIWA nummer K42129/01
Installatiebedrijf:	Naam: Adres: Telefoon: Erkenningsnr.:	Hulst Fire Consultancy Ommelandvaart 6, 1335 SG Almere 036-5352300 KIWA nummer K42129/01
Onderhoudsbedrijf:	Naam: Adres: Telefoon: Erkenningsnr.:	Hulst Fire Consultancy Ommelandvaart 6, 1335 SG Almere 036-5352300 KIWA nummer K42129/01
Bijlagen: (documentnaam, -nummer en – datum vermelden) - o Begane grond tekening 1 - o 1^e verdieping tekening 2		

Paraaf Brandweer

Paraaf Verzekeraar

Paraaf Eigenaar/gebruiker

Paraaf PvE-opsteller

Programma van Eisen Ontruimingsalarminstallatie

Documentnummer: . Hfc20162305oeverdijk4ont

Datum: . 23 mei 2016

Versie: . 1

2. Eisen ontruimingsalarminstallatie

§ NEN 2575	Omschrijving	Eis			
5.1 en 7.4	Type ontruimingssignaal en de wijze van activering.	Luid alarm: ☐ slow-whoop toonsignaal en gesproken bericht (A-installaties) ☒ slow-whoop toonsignaal (B-installaties) zie 15.2	BP	HBM	BM
	Toelichting bij "wijze van activering": BP = bedienpaneel HBM = handbrandmelder BM = automatische brandmelder	Stil alarm: ☐ toonsignaal op geselecteerde plaatsen ☐ toonsignaal en gecodeerd bericht ☐ toonsignaal op ontvangers van een personenzoekinstallatie, zie 15.2		HBM	BM
15.2	Omvang ontruimingsgebied	☒ luid alarm voor het gehele bouwwerk			
		Toelichting:			
		Ruimten die van het ontruimingsgebied worden uitgesloten: ☒ toiletten ☒ trappenhuizen ☒ werkkastruimten < 2 m ² ☒ bergingen < 2 m ² ☐			
7.2.2	De taal of talen waarin een bericht moet worden uitgezonden	Alleen specificeren bij luid alarm A-installaties ☐ Nederlands ☐			
4.2	Geluidsniveau van toonsignalen	Vereist geluidsniveau ☒ rekening houden met slaapgebieden			
		Toelichting: Minimaal 65 dB (A) en maximaal 120 dB(A) en 6 dB (A) boven het omgevingslawaaï.			

Programma van Eisen Ontruimingsalarminstallatie

Documentnummer: . Hfc20162305oeverdijk4ont

Datum: . 23 mei 2016

Versie: . 1

2. Eisen ontruimingsalarminstallatie

§ NEN 2575	Omschrijving	Eis
4.3	Geluidsniveau en verstaanbaarheid van gesproken berichten	Vereist geluidsniveau ■ rekening houden met slaapgebieden
		Vereiste verstaanbaarheid ☐ verstaanbaar voor personen met gemiddeld gehoor ☐ gemeten verstaanbaarheid conform NEN-EN-IEC 60849
4.4	Systeembeschikbaarheid	Alleen specificeren in afwijkende situaties waarbij moet worden afgeweken van NEN 2575 ☐ % vanwege
15.3	Alarmerings- en detectiezones	Afzonderlijke alarmeringszones Luid alarm: Totaalontuiming. Voor het gebouw geldt dat deze op basis van de NEN2575 om het gebouw in geval van brand of een andere calamiteit snel te kunnen ontruimen er is gekozen voor de ontruimingsalarminstallatie uit te voeren als " luid alarm type B ".
		Afzonderlijke detectiezones ■ Zie P.v.E. brandmeldinstallatie ☐ ☐
		Bij atria: ☐

Paraaf Brandweer

Paraaf Verzekeraar

Paraaf Eigenaar/gebruiker

Paraaf PvE-opsteller

Programma van Eisen Ontruimingsalarminstallatie

Documentnummer: . Hfc20162305oeverdijk4ont

Datum: . 23 mei 2016

Versie: . 1

2. Eisen ontruimingsalarminstallatie		
§ NEN 2575	Omschrijving	Eis
16.2.2	Locatie bedieningspaneel	Hoofdbedieningspaneel ☒ Naast of geïntegreerd in de brandmeldcentrale.
11.2.2	Uitvoering bedieningspaneel	Alleen specificeren wanneer een tekstpaneel niet toereikend is. ☐
10.5/ 12.7.2 fig. 4	Doormelding van storingen naar 24 uur bezet ontvangststation voor storingsmeldingen	☒ Intern Locatie: ☐ Extern ☒ storing naar PAC, 24 uren bewaking ☐ Andere locatie: Toelichting: Gekeken naar de logiesfunctie gelegen in een logiesgebouw zonder 24 uren bewaking en een oppervlakte groter dan 250 m2, is in de situatie bij het hotel aan de Oeverdijk 4 in Den Oever is er een doormelding van storing naar de PAC verplicht. De gebruiker kan niet garanderen dat er een 24 uren bewaking is.
	Aanvullende eisen	☐ NEE ☒ JA, Functiebehoud: De bekabeling en aanleg moeten voldoen aan de eisen gestelde eisen conform de NEN 2575:2004/C1:2006. Door te voldoen aan de NPR 2576:2005 wordt in de meeste gevallen voldaan aan functiebehoud. Daar waar NPR2576 strijdig zou zijn met NEN 2575:2004/C1:2006 en NEN1010, moet de NEN 2575:2004/C1:2006 en NEN1010 worden aangehouden.

Paraaf Brandweer

Paraaf Verzekeraar

Paraaf Eigenaar/gebruiker

Paraaf PvE-opsteller

Programma van Eisen Ontruimingsalarminstallatie

Documentnummer: . Hfc20162305oeverdijk4ont

Datum: . 23 mei 2016

Versie: . 1

2. Eisen ontruimingsalarminstallatie

§ NEN 2575	Omschrijving	Eis
	Aanvullende opmerkingen	☐ NEE ☒ JA, Geluidssterkte: Bij een inspectie door een geaccrediteerde inspectie-instelling valt de beoordeling van de geluidssterkte buiten de certificering. De eisende partij eist wel een rapportage van de geluidssterkte meting. Onderhoudscontract: Er dient een onderhoudscontract te worden afgesloten dat minimaal voldoet aan de NEN 2654-2 2004, met een responsetijd die afgestemd is op de capaciteit van de noodstroomvoorziening van de ontruimingsalarminstallatie. Het onderhoud dient uitgevoerd te worden door een CCV-erkend onderhoudsbedrijf, welke een overeenkomst heeft met de fabrikant van de te leveren apparatuur. Ontruimingsplan (informatief): Conform het gebruiksbesluit 2.3.6 lid 5 dient er een ontruimingsplan te worden opgesteld. Het ontruimingsplan en het PvE ontruiming dienen op elkaar te zijn afgestemd. Het ontruimingsplan dient te voldoen aan de NEN 8112. NEN 8112 geeft aanwijzingen voor het opstellen van ontruimingsplannen in gebouwen. De toepassing van deze aanwijzingen is van belang voor het goed functioneren van een ontruiming in geval van brand of andere calamiteiten of incidenten. Taken voor degenen die met ontruiming zijn belast, staan in deze norm. Voor de omschrijving van het proces van ontruiming als onderdeel van de bedrijfshulpverlening wordt verwezen naar NEN 1414:2007 en NEN 4000:2008. Algemeen: De ontruimingsinstallatie dient te worden opgeleverd conform de NEN 2575:2004/C1:2006.

Paraaf Brandweer

Paraaf Verzekeraar

Paraaf Eigenaar/gebruiker

Paraaf PvE-opsteller

3. Goedkeuring

Ondertekening Belanghebbenden

☒ Gebruiker/Eigenaar	Contactpersoon: M. Heilygers Akerendamlaan 24 1942 LZ Beverwijk Telefoon: 0251-244360 e-mail: m.heilygers@kpnplanet.nl	
☒ Programma van Eisen opsteller	Hulst Fire Consultancy Ommelandvaart 6 1335 SG Almere Contactpersoon: J.A. Hulst Telefoon: 036-5352300 06-20246423	 The stamp reads: 270 GEKEUPT HULST FIRE CONS TUM OK 15-6-2016
☒ Eisende partij	Gemeente Hollands Kroon De Verwachting 1 1761 VM Anna Paulowna Postbus 8 1760 AA Anna Paulowna Contactpersoon:	