

Waal BV

Datum

28 juni 2016

Casecode

W-16.01670

Kenmerk

16.062161

Watervergunning

Wijzigen van de eerder verleende
watervergunning voor het onttrekken en
retourneren van grondwater ter hoogte van de
Gustav Mahlerlaan nabij de Leo Smitstraat in
Amsterdam

Korte Ouderkerkerdijk 7
Amsterdam
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam
T 0900 93 94
F 020 608 39 00
KvK 41216593

www.waternet.nl

Inhoud

1	Inleiding	4
2	Conclusie	4
3	Besluit en ondertekening	5
4	Overwegingen	6
4.1	Toetsingskader	6
4.2	Wijziging	7
4.3	Conclusie	7
5	Bezwaarschrift	8
	Bijlage 1. Begrippen	9
	Bijlage 2. Onderdelen van de vergunning	11

1 Inleiding

Aanvraag

Op 18 maart 2016 heeft Waternet een besluit op de aanvraag voor het verlenen van een vergunning op grond van de Waterwet toegezonden aan Waal BV, Postbus 165, 3130 AD Vlaardingen. De watervergunning, met ons kenmerk 15.137313 en casecode W-15.02634, is verleend voor het onttrekken en retourneren van grondwater tijdens de bouw van een kelder ter hoogte van de Gustav Mahlerlaan en Leo Smitstraat in Amsterdam.

Aanvraag wijziging

Waternet heeft op 8 juni 2016 een aanvraag ontvangen van Huisman Traject BV, De Corridor 21H, 3621 ZA Breukelen, om een wijzigingsvergunning te verlenen als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw). Deze wijziging heeft betrekking op de locatie van de retourbemaling. Tevens wordt er een afvoerleiding geplaatst in een duiker in de Boelegracht ter hoogte van de Beethovenstraat.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier met kenmerk 15.057611;
- mail met kenmerk 16.062078;
- brief met kenmerk 16.062079;
- mail met kenmerk 16.062082.

Waternet behandelt deze wijzigingsaanvraag namens het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en heeft deze geregistreerd met onze casecode: W-16.01670.

2 Conclusie

De aangevraagde wijziging wordt verleend. In het vervolg van deze beschikking staat waarom.

3 Besluit en ondertekening

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De verleende vergunning aan Waal BV, Postbus 165, 3130 AD Vlaardingen, met ons kenmerk 15.137313 en casecode W-15.02634, als volgt te wijzigen:
- Onder I van het besluit de volgende handelingen toe te voegen;
 - het plaatsen van een tijdelijke afvoerleiding in een duiker.
 - Onder II van het besluit de brief met kenmerk 16.062079 onderdeel te maken van de vergunning.
 - De volgende voorschriften toe te voegen aan de vergunning:
 - 10.1 De doorvoerleiding in de duiker mag een maximale diameter hebben van 250 mm.
 - 10.2 De doorvoerleiding wordt verleend na het onherroepelijk worden van deze vergunning tot twee weken nadat de onttrekking is beëindigt.
 - 10.3 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
 - 10.4 Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewaterlichaam worden verwijderd.

Alle overige voorschriften en overwegingen die in de watervergunning zijn genoemd, blijven onveranderd van kracht.

De overwegingen bij deze beschikking staan in het hoofdstuk Overwegingen. Hierbij houdt het dagelijks bestuur van AGV rekening met de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur AGV 2011 en de Algemene wet bestuursrecht.

Hoogachtend,
namens het dagelijks bestuur van AGV,



mw. T.M. van Rijswijk
teamleider Vergunningen

4 Overwegingen

4.1 Toetsingskader

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In deze artikelen staan de volgende algemene doelstellingen, die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen;
- d. de doelmatige werking van de zuiveringstechnische werken.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning moet worden geweigerd als de gevraagde handelingen niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door in de vergunning voorschriften of beperkingen op te nemen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

Voor AGV is de regelgeving vastgelegd in de Keur AGV 2011 en in de bijbehorende Beleidsregels Keurvergunningen. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Wijziging

Deze wijziging heeft betrekking op de locatie van retour bemaling tevens wordt er een afvoerleiding geplaatst in een duiker in de Boelegracht ter hoogte van de Beethovenstraat. De wijziging van de retourlocatie is nodig aangegeven eerder voorgestelde locatie slecht bereikbaar bleek te zijn, met name ook voor het leidingwerk. Om het water naar de nieuwe retourlocatie te transporteren is een afvoerleiding nodig welk wordt geplaatst in een duiker in de Boelegracht ter hoogte van de Beethovenstraat.

De afvoerleiding mag een maximale diameter hebben van 250mm wat een voldoende doorstroming van de duiker garandeert. De doorvoerleiding wordt verleend voor een tijdelijke periode, daarna moet deze worden verwijderd. Voor het retour bemalen op de nieuwe retourlocatie moet aan dezelfde voorschriften worden voldaan zodat opbarsting van de bodem wordt voorkomen.

4.3 Conclusie

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een wijzigingsvergunning is afgewogen tegen de belangen die door de Keur AGV 2011 worden beschermd en die hiervoor aan de orde zijn gekomen. Uit deze belangenafweging blijkt dat bij inwilliging van de aanvraag, de zorg voor de waterhuishouding en de waterkering voldoende wordt gewaarborgd.

5 Bezwaarschrift

- I. Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van **zes weken** vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze wijzigingsvergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Waternet, afdeling Juridische zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

Een bezwaarschrift moet binnen zes weken, na de dag waarop dit besluit aan u is toegezonden, zijn ontvangen. Bij verzending per post geldt dat het bezwaarschrift voor het einde van deze termijn bij de post moet zijn bezorgd.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

- II. De wijzigingsvergunning treedt in werking na bekendmaking. Het indienen van een bezwaar schorst de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Gelet hierop kan, als tegen dit besluit tijdig bezwaar wordt aangetekend ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Amsterdam, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Dit kan ook digitaal bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> . Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is aan de rechtbank een griffierecht verschuldigd.

Bijlage 1. Begrippen

Algemeen

1. Aanvrager: Waal BV, Postbus 165, 3130 AD Vlaardingen.
2. Gemachtigde: Huisman Traject BV, De Corridor 21H, 3621 ZA Breukelen.
3. Afdeling Toezicht en Handhaving: de afdeling Toezicht en Handhaving van Waternet.
4. AGV: Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht.
5. Het bestuur: het dagelijks bestuur van AGV.
6. *Keur AGV 2011*: de waterschapsverordening voor de waterstaat- en waterhuishoudkundige taken van AGV, vastgesteld in 2011.
7. Wabo: *Wet algemene bepalingen omgevingsrecht*.
8. Waternet: uitvoerende dienst van AGV en gemeente Amsterdam.
9. OLO: Omgevingsloket online, het digitale loket voor de omgevingsvergunning en de watervergunning.
10. Oppervlaktewaterlichaam: samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, evenals de bijbehorende waterbodem, oevers en, evenals flora en fauna.
11. NAP: Normaal Amsterdams Peil, referentiehoogte waaraan hoogtemetingen worden gerelateerd.

Keur AGV 2011

12. Watergang: lijnvormige wateren: rivieren, kanalen, vaarten, grachten, tochten, sloten en singels.
13. Primaire wateren: wateren waaraan het hoogheemraadschap een belangrijke functie toekent in de aan- en afvoer van water en waterberging.
14. Secundaire wateren: wateren die niet primair zijn.
15. Waterkering: een werk of een (deel van een) grondlichaam dat lager gelegen gebied beschermt tegen (hoog) water van buiten.
16. Primaire waterkering: waterkering die beveiliging biedt tegen overstroming, in het bijzonder door buitenwater.
17. Secundaire waterkering: waterkering van regionaal belang.
18. Tertiaire waterkering: waterkeringen van lokaal belang die niet gerekend worden tot de primaire en secundaire waterkeringen.
19. Verholen waterkering: een waterkering die niet duidelijk zichtbaar is als dijklichaam maar onderdeel is van hoger gelegen gebied of zone.
20. Compartimenteringskering: secundaire waterkering die als zodanig geen directe waterkerende functie heeft, tenzij in geval van doorbraak of overstroming van een primaire waterkering.
21. Directe waterkering: een waterkering die directe bescherming biedt tegen overstroming door aangrenzend water zonder voorliggende waterkering.
22. Indirecte waterkering: een waterkering die beveiliging biedt tegen overstroming nadat een voorliggende (directe) waterkering is bezweken.
23. Kernzone: het aan het grondoppervlak begrensde deel van een waterkering waarbinnen de strengste verboden gelden.

- 24. Beschermingszone: aan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften krachtens de *Keur AGV 2011* van toepassing zijn.
- 25. Buitenbeschermingszones: gronden die grenzen aan de buitenzijde van de beschermingszones ter weerszijden van waarin ter bescherming van dat werk voorschriften krachtens de *Keur AGV 2011* van toepassing zijn.
- 26. Kruin: de min of meer vlakke bovenzijde van de waterkering.
- 27. Keurprofiel: het gedefinieerde minimaal vereiste theoretische profiel van een waterkering dat nodig is voor de noodzakelijke bescherming tegen water van buiten.
- 28. Profiel van vrije ruimte: de (in de ondergrond) rond de waterkering gereserveerde (naar verwachting benodigde) ruimte voor in de toekomst benodigde versterking en ophoging.
- 29. Werk/werken: alle door menselijk toedoen ontstane of gemaakte objecten, constructies of inrichtingen, die met de ondergrond verbonden zijn, inclusief palen, hekken, bouwwerken, en restanten daarvan.

Bijlage 2. Onderdelen van de vergunning

In deze bijlage staan de onderdelen van de aanvraag die deel uitmaken van deze vergunning. Deze onderdelen zijn vermeld in hoofdstuk 3 (Besluit) van deze vergunning.