



Lloyd's Register
Energy

**RAPPORTAGE
INSPECTIES
GEBRUIKSFASE** **VERKLARING
VAN
HERKEURING**

LR Nederland B.V.

Regional Office Groningen
Postbox 6
9750 AA Haren GN
Phone +31 (0)50 53 39 696
Fax +31 (0)50 53 39 550

REGISTERNUMMER: 285867	ITEMNUMMER: K2	Datum vorige inspectie: 06/09/2012
naam/adres/woonplaats GEBRUIKER: Handelsonderneming Technivet Ermelo B.V. Lokhorstweg 34 3851 SE ERMELO NEDERLAND	Plant: Plaats van opstelling: Bij gebruiker	Kenmerk + datum van Verklaring van ingebruikneming, Vergunning of Verklaring van Geen Bezwaar: Kenmerk: 758 d.d.: 06/05/1988

REDE VAN INSPECTIE:
Periodiek volgens Warenwetbesluit Drukapparatuur art. 12c

UITGEVOERD DOOR:
LLOYD'S REGISTER NEDERLAND B.V.

	Aard van de inspectie	x	Resultaat *	Datum
1	Herbeoordeling volgens plan (indien niet aanwezig plan opstellen) Ref.: 13/04/2006	x	A	21/08/2014
2	Visueel inwendig onderzoek ruimte(n): Water- en vuurhaard zijdig	x	AM3	21/08/2014
3	Visueel uitwendig onderzoek (Bekleed)	x	AM1	21/08/2014
4	Visuele inspectie van de losgenomen appendages	x	A	21/08/2014
5	Herbeproeving op: bar, medium: Ruimte(n):			
6	Calibratie controle			
7	Controle veiligheidsappendage(s) Dubb. Gew. Veiligh. 7113; open aangeb.	x	A	21/08/2014
8	Niet destructief onderzoek uitgevoerd rapportnr:			
9	Overig / Aanvullend / Specificatie: Logboek Onbewaakt Bedrijf conf. O0200	x	AM3	21/08/2014

x	* RESULTAAT VAN DE INSPECTIE / BEVINDINGEN / EINDOORDEEL:
	A Acceptabel, geen gebreken geconstateerd.
	AM Toelaatbare afwijkingen geconstateerd (aard van de afwijking en maatregel omschrijven)
	AM1 Geen bezwaar tegen in bedrijfsname toestel.
	AM2 Afwijkingen werden meteen verholpen.
x	AM3 Opheffen van de afwijking is nodig.
	AQ Ontoelaatbare afwijkingen geconstateerd (aard van de afwijking en maatregel omschrijven)
	AQ1 Na opheffen afwijkingen en vóór in bedrijfsname opnieuw keuren (geen Verklaring van Herkuring afgeven)
	AQ2 Vergunning / VGB / VVI wordt ingetrokken (geen Verklaring van Herkeuring afgeven)

OPMERKING, AARD VAN DE AFWIJKING, MAATREGELEN, ADVIES:
Afzetting in de ketel blijft de volle aandacht houden:
- Boven de waterlijn: Immer nog relatief zachte schuimvormige afzetting van productresten.
- Onder de waterlijn: Waterbehandeling heeft nog niet geleid tot het afnemen van de herhaaldelijk gerapporteerde afzetting.
Bemetseling buitenzijde 1e trek, rond de brander, in slechte staat, wordt vervangen.
Ferules ingang 2e trek (uit RVS) deels verwijderd en worden nog vervangen, enkele van de achtergebleven exemplaren zijn slecht en dienen alsnog vervangen te worden. 2e Trek bevat lijmrresten van Ferules en dient te worden schoongebazen.
Logboek O0200 kon niet worden overlegd; gebruiker gewezen op de noodzaak van het bijhouden daarvan. Ketel mag alleen in bedrijf zijn, als er wekelijks controles worden uitgevoerd en gedocumenteerd!

Bijslage toegevoegd: Nee **INSPECTIE GEREED:** Ja

Op basis van bovenstaand positief eindoordeel kan deze Rapportage Inspecties Gebruiksfase tevens worden opgevat als

VERKLARING VAN HERKEURING

Datum: 21/08/2014 **Plaats:** ERMELO

Surveyor:	<input type="checkbox"/> Witnessed <input checked="" type="checkbox"/> Reviewed <input checked="" type="checkbox"/> Examined <small>Geen WVM Verkeuren</small>	Geautoriseerde surveyor:
C.W. Verkerk		
Volgende periodieke herkeuring uiterlijk in: 12/2016	Aantekening gemaakt op het Aantekenblad: Ja	

Lloyd's Register Nederland B.V. (Reg. no. 24247948) is a limited company registered in the Netherlands.
Registered office: K.P. van der Mandelelaan 41a, 3062 MB Rotterdam. A subsidiary of Lloyd's Register Group Limited.
Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.

