


Datum : 23 juni 2016  
 Referentie : .....  
 Opdrachtgever : Nestlé Nunspeet  
 Projectnaam : Kantoor 1  
 Documentnaam : Aanvullingen gemeente  
 Versie : A  
 Pagina : 1/1

Inzake de ruimtelfunctie en benamingen zijn reeds genoteerd op tekening (zie bijlage). Tekening nummer VO-21 d.d. 13-04-2016.

Inzake de ventilatie is het gehele pand enkel op basis van doorspuiging geventileerd. (hierin zullen geen wijzigingen aangebracht worden) (zie afgegeven bouwbesluit toetsing d.d. 13-04-2016)



Ruimteoverzicht			
Nummer	Bouwbesluit functie	Ruimte	Oppervlakte
0.1	verkeersruimte	hal	8,0 m <sup>2</sup>
0.2	onbenoemde ruimte	opslag winkel	18,5 m <sup>2</sup>
0.4	onbenoemde ruimte	Trainingsruimte	59,0 m <sup>2</sup>
0.5	verkeersruimte	hal	32,0 m <sup>2</sup>
0.6	verblijfsruimte	IT automatisering	112,5 m <sup>2</sup>
0.7	onbenoemde ruimte	server ruimte	18,0 m <sup>2</sup>
0.8	onbenoemde ruimte	magazijn ICT	16,0 m <sup>2</sup>
0.9	onbenoemde ruimte	ruimte	29,0 m <sup>2</sup>
0.10	onbenoemde ruimte	blusvoorziening	5,5 m <sup>2</sup>
0.11	onbenoemde ruimte	Trainingsruimte	40,5 m <sup>2</sup>
			338,5 m <sup>2</sup>

a. in een logiesgebouw	- - 3 4 - 6 7	*	1 2 3 - 2 3 4 - - -	1 2 3	1 2 - 4 5 - 7 8 -	1 2	-	12
b. andere logiesfunctie	- - 3 4 5 6 7	*	1 2 3 - 2 3 4 - - -	1 2 3	1 2 - 4 5 - 7 8 -	1 2	-	12
8 Ondervijfunctie	- - 3 4 - 6 7	*	1 2 3 - 2 3 4 - - -	1 2 3	1 - - 4 5 - 7 8 -	1 2	*	8,5
9 Sportfunctie	- - 3 4 - 6 7	*	1 2 3 - 2 3 4 - - -	1 2 3	1 - - 4 5 - 7 8 -	1 2	-	6,5
10 Winkelfunctie	- - 3 4 - 6 7	*	1 2 3 - 2 3 4 - - -	1 2 3	1 - - 4 5 - 7 8 -	1 2	-	4
11 Overige gebruiksfunctie								
a. voor het stallen van motorvoertuigen	- - - - - 6 7	-	- - - - 2 3 4 5 - - -	- - -	- - - 4 5 - 7 8 9	1 2	-	-
b. andere overige gebruiksfunctie	- - - - - 6 7	-	- - - - 2 3 4 - - -	- - -	- - - 4 5 - 7 8 -	1 2	-	-
12 Bouwwerk geen gebouw zijnde								
a. wegtunnel met een tunnallengte van meer dan 250 m	- - - - -	-	- - - - 2 - 4 - 6 7 -	- - -	- - - 4 - 6 - - -	1 2	-	-
b. andere tunnel of tunnelvormig bouwwerk	- - - - -	-	- - - - 2 - 4 - 6 -	- - -	- - - 4 - - - - -	1 2	-	-
c. ander bouwwerk geen gebouw zijnde	- - - - -	-	- - - - 2 - 4 - - -	- - -	- - - 4 5 - - - -	1 2	-	-

**Artikel 3.29 Luchtverversing verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte**

Conform bestaande kantoorfunctie in hetzelfde gebouw, ventilatie te realiseren door doorspuiging van de ruimtes.

3. Een verblijfsgebied en een verblijfsruimte heeft een voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste de in tabel 3.28 aangegeven capaciteit per persoon.

Er is geen opstelplaats voor een kooktoestel aanwezig in de te wijzigen situatie.

4. Onverminderd het eerste tot en met derde lid heeft een verblijfsgebied of een verblijfsruimte, met een opstelplaats voor een kooktoestel als bedoeld in artikel 4.38 een voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste **21 dm<sup>3</sup>/s**.

Geen directe toiletvoorzieningen in de uitbreiding aanwezig.