

Opgesteld door: R.V. Thijssen
Datum: 22 juni 2016
Memo nr. 01
Plaats: Duiven

Betreft: Technische toelichting op aanvullende gegevens
omgevingsvergunning Stoomleidingentracé

Kenmerk bevoegd gezag: OLO-2362505

Punt: Omschrijving:

1. ALGEMEEN

ZIE
DOCUMENT:

Deze memo is een toelichting op de bijgaande aanvullende gegevens naar aanleiding van de aanvraag omgevingsvergunning, ingediend bij de provincie Gelderland.

Hierbij wordt gerefereerd naar de opmerkingen van het bevoegd gezag, in de brief d.d. 13-06-2016 omtrent het voorzien van brandwerende doorvoeringen door brandwerende scheidingen. In reactie hierop het volgende:

De aanvraag van de omgevingsvergunning van het stoomleidingentracé heeft uitsluitend betrekking op de te bouwen bouwkundige constructie. De (stoom)leidingen welke hierin worden gemonteerd en het verdere verloop van deze leidingen in de fabriek, worden momenteel ge-engineerd en bevindt zich in de ontwerpfase. Derhalve is het op tekening aangegeven tracé slechts een indicatie. Op tekening S16, d.d. 22-06-2016 is aangegeven waar op dit moment de brandwerende doorvoeren zijn gesitueerd. Alle doorvoeren door brandwerende scheidingen, zullen brandwerend zijn uitgevoerd. E.e.a. is gebaseerd op het masterplan brandveiligheid, tekeningen 113151t10, d.d. 15-09-2012.

Op het moment dat het ontwerp van het leidingentracé definitief bekend is, worden de brandwerende doorvoeren (merk en type) bepaald. Als dit bekend is, zullen de bijbehorende certificaten aan het bevoegd gezag worden overhandigd.