



ons kenmerk : UM1600526
zaaknummer : ZK15001649
uw kenmerk :
uw brief van :
afdeling : Publiekszaken
contactpersoon : Albertine Ferket-van Ooi
telefoonnr. : 0167-543 426
bijlage(n) :

onderwerp : Ontheffing artikel 8.3, Bouwbesluit 2012 - intrillen
damwanden havenkom Steenbergen.

Steenbergen, 25 januari 2016

Geachte heer/mevrouw,

Op 9 december 2015 is door u, voor het intrillen van een damwand, een geluidontheffing aangevraagd in het kader van het Bouwbesluit 2012. Wij hebben besloten om de aangevraagde ontheffing, onder voorwaarden, te verlenen. Ons besluit en overwegingen treft u verderop in deze brief aan.

Besluit

Wij hebben besloten om ontheffing te verlenen van artikel 8.3, lid 3, van het Bouwbesluit 2012 voor het intrillen van een damwand (ten hoogste 12 werkdagen) in het kader van de herinrichting van de jachthaven te Steenbergen.

Omschrijving werkzaamheden

In het kader van het herinrichten van de jachthaven van Steenbergen is het noodzakelijk om voor de bestaande oeverconstructie een nieuwe damwand aan te brengen. Deze damwand wordt vanaf de waterzijde in de waterbodem getrild met behulp van een trilblok. Met behulp van dit trilblok kunnen de planken sneller op de juiste diepte worden gebracht waardoor de periode van geluidsoverlast zo kort mogelijk wordt gehouden. Daarnaast zorgt deze techniek ervoor dat eventuele obstakels in de bodem niet, of in ieders geval minder snel, tot vertraging van de werkzaamheden.

Deze werkzaamheden zullen, naar verwachting, 12 werkdagen duren. Er wordt alleen gewerkt op werkdagen tussen 07:00 uur en 19:00 uur. Tijdens deze werkzaamheden zal in de omgeving van het werk geluidhinder kunnen optreden.

Toetsingskader

In het Bouwbesluit 2012, dat van kracht is sinds 1 april 2012, is de systematiek van de Circulaire bouwlawaai 2010 vrijwel geheel overgenomen voor bouw- en sloopactiviteiten en zijn dus vanaf dat moment opgenomen in landelijke wetgeving. In tabel 1 zijn de geluidgrenswaarden voor bouw- en slooplawaai gegeven die gelden op werkdagen tussen 07.00 en 19.00 uur op de gevels van woningen (zie artikel 8.3 van Bouwbesluit 2012).

Tabel 1 Maximale dagwaarden conform Bouwbesluit 2012

Dagwaarde	Tot 60 dB(A)	Boven de 60 dB(A)	Boven de 65 dB(A)	Boven de 70 dB(A)	Boven de 75 dB(A)	Boven de 80 dB(A)
Maximale blootstellingduur in dagen	Geen beperking in dagen	Ten hoogste 50 dagen	Ten hoogste 30 dagen	Ten hoogste 15 dagen	Ten hoogste 5 dagen	0 dagen

Uit tabel 8.3 kan worden opgemaakt dat bij een maximale blootstellingsduur van 15 dagen een dagwaarde van 75 dB(A) zonder ontheffing niet overschreden mag worden. Het is daarom van belang om te weten hoeveel dagen 75 dB(A) of 80 dB(A) kan optreden, zodat dit in de ontheffing kan worden opgenomen.

Procesverloop

09-12-2015 ontvangst aanvraag ontheffing
 08-01-2016 brief met aanvraag aanvullende gegevens
 12-01-2016 Ontvangst aanvullende gegevens

Overwegingen

Op 9 december 2015 is door u een ontheffing van de APV aangevraagd voor het intrillen van damwandplanken. Bij de aanvraag is daarnaast een akoestisch onderzoek gevoegd. Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd door Hektec BV met kenmerk GP 15.1446-1 d.d. 8 december 2015. In het onderzoek is de geluidbelasting vanwege het intrillen van een stalen damwand weergegeven. In de haven van Steenberghe worden stalen damwandplanken ingetrild.

In de berekening van uw adviseur zijn verschillende immissiepunten gegeven. Op grond van de BAG-viewer (zie onderstaande figuur) wordt geconcludeerd dat de immissiepunten A en D niet ter plaatse van een geluidgevoelige bestemming zijn gelegen.



Figuur 1 weergave geluidgevoelige bestemmingen (donderblauw omkaderd) op basis van de BAG-viewer van het kadaster.

Door uw adviseur is voor de bedrijfsduur van de heistelling er vanuit gegaan dat deze gedurende ca. 6 uur in de dagperiode in bedrijf is. De gemiddelde geluidbelasting vanwege de werkzaamheden ter plaatse van de vier immissiepunten neemt als gevolg daarvan met 3 dB af.

Daarnaast is door uw adviseur is aangegeven dat ter plaatse van de immissiepunten A en B gedurende 5 werkdagen een geluidbelasting van ten hoogste 74 dB(A) kan optreden. Voor deze toetspunten is op grond van het Bouwbesluit geen ontheffing nodig, want er wordt voldaan aan de maximale dagwaarde uit tabel 8.3.

Ten aanzien van de immissiepunten C en D wordt opgemerkt dat hier zowel de maximale dagwaarde van 80 dB(A) als het maximale aantal dagen met de blootstellingswaarde wordt overschreden. Op grond van het Bouwbesluit zal hier dus een ontheffing moeten worden verleend.

Voorwaarden

1.

De ontheffing geldt alleen voor geluidsbelasting afkomstig van het trilblok welke de damwandplanken in de bodem brengt. Dit in het kader van het project 'herinrichting jachthaven Steenbergen'.

2.

Deze werkzaamheden mogen 12 werkdagen duren (7 werkdagen aan de oostzijde en 5 werkdagen aan de westzijde van de havenkom). Er mag alleen worden gewerkt op werkdagen tussen 07:00 uur en 19:00 uur.

3.

Het equivalente geluidniveau (L_{Aeq}) mag ten gevolge van de werkzaamheden op de onder 1. genoemde periode, ter plaatse van de gevels van onderstaande geluidsgevoelige objecten, niet meer bedragen dan:

- Fabrieksdijk 1: 84,2 dB(A)
- Hoek Kade/Havenpad: 86,3 dB(A)

4.

Bij het uitvoeren van de bouw,- en/of sloopwerkzaamheden moet gebruik worden gemaakt van de best beschikbare stille technieken (artikel 8,3, lid 3, Bouwbesluit 2012);

5.

Het meten en rekenen van de in de voorschrift 3 genoemde geluidniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaats vinden conform de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (1999).

6.

Deze ontheffing is geldig tot en met 5 augustus 2016.

7.

Aanwijzingen en bevelen van de politie en daartoe bevoegde ambtenaren in dienst van de gemeente Steenbergen dienen strikt en onverwijld opgevolgd te worden;

8.

Deze ontheffing wordt ingetrokken indien de vergunning/vrijstelling is verleend op grond van door de door aanvrager verstrekte onjuiste of onvolledige informatie en een ander besluit op de aanvraag zou zijn genomen indien bij het nemen daarvan de juiste omstandigheden volledig bekend waren geweest;

9.

De ontheffing kan worden ingetrokken:

- indien is of wordt gehandeld in strijd met de verleende ontheffing en/of de daaraan verbonden voorschriften;
- op verzoek van de aanvrager.


Leges

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag voor het verkrijgen van een ontheffing in het kader van artikel 8.3, lid 3, van het Bouwbesluit wordt volgens de tarieventabel bij de legesverordening 2015 een bedrag in rekening gebracht van €305,00. Voor de betaling hiervan ontvangt u binnenkort een acceptgirokaart.

Tot slot

Indien u vragen heeft kunt u op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdagmorgen contact opnemen met mevrouw A.C. Ferket-van Ooi. Zij is te bereiken via telefoonnummer 0167-54 34 26.

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders van Steenbergen,



A.C. Ferket-van Ooi
Medewerkster Publiekszaken/vergunningen

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl. Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen (Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.