

WATERVERGUNNING

**Het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van de
vervanging van een drinkwatertransportleiding aan de
Breevennenweg te Meterik en Castenray/Veulen, het tijdelijk
brengen van water in het oppervlaktewaterlichaam Lollebeek en het
kruisen van het primair oppervlaktewaterlichaam Lollebeek met een
drinkwatertransportleiding ter hoogte van de Breevennenweg te
Meterik en Castenray/Veulen**

Nummer vergunning: Z2016-1975

Datum vergunning: 10 augustus 2016

Inhoudsopgave

1. Aanhef	3
2. Conclusie.....	3
3. Besluit.....	3
4. Ondertekening	4
5. Voorschriften	5
6. Aanvraag	11
7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer	13
8. Procedure	18
9. Bezwaar en beroep	19
 Bijlage 1: begripsbepalingen	20
Bijlage 2: situatietekening	22
Bijlage 3: tekening	23

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei heeft op 24 juni 2016 een aanvraag ontvangen om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap een vergunning vereist is.

In het voorliggende geval wordt vergunning gevraagd voor:

- het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van de vervanging van een drinkwatertransportleiding aan de Breevennenweg te Meterik en Castenray/Veulen;
- het tijdelijk brengen van water in het oppervlaktewaterlichaam Lollebeek;
- het kruisen van het primair oppervlaktewaterlichaam Lollebeek met een drinkwatertransportleiding ter hoogte van de Breevennenweg te Meterik en Castenray/Veulen.

De aanvraag is geregistreerd onder nummers: Z2016-1975, Z2016-1977 en Z2016-1978 (OLO Aanvraagnummer 2420521).

2. Conclusie

Een vergunning moet wegens artikel 6.21 van de Waterwet worden geweigerd voor zover verlening daarvan niet verenigbaar is met de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Het belang bij het verkrijgen van een watervergunning is afgewogen tegen de algemene doelstellingen van het waterbeheer en de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet, door de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 en de bij de Keur behorende beleidsregels worden beschermd. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning onder voorschriften verleend.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013, de Algemene wet bestuursrecht, de overige bij de waterwetgeving behorende besluiten en regelingen en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

1. de gevraagde vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet juncto artikel 3.6, lid 1 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 te verlenen voor het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van de vervanging van een drinkwatertransportleiding aan de Breevennenweg te Meterik en Castenray/Veulen met een maximale hoeveelheid van 140 m³ per uur, 3.360 m³ per etmaal en 81.500 m³ totaal;

2. de gevraagde vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet juncto artikel 3.4, lid 1 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 aan NV Waterleiding Maatschappij Limburg, Postbus 1060, 6201 BB te Maastricht te verlenen voor het tijdelijk brengen van water in het oppervlaktewaterlichaam Lollebeek met een maximale hoeveelheid van 140 m³ per uur;
3. de gevraagde vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet juncto artikel 3.2, lid 1 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 aan NV Waterleiding Maatschappij Limburg, Postbus 1060, 6201 BB te Maastricht te verlenen voor het kruisen van het primair oppervlaktewaterlichaam Lollebeek met een drinkwatertransportleiding ter hoogte van de Breevennenweg te Meterik en Castenray/Veulen;
4. de aanvraag deel uit te laten maken van de vergunning;
5. de vergunning voor het tijdelijk onttrekken van grondwater en het tijdelijk brengen van water in het oppervlaktewaterlichaam Lollebeek uitsluitend te verlenen gedurende de periode van 15 september 2016 tot en met 1 november 2016;
6. de gewaarmerkte tekening (projectnummer IN-0000140, tekening 002-A, d.d. 23-05-2016) deel uit te laten maken van de vergunning (bijlage 3);
7. aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning. Voor een situatietekening wordt verwezen naar bijlage 2 van deze vergunning.

4. Ondertekening

Het dagelijks bestuur van
Waterschap Peel en Maasvallei
Namens deze,

ing. P.J. (Paul) Heeskens MBA
Procesmanager Vergunningen

5. Voorschriften

5.1 Voorschriften van algemene aard

Voorschrift 1

Aanwezigheid vergunning

De vergunninghouder (of degene die de werkzaamheden uitvoert) draagt er zorg voor dat een (kopie) exemplaar van deze vergunning op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van het waterschap.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en worden gehouden en met zorg worden bediend.
2. Door het waterschap kunnen bij het onderhoud van het werk nadere aanwijzingen worden gegeven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
3. De vergunninghouder zorgt er tijdens de uitvoering van de werken voor dat het plegen van onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam mogelijk blijft.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk, binnen veertien dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden, de waterbeheerder de naam, het adres en het telefoonnummer mee van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen voor de taken als bedoeld in lid 1 van dit voorschrift.
3. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 van dit voorschrift moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.
4. Zowel de melding van de contactperso(o)n(en) zoals genoemd in lid 2 van dit voorschrift als de wijzigingen als bedoeld in lid 3 van dit voorschrift kunnen worden gedaan aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@wpm.nl
5. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

Voorschrift 4

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer (077) 38 91 111) of via het "Meldpunt Water": 0800-0341 (dit is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@wpm.nl. De aanwijzingen die gegeven worden door of namens het dagelijks bestuur moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 5

Melden rechtsopvolger en adreswijziging

1. De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe vergunninghouders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@wpm.nl.
2. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@wpm.nl.

Voorschrift 6

Melding startdatum werkzaamheden

De vergunninghouder moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week van tevoren melden aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@wpm.nl of met bijgevoegde antwoordkaart. Indien de melding achterwege blijft, kan het waterschap de werkzaamheden stilleggen.

Voorschrift 7

Schade

1. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
2. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@wpm.nl.

Voorschrift 8

Toepassen, wijzigen en opruimen (hulp)werken

1. De volgens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten na aanvang zo spoedig mogelijk worden voltooid. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor

het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet gebruikte) materialen en het afval.

2. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na schriftelijke toestemming van het dagelijks bestuur van het waterschap.
3. De aangebrachte/gemaakte werken moeten door en op kosten van de vergunninghouder worden onderhouden voor de duur van de vergunning.

Voorschrift 9

Geldigheid vergunning

Binnen drie jaar na het verlenen van deze vergunning dienen de in deze vergunning opgenomen werken en/of werkzaamheden te zijn voltooid. Indien binnen 3 jaar na het verlenen van deze vergunning de werken en/of werkzaamheden niet zijn voltooid, dan kan deze vergunning worden ingetrokken.

5.2 Voorschriften voor het onttrekken van grondwater

Voorschrift 10

Algemene bepalingen

1. Afwijken van de gegevens welke schriftelijk zijn gemeld aan het waterschap is alleen toegestaan als dit schriftelijk door het waterschap is goedgekeurd. Bij afwijking van de gegevens zoals deze zijn opgenomen in het besluit of in de voorschriften moet een wijziging van de vergunning worden aangevraagd.
2. De omgeving van de onttrekkingsputten moet zodanig schoon worden gehouden dat verontreiniging van het watervoerend pakket wordt voorkomen. Er mag geen verontreinigd water via de onttrekkingsinrichting in het grondwater terechtkomen.
3. Het waterverbruik moet waar mogelijk worden beperkt. Het verspillen van water moet worden voorkomen.
4. Als de bronbemaling (geheel of gedeeltelijk) buiten werking wordt gesteld moet de vergunninghouder er voor zorgdragen dat de onttrekkingsputten, die tot de onttrekkingsinrichting behoren, op een zodanige wijze worden afgesloten respectievelijk worden afgedicht, dat verontreiniging van grondwater niet kan optreden.
5. Compensatie:
 - a. het waterschap kan bij het optreden van nadelige gevolgen of schade aan derden als gevolg van de bronbemaling onmiddellijk aanvullende voorschriften voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen;
 - b. ongeacht het bepaalde onder a. van dit artikel is de houder van de vergunning verplicht maatregelen te nemen bij het optreden van nadelige gevolgen of schade aan derden als gevolg van deze bronbemaling, teneinde deze nadelige gevolgen op te heffen of te compenseren.

Voorschrift 11

Bemalingsgegevens

Bronbemaling sleufontgraving

1. De vergunninghouder verlaagt de grondwaterstand in de leidingsleuf tot maximaal 0,30 meter onder de sleufbodem.
2. Als de werkzaamheden zover zijn gevorderd dat er een hoger grondwaterpeil kan worden gehandhaafd, gaat de vergunninghouder hiertoe over.

Onttrekkingsputten

3. Uiterlijk 4 weken voordat de vergunninghouder de bronbemaling start, legt hij een bemalingsplan ter goedkeuring aan het waterschap voor. In dit plan staat in ieder geval:
 - a. de wijze van bemaling: horizontaal, verticaal of via deepwells;
 - b. het aantal, de plaats en de diepte van de onttrekkingsputten;
 - c. het aantal en de diepte van de filter(s) in de onttrekkingsputten;
 - d. het aantal en de capaciteit van de pompen;
 - e. de wijze en plaats van meting van het te onttrekken grondwater;
 - f. de planning van de werkzaamheden;
 - g. een situatietekening.

Peilputten

4. Uiterlijk 4 weken voordat de vergunninghouder de bronbemaling start, legt hij een monitoringsplan ter goedkeuring aan het waterschap voor. In dit monitoringsplan staan het aantal en de locaties van de peilputten in een situatieschets. De locaties van deze peilputten zijn zodanig, dat de vergunninghouder een indicatie verschaft van de grondwaterstand in het invloedsgebied van de bronbemaling. De vergunninghouder mag pas beginnen met de bronbemaling, nadat het waterschap het monitoringsplan heeft getoetst en goedgekeurd.
5. Uiterlijk 2 weken voordat de vergunninghouder de bronbemaling start, heeft hij de peilputten ingericht conform het goedgekeurde monitoringsplan.
6. Daadwerkelijk inrichten of vervangen van peilputten voert de vergunninghouder uit volgens het Protocol mechanisch boren.
7. Als een van de peilputten niet goed functioneert, herstelt of vervangt de vergunninghouder de desbetreffende peilput binnen uiterlijk 1 week na constateren van het defect.
8. De vergunninghouder voorziet de peilputten van minimaal 1 filter.
9. De vergunninghouder plaatst de filters op een zodanige diepte, dat de grondwaterstanden altijd kunnen worden gemeten en er een indicatie kan worden verkregen van de grondwaterstand in het invloedsgebied van de bronbemaling.

Voorschrift 12

Meten en registreren

Meten hoeveelheid onttrokken grondwater

1. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de debietmeters zodanig zijn geïjkt dat de volgens lid 2 vereiste nauwkeurigheid gewaarborgd blijft. De vergunninghouder kan van de verrichte ijkingen een bewijs tonen. Dit bewijs mag niet ouder zijn dan één jaar.
2. De vergunninghouder meet de hoeveelheid onttrokken grondwater zo, dat het meetresultaat niet meer dan 5 procent afwijkt van de werkelijke hoeveelheid onttrokken grondwater.
3. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de debietmeters op elk moment goed bereikbaar en toegankelijk zijn en voldoen aan de algemene veiligheidsaspecten.
4. De vergunninghouder registreert voor aanvang van de bronbemaling de beginstanden van de debietmeters. Daarna registreert de vergunninghouder de stand van de debietmeters elke werkdag, tot het beëindigen van de bronbemaling.

Meten grondwaterstanden peilputten

5. De vergunninghouder registreert na het inrichten van de peilputten binnen 2 weken de volgende gegevens:
 - a. de filterstelling (diepte bovenkant en onderkant filter) in centimeters ten opzichte van NAP en maaiveld;
 - b. de diameter van de filter en van de peilput;
 - c. het materiaal van de filter en van de peilput;
 - d. bij nieuwe peilputten: de eerst gemeten grondwaterstand;
 - e. de hoogte van het maaiveld ter plaatse in centimeters ten opzichte van NAP;
 - f. de hoogte van de peilput (= referentiepunt; veelal bovenkant van de buis) in centimeters ten opzichte van NAP;
 - g. de afwerking van de peilput;
 - h. de toegankelijkheid van de peilput;
 - i. de coördinaten van de peilput volgens het rijksdriehoekstelsel (X- en Y-coördinaten).
6. De vergunninghouder registreert vanaf tenminste twee weken voor aanvang van de bronbemaling en tot twee weken na beëindiging van de bronbemaling de grondwaterstanden die worden gemeten in de peilputten. In de eerste vier weken voert de vergunninghouder deze metingen dagelijks uit, daarna wekelijks.

Registratie

7. De vergunninghouder zet de registraties van de debietmeters en de peilputten in een meetstaat en stuurt hiervan een afschrift, binnen één maand na afloop van de bronbemaling, aan het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@wpm.nl
8. De vergunninghouder heeft deze meetstaat op het werk aanwezig en geeft deze op verzoek ter inzage aan het waterschap.
9. De vergunninghouder vervangt een defecte debietmeter binnen twee werkdagen.
10. De vergunninghouder registreert bij vervanging van een debietmeter zowel de eindstand van de oude debietmeter als de beginstand van de nieuwe debietmeter. De vergunninghouder vermeldt

op de meetstaat, onder opgave van de datum, voorvallen die van invloed kunnen zijn op de meting.

11. De vergunninghouder houdt de meetstaat minstens vijf jaar voor het waterschap ter beschikking.

5.3 Voorschriften voor het brengen van water in een oppervlaktewaterlichaam

Voorschrift 13

Brengen van water in een oppervlaktewaterlichaam

1. Het in het oppervlaktewaterlichaam Lollebeek te brengen water bestaat uitsluitend uit bronneringswater.
2. De locatie van het lozingspunt is aangegeven op de bij deze vergunning behorende tekening (bijlage 2), nabij RD-coördinaten: X = 197037, Y = 387462.
3. De locatie van het lozingspunt moet zich benedenstrooms van de stuw bevinden.

Voorschrift 14

Metten en registreren

1. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de hoeveelheid in te brengen water, als bedoeld in voorschrift 13, niet meer bedraagt dan 140 m³ per uur.
2. De vergunninghouder bepaalt deze hoeveelheden door het plaatsen van een debietmeter.
3. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de meet- en bemonsteringsvoorzieningen op elk moment goed bereikbaar en toegankelijk zijn en voldoen aan de algemene veiligheidsaspecten.

Voorschrift 15

Functie voor aanvoer, afvoer en/of berging

1. De vergunninghouder waarborgt tijdens het brengen van water in het oppervlaktewaterlichaam de doorstroomcapaciteit ter plaatse.
2. De vergunninghouder herstelt het oppervlaktewaterlichaam ter plaatse van het lozingspunt in de oorspronkelijke staat.
3. De vergunninghouder verwijdert drijfvuil tijdens en direct na het brengen van water in het oppervlaktewaterlichaam.

Voorschrift 20

Uitstroomvoorzieningen

1. De oevers en de bodem van het oppervlaktewaterlichaam moeten ter plaatse van de uitstroomvoorzieningen op deugdelijke wijze tegen uitspoeling en afkalving worden beschermd.
2. De vergunninghouder verwijdert verondiepingen, welke als gevolg van het brengen van water in het oppervlaktewaterlichaam, ontstaan.

5.4 Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Voorschrift 21

Algemeen oppervlaktewaterlichaam

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam niet worden gestremd of belemmerd.
2. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewaterlichaam worden verwijderd. Ook drijfvuil moet worden verwijderd.
3. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben geheel worden verwijderd.

Voorschrift 22

Kruisen van een oppervlaktewaterlichaam met een leiding

1. De leiding dient te worden aangelegd conform de gewaarmerkte tekening (projectnummer IN-0000140, tekening 002-A, d.d. 23-05-2016) (bijlage 3).
2. De bovenzijde van de leiding dient minimaal 1 meter onder het maaiveld te worden gelegd.
3. De leidingkruising dient zodanig te worden aangebracht en onderhouden dat de wateraf- en doorvoerfunctie van het oppervlaktewaterlichaam niet wordt belemmerd.
4. De vergunninghouder verstrekt aan het waterschap binnen 1 maand na voltooiing van de werkzaamheden een revisietekening. Op de revisietekening is de ligging van de leiding gedetailleerd en op schaal ingetekend.

6. Aanvraag

6.1 Algemeen

De aanvrager gaat de drinkwatertransportleiding op het traject Breevennenweg te Leunen / Meteriksebaan te America vervangen. De bestaande 250 mm leiding wordt gesaneerd en vervangen door een 400 mm leiding. Het traject kruist hierbij twee primaire oppervlaktewaterlichamen. Deze aanvraag heeft betrekking op de kruising Lollebeek. Voor de kruising Aanvoerleiding Meteriks Veld is bij besluit van 31 mei 2016 een watervergunning verleend (nummer vergunning Z2016-1474).

Om de drinkwatertransportleiding in den droge te vervangen is daarnaast een tijdelijke bemaling noodzakelijk. De lozing van het bemalingswater vindt plaats op de Lollebeek.

6.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Tijdelijk onttrekken van grondwater

Op grond van artikel 3.6, lid 1 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 is het verboden zonder watervergunning van het bestuur grondwater te onttrekken. In de algemene regel grondwater onttrekking voor bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering wordt onder voorwaarden vrijstelling van dit verbod verleend.

De onttrekking bedraagt meer dan 100 m³ per uur, meer dan 50.000 m³ per maand en vindt plaats binnen de bufferzone verdroogd natuurgebied Castenrayse Vennen en valt daardoor niet onder de vrijstelling zoals genoemd in de algemene regel.

Gezien het bovenstaande wordt door de aanvrager vergunning aangevraagd voor het, ter hoogte van de RD-coördinaten X 197018, Y 387449, kadastraal bekend als gemeente Horst, sectie K, nummer 79 en gemeente Venray, sectie P, nummer 25, tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van de vervanging van een drinkwatertransportleiding aan de Breevennenweg te Meterik en Castenray/Veulen.

De aanvraag maakt deel uit van deze vergunning. Daarom zal in de overwegingen van deze vergunning alleen ingegaan worden op de hoofdlijnen van de aanvraag.

Tijdelijk brengen van water in een oppervlaktewaterlichaam

Op grond van artikel 3.4, lid 1 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 is het verboden zonder watervergunning van het bestuur water te brengen in oppervlaktewaterlichamen. In de algemene regel waterkwantiteit brengen van water in een oppervlaktewaterlichaam wordt onder voorwaarden vrijstelling van dit verbod verleend.

De lozing bedraagt meer dan 100 m³ per uur en valt daardoor niet onder de vrijstelling zoals genoemd in de algemene regel.

Gezien het bovenstaande wordt door de aanvrager vergunning aangevraagd voor het, ter hoogte van de RD-coördinaten X 197037, Y 387462, kadastraal bekend als gemeente Horst, sectie K, nummer 79 en gemeente Venray, sectie P, nummer 25, tijdelijk brengen van water in het oppervlaktewaterlichaam Lollebeek.

De aanvraag maakt deel uit van deze vergunning. Daarom zal in de overwegingen van deze vergunning alleen ingegaan worden op de hoofdlijnen van de aanvraag.

De Keur ziet niet op de waterkwaliteitsaspecten van de lozing. Dit is geregeld bij of krachtens artikel 6.2 van de Waterwet. Omdat er voor het lozen van bronneringswater algemene regels zijn gesteld in het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi), heeft de aanvrager voor de kwaliteitsaspecten van de Vergunningnr. Z2016-1975

lozing op het oppervlaktewaterlichaam Lollebeek een melding gedaan conform artikel 1.10 van het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi). Deze melding is geregistreerd onder zaaknummer Z2016-2094.

Uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

Op grond van artikel 3.2, lid 1 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 is het verboden om zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie(s) daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, te vervoeren of te liggen.

Gezien het bovenstaande wordt door de aanvrager vergunning aangevraagd om ter hoogte van de RD-coördinaten: X = 197018, Y = 387449, kadastraal bekend als gemeente Horst, sectie K, nummer 79 en gemeente Venray, sectie P, nummer 25, het primair oppervlaktewaterlichaam Lollebeek te kruisen met een drinkwatertransportleiding.

De aanvraag maakt deel uit van deze vergunning. Daarom zal in de overwegingen van deze vergunning alleen ingegaan worden op de hoofdlijnen van de aanvraag.

Beschrijving van het oppervlaktewaterlichaam

Het oppervlaktewaterlichaam Lollebeek is als primair water opgenomen op de Legger van Oppervlaktewateren van Waterschap Peel en Maasvallei. De Lollebeek heeft een afvoerfunctie. In het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 is aan de Lollebeek de functie natuurbek toegekend. In het Waterbeheerplan 2016-2021 van Waterschap Peel en Maasvallei is voor de Lollebeek in de periode 2016-2021 beekherstel gepland voor het benedenstroomse gedeelte. In het Waterbeheerplan is aan de Lollebeek de functie agrarisch water toegekend.

7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 Waterwet het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de aanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, de Omgevingsverordening Limburg, de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013, het Provinciaal Waterplan 2016-2021, het Waterbeheerplan 2016-2021 alsmede in de beleidsregels van het waterschap. De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het dagelijks bestuur zich volgens het toetsingskader op de effecten van uw initiatief op de punten a. tot en met c. zoals hierboven aangegeven. Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt in paragraaf 7.2, 7.3 en 7.4 de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

7.2 Overwegingen voor het onttrekken van grondwater

Beleid

Volgens de Waterwet is het waterschap de regionale waterbeheerder voor het stellen van gebods- en verbodsbepalingen met betrekking tot de bij het waterschap in beheer zijnde watersystemen, inhoudende de oppervlaktewater- en grondwaterlichamen en de waterkeringen. Via een Keur kunnen waterschappen nadere regels stellen waarmee handelingen van derden op (onderdelen van) het watersysteem worden geregeld, waarbij rekening wordt gehouden met regionale omstandigheden.

De aanvraag van deze vergunning is voor wat betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem getoetst aan:

- artikel 3.6, lid 1 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013;
- de Beleidsregel grondwater: “bronbemaling en proefbronnering”.

Voor de toepassing van de Keur heeft het waterschapsbestuur beleidsregels vastgesteld die richtinggevend zijn voor op grond van de Keur te nemen besluiten.

Het doel van de beleidsregels is gericht op het beschermen van de hoeveelheid en kwaliteit van het grondwater en op overige bij het grondwater betrokken belangen.

Toetsing onttrekken van grondwater

Aanvragen om een vergunning van de Keur voor bronbemaling en proefbronnering worden getoetst aan de volgende punten:

- a. of de onttrekking leidt tot een permanente verlaging van de grondwaterstand aan de rand van een hydrologisch gevoelig gebied;

- b. of de onttrekking plaatsvindt in de Roerdalslenk voor zover de onttrekking plaatsvindt onder de bovenste Brunssumklei, en Venloschol voor zover de onttrekking plaatsvindt dieper dan 5 meter boven NAP;
- c. of spaarzaam en doelmatig grondwater wordt onttrokken;
- d. of schade als gevolg van de onttrekking door de vergunninghouder kan worden voorkomen of gecompenseerd. Voorbeelden van schade zijn: zetting, landbouwschade en verspreiding van verontreiniging.

Ad a: binnen het invloedsgebied van de onttrekking bevindt zich een hydrologisch gevoelig gebied. Hier wordt een zeer gevoelig en slecht ontwikkelde grondwater-afhankelijke vegetatie aangetroffen. De onttrekking vindt buiten het groeiseizoen plaats, is van beperkte duur en leidt niet tot een verlaging van de grondwaterstand beneden de gemiddeld laagste grondwaterstand. Naar verwachting treedt er geen tot een geringe nadelige beïnvloeding op van de onttrekking op de grondwater-afhankelijke vegetatie. De onttrekking leidt niet tot een permanente verlaging van de grondwaterstand aan de rand van een hydrologisch gevoelig gebied;

Ad b: de onttrekking vindt plaats in de Venloschol maar niet dieper dan 5 meter boven NAP;

Ad c: in de vergunning zijn voorschriften opgenomen om het spaarzaam en doelmatig onttrekken van grondwater te borgen;

Ad d: de dichtstbijzijnde bebouwing bevindt zich op een afstand van circa 390 meter. Als de onttrekking plaatsvindt ten tijde van de gemiddeld laagste grondwaterstand, reikt het invloedsgebied tot 300 meter afstand van de onttrekking. De onttrekking leidt daardoor niet tot een verlaging van de grondwaterstand beneden de gemiddeld laagste grondwaterstand ter plaatse van de dichtstbijzijnde bebouwing. Er worden geen negatieve effecten met betrekking tot maaiveldverzakkingen of constructieve schade aan gebouwen verwacht. De onttrekking leidt verder niet tot schade aan archeologische waarden en verspreiding van verontreinigingen. Binnen het invloedsgebied van de onttrekking zijn geen verontreinigingen aanwezig.

Het tijdelijk onttrekken van grondwater heeft op de aangevraagde locatie geen negatieve consequenties voor de bovengenoemde criteria mits voldaan wordt aan de bij deze vergunning behorende voorschriften.

Belangenafweging

- Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 alsmede de Beleidsregel grondwater: "bronbemaling en proefbronnering" worden beschermd.
- Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg voor het watersysteem voldoende wordt gewaarborgd.

7.3 Overwegingen voor het brengen van water in een oppervlaktewaterlichaam

Beleid

Volgens de Waterwet is het waterschap de regionale waterbeheerder voor het stellen van gebods- en verbodsbepalingen met betrekking tot de bij het waterschap in beheer zijnde watersystemen, inhoudende de oppervlaktewater- en grondwaterlichamen en de waterkeringen. Via een Keur kunnen waterschappen nadere regels stellen waarmee handelingen van derden op (onderdelen van) het watersysteem worden geregeld, waarbij rekening wordt gehouden met regionale omstandigheden.

De aanvraag van deze vergunning is voor wat betreft het uitvoeren van handelingen in een oppervlaktewaterlichaam getoetst aan:

- artikel 3.4, lid 1 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013;
- de Beleidsregel waterkwantiteit: "brengen van water in een oppervlaktewaterlichaam".

Voor de toepassing van de Keur heeft het waterschapsbestuur beleidsregels vastgesteld die richtinggevend zijn voor op grond van de Keur te nemen besluiten.

Het doel van de beleidsregels is gericht op bescherming van het watersysteem als geheel en op het voorkomen van overlast als gevolg van lozingen in oppervlaktewaterlichamen.

Toetsing brengen van water in een oppervlaktewaterlichaam

Aanvragen om een vergunning van de Keur voor het brengen van water in een oppervlaktewaterlichaam worden getoetst aan:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.

De Lollebeek heeft ter plaatse een maatgevende afvoer van circa 2.664 m³ per uur. De hoeveelheid te lozen bronneringswater bedraagt maximaal 140 m³ per uur. In de periode van 15 september tot en met 1 november zijn er geen problemen te verwachten met de waterafvoer. De lozing niet tot nadelige gevolgen voor de hiervoor genoemde toetsingscriteria.

Het tijdelijk brengen van water in een oppervlaktewaterlichaam heeft op de aangevraagde locatie geen negatieve consequenties voor de bovengenoemde criteria mits voldaan wordt aan de bij deze vergunning behorende voorschriften.

Belangenafweging

- Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 alsmede

de Beleidsregel waterkwantiteit: "brengen van water in een oppervlaktewaterlichaam" worden beschermd.

- Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg voor het watersysteem voldoende wordt gewaarborgd.

7.4 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Beleid

Volgens de Waterwet is het waterschap de regionale waterbeheerder voor het stellen van gebods- en verbodsbepalingen met betrekking tot de bij het waterschap in beheer zijnde watersystemen, inhoudende de oppervlaktewater- en grondwaterlichamen en de waterkeringen. Via een Keur kunnen waterschappen nadere regels stellen waarmee handelingen van derden op (onderdelen van) het watersysteem worden geregeld, waarbij rekening wordt gehouden met regionale omstandigheden.

De aanvraag van deze vergunning is voor wat betreft het uitvoeren van handelingen in een oppervlaktewaterlichaam getoetst aan:

- artikel 3.2, lid 1 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013;
- de Beleidsregel waterkwantiteit: "bouwwerken en transportleidingen/kabels binnen het profiel van vrije ruimte van een primair oppervlaktewaterlichaam".

Voor de toepassing van de Keur heeft het waterschapsbestuur beleidsregels vastgesteld die richtinggevend zijn voor op grond van de Keur te nemen besluiten.

Het doel van de beleidsregel is erop gericht om de negatieve gevolgen door de aanwezigheid van kapitaalsintensieve bouwwerken, transportleidingen en kabels door mogelijke toekomstige verbeteringen van het primaire oppervlaktewaterlichaam te voorkomen.

Toetsing watergangen

Aanvragen om een vergunning van de Keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.

Voor de Lollebeek is voor de periode 2016-2021 beekherstel gepland in het Waterbeheerplan 2016-2021. Ter plaatse van de kruising met de Breevennenweg vindt echter geen beekherstel plaats.
Vergunningnr. Z2016-1975

Bovendien kruist de leiding het oppervlaktewaterlichaam onder een duiker waardoor er geen invloed op het beekprofiel is. Er hoeven daarom geen aanvullende eisen met betrekking tot de ligging van de leiding te worden gesteld.

Het kruisen van het primair oppervlaktewaterlichaam Lollebeek met een drinkwatertransportleiding heeft op de aangevraagde locatie geen negatieve consequenties voor de bovengenoemde criteria mits voldaan wordt aan de bij deze vergunning behorende voorschriften.

Belangenafweging

- Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 alsmede de Beleidsregel waterkwantiteit: "bouwwerken en transportleidingen/kabels binnen het profiel van vrije ruimte van een primair oppervlaktewaterlichaam" worden beschermd.
- Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding en het oppervlaktewaterlichaam voldoende wordt gewaarborgd.

8. Procedure

8.1 Algemeen

De aanvraag is op 24 juni 2016 bij het waterschap ingediend (via het omgevingsloket online met aanvraagnummer 2420521), is geregistreerd onder nummers Z2016-1975, Z2016-1977 en Z2016-1978 en omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier watervergunning;
- bijlage bemalingsadvies transportleiding VGZ Breehei, tracé Breehei (Schadijkerpeelweg-Lollebeekweg) (projectnummer 346628, referentienummer SWNL-0186860, d.d. 17 juni 2016);
- bijlage tekening definitief ontwerp kruising Lollebeek variant 1 (projectnummer IN-0000140, tekening 002-A, d.d. 23-05-2016).

Conform het bepaalde in artikel 6.15 van de Waterwet is een afschrift van de aanvraag op 29 juni 2016 aan de gemeente Venray en op 14 juli 2016 aan de gemeente Horst aan de Maas toegestuurd.

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2. van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

9. Bezwaar en beroep

1. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na de bekendmaking tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei, Postbus 3390, 5902 RJ Venlo.

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
 - b. dagtekening;
 - c. omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
 - d. de gronden van bezwaar.
2. De vergunning treedt in werking na de bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend en onverwijld spoed gelet op de betrokken belangen dit vereist, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.
Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van Rechtbank Limburg, locatie Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan Waterschap Peel en Maasvallei, Postbus 3390, 5902 RJ Venlo.
 3. Vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens een vergunning en/of ontheffing en/of meldingsplicht vereist kan zijn op grond van andere regelgeving.

Bijlage 1: Begripsbepalingen

Behorende bij de vergunning van het dagelijks bestuur van heden, nr. Z2016-1975.

In deze vergunning wordt verstaan onder:

- 'aanvraag': de aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag van 24 juni 2016;
- 'bevoegd gezag': het dagelijks bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei;
- 'bronbemaling': grondwateronttrekking gericht op het 'in den droge' uitvoeren van bouwactiviteiten of ontgravingen;
- 'buiten gebruik stellen put': het definitief dan wel tijdelijk niet meer gebruiken van de put;
- 'houder van een inrichting': de houder van de door het waterschap verleende vergunning, dan wel degene op wiens naam, op grond van algemene regels van de keur overeenkomstige artikelen, meldingsplichtige onttrekkingen in het register zijn opgenomen. Bij onttrekkingen die niet in het register behoeven te worden ingeschreven, wordt degene die feitelijk de onttrekking uitvoert als houder aangemerkt;
- 'inrichten of vervangen put': het realiseren van een boorgat en het hierin afstellen van stijgbuis en filter;
- 'legger': legger als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet of in artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet;
- 'lozingspunt': een punt van waaruit water in een oppervlaktewaterlichaam wordt geloosd;
- 'onderhoudsplichtigen': degenen die in de legger of in artikel 2.12 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 tot het verrichten van gewoon of buitengewoon onderhoud aan waterstaatswerken zijn aangewezen;
- 'ongewoon voorval': een voorval waardoor nadelige gevolgen voor het watersysteem zijn ontstaan of dreigen te ontstaan;
- 'ontvangstdatum aanvraag': eerste datum dat de aanvraag ontvangen is bij het dagelijks bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei;
- 'oppervlaktewaterlichaam': samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aanwezig krachtens de Waterwet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna;
- 'putten': alle in de bodem aangebrachte buizen met boorgat, met doorlatende filters voor het onttrekken of infiltreren danwel anderszins actief in de bodem brengen van water en/of voor het waarnemen van grondwaterstanden en grondwaterstijghoogten (en het nemen van monsters voor grondwaterkwaliteitsonderzoek);
- 'vergunninghouder': diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen;
- 'waterbeheerder': het dagelijks bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei;
- 'waterhuishoudkundige functie': de functie die de provincie en/of het waterschap aan het waterstaatswerk heeft toegekend;

- 'waterstaatswerk': oppervlaktewaterlichaam, meanderzone, bergingsgebied, waterkering, ondersteunend kunstwerk en bijbehorende onderhoudsstroken en beschermingszones, dat als zodanig in de legger is aangegeven;
- 'watersysteem': samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen, met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken;
- 'watervergunning': watervergunning als bedoeld in artikel 1.1 van de Waterwet;
- 'werken': bouwwerk, weg- of waterbouwkundig werk of anderszins functionele toepassing van een bouwstof;
- 'werkzaamheden': het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van het op grond van de vergunning (te behouden) werk.

Behorende bij de vergunning van het dagelijks bestuur van heden, nr. Z2016-1975.



Bijlage 3: Tekening

Behorende bij de vergunning van het dagelijks bestuur van heden, nr. Z2016-1975.
projectnummer IN-0000140, tekening 002-A, d.d. 23-05-2016