



compartimentering en ontvluchten	
De gecorrigeerde loopafstand vanaf ieder punt in het verteilgebied tot de dichtstbijzijnde uitgang is: warehoude en technische ruimten: >= Expeditie dienstfunctie >= max. 60m Kantoorfunctie >= max. 30m	niet voor personen bestemd (zie rapport dgmr) alleen vluchtvoorzieningen voor incidenteel een monteur. zie rapport dgmr.
 Brandcompartiment  Vluchtafstand (gecorrigeerde loopafstand)  Vluchtduur  Zonder losse voorwerpen te openen  Ruimte voorzien van noodverlichting, min. 1 lux op vloerniveau conform NEN1010  Vluchtbegaanpandig "noodultrafoon" conform NEN 6098 en NEN 6098/A1  Uitvoeren als transparant met zichtbaarheidaspect conform NEN-EN 1838 (1-zijdig zichtbaar)	



Bessels architecten & ingenieurs B.V.
Dominestraat 10 7391 GG Twello
T: 0571-275697
E: bessels@bessels.com
I: www.bessels.com

Bouwaanvraag

g	29-06-2015	Author
	datum	get.

maat	schaal
1	1:500

opdrachtgever: **Aviko**

project: Nieuwbouw vrieshuis

fase:	05 definitief ontwerp (DO)
-------	----------------------------

onderwerp: **Compartimentering en ontvluchten**

projectnummer
14029

tekeningnummer
BB004