

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

Nummer 2016.0201

Sittard, 24 AUG 2016

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas heeft op 15 augustus 2016 een aanvraag ontvangen van Boskalis Nederland Infra BV, Postbus 22914, 6360 AD NUTH, van 12 augustus 2016 om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag betreft het tijdelijk verleggen van de Vloedgraaf voor het herinrichten van het Vauputsdal. De tijdelijke verlegging van de Vloedgraaf is gelegen tussen de oorsprong van de watergang en de Krichelbergsweg.

2 Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften kan worden gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas (2014), de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning aan Boskalis Nederland Infra BV, te NUTH onder het stellen van de in deze vergunning opgenomen voorschriften te verlenen voor het verrichten van werkzaamheden (tijdelijk verleggen) in de Vloedgraaf waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 1, sub a van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas (2014) en;
- b. de gewaarmerkte tekeningen deel te laten uitmaken van de vergunning en;
- c. aan dit besluit een geldigheidstermijn te verbinden tot 1 april 2017

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur,
krachtens mandaat,
hoofd afdeling Beheer,



H.G.H. Sonnemans

5 Voorschriften

5.1 Voorschriften van algemene aard

Voorschrift 1

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning tijdelijk aanwezige verlegging moet doelmatig functioneren en in goede staat van onderhoud verkeren.
2. Door het waterschap kunnen bij het onderhoud van de tijdelijk verlegde Vloedgraaf nadere aanwijzingen worden gegeven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 2

Contactpersoon

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene, met wie in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden of voor aanvang van de werkzaamheden aan het waterschap mede, de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen. Dit is niet van toepassing indien een contactpersoon in de vergunningaanvraag is vermeld.
3. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.
4. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.

Voorschrift 3

Werkzaamheden

Door het waterschap kunnen ter bescherming van betrokken belangen nadere aanwijzingen worden gegeven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 4

Calamiteiten en of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan het waterschap.
2. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde handelingen kan het dagelijks bestuur van het waterschap besluiten tot het stilleggen van de handeling. Eventueel kunnen aanvullende eisen worden gesteld om verdere nadelige effecten te voorkomen.

Voorschrift 5

Beëindiging gebruik

1. Indien de tijdelijk verlegde Vloedgraaf niet meer functioneel is, dan dient de vergunninghouder het waterschap zo spoedig mogelijk daarvan in kennis te stellen.
2. De vergunninghouder dient de Vloedgraaf ter plaatse in een door het waterschap te bepalen (nog nader met vergunning te regelen) toestand te brengen.

5.2 Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Voorschrift 6

Algemeen

1. Binnen twee dagen nadat de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend zijn uitgevoerd dient de vergunninghouder dit schriftelijk aan de afdeling Beheer te melden.
2. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Beheer.
3. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.
4. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Beheer.
5. Het waterschap kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen of aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer het nodig is op grond van een waterstaatkundig belang zoals bedoeld in artikel 6.22 lid 1 en lid 3 sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor de aanwezige werken moet aanpassen of verwijderen, dan zal de vergunninghouder dit voor eigen rekening en risico moeten doen, waarbij geen recht op schadevergoeding bestaat, tenzij deze schade redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Voorschrift 7

Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam niet worden gestremd of belemmerd.
2. De oevers van het oppervlaktewaterlichaam dienen erosiebestendig te zijn.
3. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewaterlichaam worden verwijderd. Ook drijfvuil moet worden verwijderd.
4. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken moeten de onderdelen van de bestaande werken, die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.

Voorschrift 8

Graven en dempen

1. De situering van de tijdelijke verlegging (dempen en graven) dient overeen te komen met de situering zoals aangegeven op de bij deze vergunning behorende en gewaarmerkte tekening (bijlage).
2. Voordat met de demping wordt begonnen, moet het te dempen deel volledig worden afgesloten van het aangrenzende oppervlaktewaterlichaam.
3. Het oppervlaktewaterlichaam moet eenzijdig stroomafwaarts gedempt worden, zodat de in het water levende organismen kunnen ontsnappen. In dat geval moet de aanwezige bagger eerst worden verwijderd.
4. Het te graven oppervlaktewaterlichaam moet minimaal voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Bodembreedte	minimaal 0,50 meter
Taluds	1 : 1,1 of flauwer

5. Het graven moet eerder dan het dempen worden uitgevoerd.

6 Aanvraag

Op dit moment is de Buitenring Parkstad Limburg in uitvoering. Voor de realisatie van deze weg is het noodzakelijk om op diverse plaatsen bruggen over wegen en waterlopen te maken. Een van deze plaatsen is de Vloedgraaf ter plaatse van het Vauputsdal in Kerkrade. Hier wordt een brug gemaakt die over een fietspad, de Vloedgraaf en een (particuliere) ontsluitingsweg gaat. Tevens zal het Vauputsdal tussen de Krichelbergsweg en de oorsprong van de Vloedgraaf worden heringericht.

Voor de herinrichting is het noodzakelijk om de Vloedgraaf tijdelijk te verleggen. De definitieve verlegging zal gebeuren op het moment dat het kunstwerk gereed is. Een vergunningaanvraag wordt hiervoor in een later stadium ingediend.

Op grond van artikel 6.13 van de Waterwet is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist. Ingevolge artikel 4.1, lid 1, sub a van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas (2014) is het zonder vergunning van het waterschap verboden werkzaamheden te verrichten in een oppervlaktewaterlichaam.

Het dagelijks bestuur van het waterschap is bevoegd hiervoor vergunning te verlenen.

7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Dit artikel beschrijft de algemene doelstellingen die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer niet verenigbaar zijn met de vergunningaanvraag en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in wateren beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels van het waterschap.

Primair Secundair water Vloedgraaf heeft een algemeen ecologische functie. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie(s) en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerplan 2016-2021.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Beleid

De aanvraag is getoetst aan:

- hoofdstuk 4 van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas (2014); en
- de Beleidsregels vergunningverlening van het Waterschap Roer en Overmaas behorende bij de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas (2014).

Toetsing wateren

Aanvragen om ontheffing van de keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang;
- toekomstige ontwikkelingen / verbeteringen watersysteem.

Belangenafweging

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas (2014) worden beschermd.

8 Procedure

8.1 Algemeen

De aanvraag is op 15 augustus 2016 bij het waterschap ingediend en door het waterschap geregistreerd onder nummer 201611473. Het waterschap heeft de aanvraag conform artikel 6.15 van de Waterwet doorgestuurd naar Burgemeester en Wethouders van de gemeente Kerkrade. De brief naar Burgemeester en Wethouders is geregistreerd onder nummer 201611595.

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

9 Mededelingen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas, Postbus 185, 6130 AD Sittard.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. de vermelding van de datum en het nummer van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. motivering van het bezwaar.

De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelèt hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend. De voorzieningen rechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht

verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. de vermelding van de datum en het nummer van het besluit waar het verzoek betrekking op heeft;
- d. motivering van het verzoek.

Digitale voorlopige voorzieningen:

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het Waterschap Roer en Overmaas, Postbus 185, 6130 AD Sittard. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar info@overmaas.nl.

Bijlage

Behorende bij de vergunning of het besluit nr. 2016.0201.

Bijlage : detailtekening verlegging Vloedgraaf