

# ARCHIEFEXEMPLAAR



Enexis BV  
t.a.v. de heer J. Vermooten  
Tweede Bokslootweg 1  
7821 AS EMMEN

**postadres**  
Postbus 5006  
7600 GA Almelo

**bezoekadres**  
Kooikersweg 1  
Almelo

t 088-2203333  
e [info@vechtstromen.nl](mailto:info@vechtstromen.nl)  
[www.vechtstromen.nl](http://www.vechtstromen.nl)

**contactpersoon**  
H. van der Geize

**uw kenmerk**

**datum**  
**6 SEP 2016**

**doorkiesnummer**  
088-2203508

**ons kenmerk**  
Z – 167775/u1625112

**bijlage(n)**

**onderwerp**

Watervergunning aanleg middenspanningsroute vanaf Stelling naar traforuimte Asjeskampweg te Hardenberg

Geachte heer Vermooten,

Het dagelijks bestuur heeft op 22 augustus 2016, namens u, een aanvraag van ATRON-Engineering ontvangen voor een vergunning voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. Hierop is de Keur waterschap Vechtstromen van toepassing.

De aanvraag betreft het aanleggen van een middenspanningsaansluiting, vanaf de Stelling tot aan de traforuimte aan de Asjeskampweg te Hardenberg, waarbij een gestuurde boring wordt uitgevoerd onder de Vecht. De aansluiting is nodig ten behoeve van een capaciteitsvergroting van het industrieterrein de Broeklanden.

Bij het in behandeling nemen van de aanvraag bleek, dat alleen voor het gedeelte van de kruising van de Vecht en langs de Bruchterweg, waterschap Vechtstromen bevoegd gezag is, omdat dit binnen de beschermingszones van de Vecht ligt. Voor een gedeelte langs de Twenteweg is dat de provincie Overijssel en voor het gedeelte langs de Asjeskampweg is het bevoegd gezag de gemeente Hardenberg.

## BESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur om:

op grond van artikel 3.2, lid 1, a. van de Keur waterschap Vechtstromen aan Enexis BV te Emmen vergunning te verlenen voor het door middel van een gestuurde boring aanleggen van een middenspanningskabel kruisend met de Vecht te Hardenberg.

De werken dienen te worden uitgevoerd zoals aangegeven op de bij de aanvraag gevoegde documenten, met in achtname van de in deze vergunning openomen voorschriften.

Aan dit besluit worden de volgende voorschriften verbonden.

## **Voorschriften**

### Voorschriften algemeen

1. Tenminste één week voordat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen, dient u de datum van aanvang van de werkzaamheden te melden aan de met het toezicht belaste medewerker, de heer W. Laarman, via telefoonnummer 06-29586819. Tenzij hierna anders wordt bepaald moeten de werken overeenkomstig de aanvraag worden uitgevoerd met en volgens nadere aanwijzingen van deze medewerker.
2. Een exemplaar van de vergunning dient bij de uitvoering van het werk aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde ambtenaar.
3. Het waterschap is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade toegebracht aan derden, die voortvloeit uit de aanwezigheid dan wel het gebruik van de door de houder van de ontheffing aangebrachte voorzieningen.

### Voorschriften kabelwerkzaamheden

1. Er dient voor te worden gezorgd dat de waterafvoer en het onderhoud aan de waterloop ongehinderd kan plaatsvinden.
2. De kabel dient in de beschermingszones van de waterlopen in alle gevallen tenminste 1 meter onder maaiveldhoogte worden gelegd.
3. De kabel dient, bij het kruisen van de waterloop tenminste 1 meter uit de insteek en 1 meter onder de vaste bodem worden gelegd.
4. Bij een ontgraving (sleuf) parallel aan een waterloop dient de afstand tussen insteek en de sleufkant tenminste 1 meter te bedragen.
5. Bij een kruising van de kabel met de bovenkant van een duiker dient een mantelbuis te worden toegepast.
6. Alle schade veroorzaakt door het maken en het gebruik van de waterstaatswerken en de daarbij behorende werken, dient door u binnen een door het waterschap te bepalen redelijke termijn te worden hersteld.
7. Wanneer het werk wordt vernieuwd, gewijzigd of opgeruimd, dient u het waterschap daarvan schriftelijk in kennis te stellen.
8. Grondroeringen die bij het aanbrengen van de werken worden gedaan, moeten:
  - a. Mechanisch worden verdicht in lagen van maximaal 0,30 meter;
  - b. Worden ingezaaid met het bermmengsel B3.

## **Overwegingen**

Het besluit is getoetst aan:

- de Keur waterschap Vechtstromen;
- de Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen;

### Keur waterschap Vechtstromen

De volgende artikelen van de Keur waterschap Vechtstromen zijn van toepassing:

#### *Artikel 3.2, lid 1, sub a*

Het is verboden zonder watervergunning van het bestuur gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie(s), daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen.

## Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen

### *toetsingscriteria*

#### **Algemeen**

1. Kabels en leidingen die een oppervlaktewaterlichaam kruisen moeten dat oppervlaktewaterlichaam bij voorkeur haaks kruisen.
2. Bij kabels leidingen in de lengte richting langs een oppervlaktewaterlichaam dient de afstand tot de insteek zo groot mogelijk, doch minimaal 1,00 meter te zijn.
3. Langs een meanderend oppervlaktewaterlichaam mag in de lengte richting geen kabel of leiding worden gelegd.
4. De kabel of leiding mag geen belemmering vormen voor toekomstige, vastgestelde plannen van het waterschap.

#### **Normen**

5. De afstand vanaf de bovenkant van de kabel/ leiding tot aan de bodem (leggerprofiel) van het oppervlaktewaterlichaam dient minimaal 1,00 meter te bedragen.
6. Voor kruisingen onder een oppervlaktewaterlichaam, dat is aangewezen als vaarweg dient de afstand tussen de bovenkant van de kabel/leiding tot aan de bodem (leggerprofiel) van het oppervlaktewaterlichaam minimaal 4,00 meter te bedragen.

#### **Doorstroming**

Tijdens de uitvoering van de werken dient de waterafvoer te allen tijde te zijn gegarandeerd

#### **Afschrift**

Een afschrift van deze vergunning is gestuurd naar:

- Gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA te Hardenberg
- Provincie Overijssel, Postbus 10078, 8000 GB te Zwolle

#### **Conclusie**

De door u uit te voeren leidingwerkzaamheden zijn niet in strijd met één of meerdere criteria onder de Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen. Dit betekent dat er geen negatieve gevolgen zijn voor het watersysteem. Er bestaan, mede door de gestelde voorschriften, daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Hoogachtend,  
het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen,  
namens deze,



D. Santing, teamleider Toetsen en Vergunnen

## Bezwaar

U kunt binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wie een bezwaarschrift indient, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijld spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle.